

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер
ОАО «Тюменьэнерго»


С.Н. Егошин

**Протокол заседания
Технического совета ОАО «Тюменьэнерго»**

**Тема: Рассмотрение и согласование Отчета по результатам проведения
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:
«ЛЭП 110 кВ Мурманская – Центральная в г. Тюмень (2 этап)».**

Место проведения: зал селекторных совещаний ОАО «Тюменьэнерго» (г. Сургут).

г. Сургут

29.05.2015 г.

Присутствовали:

Председатель:

Боровицкий В.Г.

- Заместитель главного инженера по эксплуатации
ОАО «Тюменьэнерго»;

Секретарь:

Волга В.Л.

- Начальник Сектора подготовки строительства и экспертизы
проектов Производственно-технического отдела Департамента
капитального строительства ОАО «Тюменьэнерго».

Члены Технического совета и участники заседания от ОАО «Тюменьэнерго» (очное участие):

Ясковец И.И.

- Заместитель генерального директора по инвестиционной
деятельности ОАО «Тюменьэнерго»;

Боровицкий В.Г.

- Заместитель главного инженера по эксплуатации
ОАО «Тюменьэнерго»;

Архипов О.С.

- Заместитель начальника Департамента капитального
строительства ОАО «Тюменьэнерго»;

Дьяков А.В.

- Начальник Департамента эксплуатации и ремонта
ОАО «Тюменьэнерго»

Александровский
А.В.

- Заместитель начальника Службы релейной защиты и автоматики
ОАО «Тюменьэнерго»;

Петров Е.А.

- Начальник Службы автоматизированных систем
технологического управления ОАО «Тюменьэнерго»;

Каранкевич Е.Н.

- Начальник отдела экологической безопасности Службы
производственной безопасности и производственного контроля
ОАО «Тюменьэнерго»;

Маслов О.М.

- Начальник Службы информационной безопасности Управления
безопасности ОАО «Тюменьэнерго»;

Карпухин В.А. - Начальник Управления перспективного развития
ОАО «Тюменьэнерго»;

Участники Технического совета от ЗАО «Сибирский энергетический научно-технический центр»:

Бакулин К.В. Главный инженер проектов ЗАО «СибЭНТЦ»

Слушали:

Заместителя главного инженера ОАО «Тюменьэнерго» Боровицкого В.Г. с вступительным словом о проведении ЗАО «Сибирский энергетический научно-технический центр» (далее – Аудитор) публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ЛЭП 110 кВ Мурманская – Центральная в г. Тюмень (2 этап)», заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» Ясковца И.И., заместителя начальника Департамента капитального строительства ОАО «Тюменьэнерго» Архипова О.С.

Начальника Департамента эксплуатации и ремонта ОАО «Тюменьэнерго» Дьякова А.В., заместителя начальника Службы релейной защиты и автоматики ОАО «Тюменьэнерго» Александровского А.В., начальника Службы автоматизированных систем технологического управления ОАО «Тюменьэнерго» Петрова Е.А., начальника отдела экологической безопасности Службы производственной безопасности и производственного контроля ОАО «Тюменьэнерго» Каранкевич Е.Н., начальника Службы информационной безопасности Управления безопасности ОАО «Тюменьэнерго» Маслова О.М., начальника Управления перспективного развития ОАО «Тюменьэнерго» Карпухина В.А. по выводам и заключениям аудита, по направлениям их деятельности.

Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «Тюменьэнерго» Архипов О.С. предложил согласовать Отчет Аудитора и учесть заключения и выводы (замечания) при дальнейшей работе.

Отметили:

1. Данный Отчет был направлен на рассмотрение специалистам технических служб ОАО «Тюменьэнерго» для подтверждения либо опровержения обоснованности замечаний Аудитора. По итогам проведенной техническими службами работы организовано обсуждение Отчета ТиЦА с участием главного инженера проекта ЗАО «СибЭНТЦ», в Отчет внесены изменения и сформирована позиция ОАО «Тюменьэнерго», а так же Аудитора по замечаниям и выводам, изложенным в Отчете.

Решили:

1. По итогам проведенного Технического совета принять Отчет к утверждению с учетом позиции ОАО «Тюменьэнерго».
2. Аудитору подготовить презентацию для последующего вынесения Отчета по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита на публичные слушания.

Приложения:

1. Отчет по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ЛЭП 110 кВ Мурманская – Центральная в г. Тюмень (2 этап)».

2. Позиция Сторон по замечаниям и выводам, изложенным в Отчете по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «ЛЭП 110 кВ Мурманская – Центральная в г. Тюмень (2 этап)».

Подписи по согласованию участников Технического совета ОАО «Тюменьэнерго»:

Заместитель главного инженера по
эксплуатации ОАО «Тюменьэнерго»



В.Г. Боровицкий

Заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «Тюменьэнерго»



И.И. Ясковец