

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**качества технической воды**

Показатели качества воды (абсолютные величины)			Допустимые отклонения показателей качества воды, %
Показатель воды	Ед.изм.	Показатель качества, не более	
1	2	3	4
Цветность	Град.	500,0	10
Водородный показатель (реакция рН)	Ед. рН	6,0-9,0	0,2 ед.рН
Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1000,0	9
Окисляемость перманганатная	Мг О/дм <sup>3</sup>	30,0	10
Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	14
АПАВ	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	20
Фенолы летучие	мг/дм <sup>3</sup>	0,25	16
Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	3,0	21
Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	10,0	10
Медь	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	20
Нитрит - ион	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	14
Нитрат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	40,0	15
Сульфат ион	мг/дм <sup>3</sup>	100,0	10
Хлорид - ион	мг/дм <sup>3</sup>	300,0	10
Кислород растворенный	мг/дм <sup>3</sup>	15,0	10

**Горводоканал**

МУП г. Нижневартовска "Горводоканал"

И.о. заместителя директора по сбыту

**Абонент**

АО "Тюменьэнерго"

Директор филиала АО "Тюменьэнерго"  
Нижневартовские электрические сети

\_\_\_\_\_/Богданов С.Ю./

\_\_\_\_\_/Ясковец И.И./

МП

МП

