

ВЫПИСКА

из Протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»
№24/12 от 06.09.2012г.

Вопрос №10:

О согласовании принятого решения о проведении неплановой Закупки «у Единственного источника» № 2012.0508 на выполнение работ неотложного характера по ремонту трансформаторов 1Т ПС Трансгаз филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС.

По данному вопросу рассмотрели служебную записку за подписью директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС Бурки А.Э.

Решили:

Согласовать принятое решение о проведении неплановой Закупки «у Единственного источника» № 2012.0508 на выполнение работ неотложного характера по ремонту трансформаторов 1Т ПС Трансгаз филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС.

Сведения по вопросу №10 к протоколу ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» №24/12 от 06.09.2012 г.

№ п/п	Предмет закупки	Способ закупки	Цена	Обоснование необходимости закупки	Наименование Подрядчика
1	Выполнение работ неотложного характера по ремонту трансформаторов 1Т ПС Трансгаз филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС	ЗЕИ	961 492,69 руб. с НДС	На ПС 110кВ «Трансгаз» при проведении планового испытания вводов (протокол испытания вводов №188/3 от 30.07.2012 г.) были выявлены дефекты (повреждения) высоковольтных вводов и обнаружена течь из уплотнения между штоками управления поворотным диском и корпусом дискового затвора. Наличие данных дефектов может повлечь за собой возникновение аварии и для недопущения данных обстоятельств необходимо выполнить работы неотложного характера.	ОАО «ТЭСС»

Ответственный секретарь
Центральной закупочной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



Е.А. Овсянников