

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2016.0366
Закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Дата проведения заседания	«31» марта 2016г.
Дата составления и подписания протокола	«01» 04 2016г.
Место проведения заседания	г. Тюмень

ПРИСУТСТВОВАЛА КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместитель генерального директора – директор
филиала АО «ТЭ» ТРС

В.Г. Сорокин

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Заместитель директора филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС

С.А. Шевцов

Члены Закупочной комиссии:

Заместитель директора по безопасности ТРС

С.С. Борисевич

Заместитель директора – главный инженер ТРС

С.М. Худяков

Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

В.С. Павлов

Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

Н.И. Тургина

Секретарь Закупочной комиссии:

Начальник ОЛИМТО

Р.А. Старченков

В повестку для заседания Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
Тюменские распределительные сети включен следующий вопрос:

1. **О проведении закупки у единственного поставщика на право заключения договора на выполнение аварийно–восстановительных работ на КЛ-10 кВ "ТП-1264" ввод – 2 Тюменского ТПО МО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети.**

Рассмотрение вопроса повестки дня:

Вопрос № 1

По данному вопросу слушали начальника сектора распределительных сетей СЭиР ТРС Козьминых Владимира Валерьевича о необходимости проведения закупки у единственного поставщика на право заключения договора на выполнение аварийно–восстановительных работ на КЛ-10 кВ "ТП-1264" ввод – 2 Тюменского ТПО МО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети.

18.01.2016 г. на РП-10 кВ «28» от действия релейной защиты отключился В-10 кВ «ТП-1264» ввод 2 (КЛ-10 кВ от РП-28 РП-28-ТП-1264, ввод 2 - Доп. соглашение № 061228794 от 20.06.2012 г. к Договору аренды №091128254 от 14.09.2011 г.). С 19.01.2016 г. был организован внеплановый осмотр с проведением в/в испытаний электросетевого оборудования на РП-10 кВ «28» с отходящей КЛ-10 кВ «ТП-1264» ввод-2. При проведении испытаний и измерений КЛ-10 кВ было установлено, что произошло повреждение изоляции КЛ-10 кВ «ТП-1264» ввод 2 с обрывом фаз на двух участках трассы, а именно в районе ул. Раушана Абдуллина, дом 1, корпус 1, г. Тюмень и в районе ул. Валерии Гнаровской, дом 14, г. Тюмень. Видимых механических повреждений трассы КЛ-10 кВ не обнаружено. Вероятными причинами повреждения КЛ-10 кВ «ТП-1264» ввод 2 является совокупность факторов - таких как коррозия защитных оболочек силового кабеля под воздействием геохимических, гидрологических факторов и нарушение технологии прокладки кабелей (механические напряжения, недопустимые изгибы, механические повреждения при прокладке и др.).

Согласно п. 11.1. Порядка организации аварийно - восстановительных работ в АО «Тюменьэнерго» (ПЯ-ИА-30.2-2-27-06-2013) (далее по тексту Порядок) *«при возникновении аварийной ситуации Филиалы АО «ТЭ» должны обеспечить начало работ по ее ликвидации в течение 2 часов с момента получения информации оперативным персоналом».* Филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» было принято решение, согласно п.9.4.5. вышеуказанного порядка, привлечь для ликвидации аварии персонал подрядной организации ООО «Ремикон», т.к. данная организация обладает квалифицированным персоналом, необходимыми материально-техническими ресурсами для незамедлительного проведения данных работ, и она на протяжении нескольких лет качественно и в срок ликвидирует аварии на кабельных линиях филиала, а так же с ней заключено соглашение № 14.4/31 от 11.12.2014 г. «О порядке взаимодействия и выполнения работ по предотвращению и ликвидации последствий аварий на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» согласно требований п.14. Порядка.

Руководствуясь п. 5.12.1.1 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденного Протоколом Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 18.12.2015г. № 22/15, Протоколом заседания № 15/16 ЦЗК АО «Тюменьэнерго» от 29.03.2016г., необходимо провести закупку на право заключения договора на выполнение аварийно – восстановительных работ на КЛ-10 кВ «ТП-1264» ввод – 2 Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети способом «у единственного источника» на сумму 798 654,08 руб. с НДС

Решили:

1. Провести закупку «у единственного источника» на право заключения договора на выполнение аварийно – восстановительных работ на КЛ-10 кВ «ТП-1264» ввод – 2 Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети на сумму 798 654,08 руб. (с НДС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - единогласно.

ПОДПИСИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала АО «ТЭ» ТРС

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС

Члены Закупочной комиссии:

Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС

Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора – главный инженер ТРС

Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛИМТО

