

Запрос на разъяснение документации к процедуре
Сведения о процедуре

Номер процедуры: 31502860799
Открытый запрос предложений на право заключения договора

Наименование закупки: на поставку специализированного инструмента для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Способ закупки: Запрос предложений

Организатор: Филиал открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Контактные данные организатора: 7-34672-93263, MAN@npek.tc.ru

Контактное лицо: Маликова Альбина Наильевна

Дата публикации извещения: 16.10.2015

Дата и время окончания подачи заявок: 30.10.2015 14:00 [GMT +5]

Дата публикации протокола вскрытия конвертов: 30.10.2015 14:00 [GMT +5]

Текст запроса

Текст запроса: Прошу пояснения Рукав напорный ПРК 25-1,0 ГОСТ Р 51049-97 для переносной мотопомпы количество 5 укажите ед. измерения. -ПРК ГОСТ Р 51049-97 -это пожарный рукав он на 51 мм -25-1,0 это резиновый ВГ-25-1,0 ТУ952-97 Уточните какой нужен???

Приложенные к запросу документы: отсутствуют

Добрый день.

Рукав напорный ПРК 25-1,0 ГОСТ Р 51049-97 с внутренним диаметром 25 мм. рабочим давлением 1,0 МПа для переносной мотопомпы количество 5 штук (ГОСТ Р 51049-97 п. 4.2. таблица 1.)

Заместитель главного инженера – начальник СПБиПК



А.В. Вершинин