

Протокол № 46467/0984-2/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 46467

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

628408, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4

16.11.2015

Состав конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали:

- по лоту № 1 «Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»»:

председатель комиссии:

Лопатин С.Ю., начальник УЛиМТО АО "Тюменьэнерго";

члены комиссии:

Дьяков А.В. (заместитель председателя комиссии), начальник ДЭиР АО "Тюменьэнерго";

Чернявский Ю.А. (заместитель председателя комиссии), Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго";

Борзихина А.А., Начальник УЭП АО "Тюменьэнерго";

Иваницкая М.Н., Ведущий юрисконсульт ОПОХД УПО АО "Тюменьэнерго";

Имакаев Р.Р., Начальник ОТР ДТР АО "Тюменьэнерго";

Морунова А.М., Начальник сектора антикоррупционных комплаенс процедур АО "Тюменьэнерго";

секретарь комиссии:

Меженина Н.М., Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго".

1. Сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе

Лот № 1. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

№ п/п	Наименование претендента	Почтовый адрес претендента	Юридический адрес претендента
1	Общество ограниченной ответственностью "Межрегиональная компания "Локус"	620062, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 60-а / ул. Генеральская, д. 7, оф. 4	620062, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 60-а / ул. Генеральская, д. 7, оф. 4
2	Общество ограниченной ответственностью "Корунд Вест"	614000, г. Пермь, ул. Пермская, 72, офис 301	614000, г. Пермь, ул. Пермская, 72, офис 301
3	Общество ограниченной ответственностью	300045, Тульская обл., г. Тула, Привокзальный пер., д. 10	300045, Тульская обл., г. Тула, Новомосковское ш., 38

№ п/п	Наименование претендента	Почтовый адрес претендента	Юридический адрес претендента
	"Тульский Электромеханический завод"		
4	Общество с ограниченной ответственностью "Аверс"	127566, г. Москва, Высоковольтный пр., д. 1, стр. 36	127566, г. Москва, Высоковольтный пр., д. 1, стр. 36

2. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе (с обоснованием такого решения)

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

2.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе:

Лот № 1. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

№ п/п	Наименование претендента	Обоснование принятого решения
1	Общество с ограниченной ответственностью "Корунд Вест"	<p>Не соответствует пунктам 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3 Информационной карты:</p> <p>1. Предлагаемый для замены требуемому ГВ-4543-02 замена ГВУ-1,2-1,6 не соответствует по посадочному диаметру, требуемому ГВ-3223-02 замена ГВУ-0,8-1,2 не подходит по посадочному диаметру, требуемому ГВ-4432-02 замена ГВУ-1,2-1,6 не подходит по посадочному диаметру и многие другие ГВУ не подходят по посадочным диаметрам на замену (более узкий диапазон посадочных диаметров), 2. Предлагаемыми к замене ремонтными спиральными зажимами можно выполнить ремонт провода с повреждением алюминиевых проволок до 30 %, а запрашиваемыми зажимами необходимо до 34% (замена не равноценна по техническим характеристикам). 3. Схемы установки предложенные для ГВУ производства ОРГРЭС не отражают установку ГВУ без спиральной арматуры. 4. В схеме установки ГВУ на трос ТК-50 при установке ГВУ на НС производства ЭССП, координаты установки гасителей вибрации на протекторе спиральных натяжных зажимов (рис. 2,3) для сталь-ных тросов не могут быть реализованы в соответствии с таблицей. Не хватит длины протектора. 5. Нет информации о совместимости устанавливаемых ГВУ на</p>

№ п/п	Наименование претендента	Обоснование принятого решения
		<p>спиральную арматуру производства ООО "Сармат", ЗАО "ЭССП". 6. Предлагаемые для замены требуемым про-текторам защитным ПЗС-9,1-11, ПЗС-11,0-11 замена ПЗС-Т-9,1/11, ПЗС-Т-11,0/11 отсутствует в предоставленном каталоге, что не дает возможности проверить соответствие технических параметров, требуемым. 7. предлагаемый для замены требуемому протектору ПС-13,5-11, замена ЗПС-Мл-13,5/7-АС отсутствует в предостав-ленном каталоге, что не дает возможность проверить технические параметры, 8. предлагаемые для замены требуемым зажимам соединительным ШС-16,8/15,2-01, ШС-15,2/13,5-01 замена ПШС-Т-16,8/15,2/03(11), ПШС-Т-15,2/13,5/03(01) отсутствуют в предоставленном ката-логе, что не дает возможность проверить технические параметры. 9. предлагаемый для замены требуемому зажиму соединительному ШС-15,11,4-01, замена ПШС-Т-15,2/03(01), не соответствует по техническим характе-ристикам. 10. в предоставленном каталоге не достаточно отражены технические параметры предоставляемых к замене, например для ПЗС устанавливаемых под ГВ с индексом 13 не указано какой диаметр будет у провода или троса после установки ПЗС и другие. 11. В предоставленном каталоге фирмы ОРГРЭС отсутствуют технические параметры предлагаемых ГВУ.</p>
2	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная компания "Локус"	<p>Не соответствует пунктам 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3 Информационной карты:</p> <p>1. Предлагаемые к замене ГВ типа SVD-5050106, SVD-5050105 не соответствуют по техническим параметрам (длина, посадочный диаметр). 2. Предлагаемы к замене требуемому ГВ-5545-02М, ГВУ-1,6-2,4 не подходит по посадочному диаметру, требуемому ГВ-5533-02 не под-ходит на замену ГВУ-1,6-2,4 по посадочному диаметру, требуемому ГВ-4544-02М не подходит на замену пред-лагаемый ГВУ-1,2-1,6 по посадочному диаметру (более узкий диапазон посадочных диаметров). 3 Схемы уста-новки ГВ предложенные для ГВ производства ОРГРЭС не отражают установку ГВ без спиральной арматуры. 4. В схеме установки ГВУ на трос ТК-50 при установке ГВУ на НС производства ЭССП координаты установки гасителей вибрации на протекторе спиральных натяжных зажимов (рис. 2,3) для стальных тросов не могут быть реализованы в соответствии с таблицей. Не хватает дли-ны протектора. 5. Нет информации о совместимости устанавливаемых</p>

№ п/п	Наименование претендента	Обоснование принятого решения
		ГВУ на спиральную арматуру производства ООО "PLP", ЗАО "ЭССП". 6. для ГВ производства PLP предложена схема установки ГВ для пролетов до 300 м, а свыше 300 м. отсутствует (предлагается по каждому случаю при длине пролета свыше 300 м. связываться с производителем). 7. В предоставленном каталоге отсутствует предлагаемый к замене поддерживающий зажим типа AGS 595/606, AGS 500-512, протектор под ГВ типа ALG 598, натяжной зажим типа DG-2517+TCB-27-B, соединительный зажим типа ALSFT 606/7/120, FTS-MS-10136, протектор под ГВ типа ALG 850, зажим ре-монтный типа PLRS 53031, RS 5303171, PLRS 5303193, ALS 522-544, шлейфовый зажим типа JLS-0144 и другие, что не дает возможности проверки на соответствие технических параметров предлагаемых аналогов.

2.2. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе:

Лот № 1. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

№ п/п	Наименование претендента
1	Общество с ограниченной ответственностью "Аверс"
2	Общество с ограниченной ответственностью "Тульский Электромеханический завод"

3. Результаты голосования конкурсной комиссии

Лот № 1. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Председатель конкурсной комиссии:

Лопатин С.Ю.

ЗА (Не выступал)

Члены конкурсной комиссии:

Дьяков А.В.

ЗА (Не выступал)

Чернявский Ю.А.

ЗА (Не выступал)

Борзихина А.А.

ЗА (Не выступал)

Иваницкая М.Н.

ЗА (Не выступал)


Имакаев Р.Р.

ЗА (Не выступал)

Морунова А.М.

ЗА (Не выступал)

Председатель конкурсной комиссии:



Лопатин С.Ю.

Члены конкурсной комиссии:



Дьяков А.В.



Чернявский Ю.А.



Борзихина А.А.



Иваницкая М.Н.



Имакаев Р.Р.



Морунова А.М.

Секретарь конкурсной комиссии:



Меженина Н.М.