



Акционерное общество энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»
Филиал Нижневартовские
электрические сети

СКИТ АСУ

№ _____
от _____
На _____

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Ответ на запрос (объявление о закупке № 31705633420):

Конкурсная процедура не предусматривает согласование замены материалов на стадии проведения конкурса. Предложение по замене материалов необходимо включать в конкурсную заявку Участника в виде технического предложения.

И.о. заместителя директора
– главного инженера

В.В. Бут

А.В. Арбузов
43-97



"30" Октября 2017 г.
№ 896
На № _____ от _____ г.

ТюменьСвязь

ООО «ТюменьСвязь»
ОГРН 1117232006066
ИНН/КПП 7203260952/720301001
625037 г. Тюмень, ул. Таврическая 13а
Тел.: +7 (3452) 50-08-73
priem@tyumensvyaz.ru

О согласовании замены материалов

Исполняющему обязанности директора
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети
Е.А. Громовому

Уважаемый Евгений Алексеевич!

В рамках проводимого открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции магистрального канала связи и передачи данных по ВОЛС "Диспетчерский корпус НВЭС - РПБ Самотлорского РЭС - РДП Вахского РЭС" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети (№31705633420) просим согласовать возможность замены следующих материалов на эквивалентный товар:

Наименование и марка материала, согласно проекта в составе конкурсной документации	Наименование и марка эквивалентного товара
Кабель оптический ОКК-0,22-48 25кН	Кабель оптический ДПТ-П-48У (6x8)-25кН (14,4 мм)
Зажим натяжной НСО-14,8/16,0П-01(40-60)	Зажим натяжной НСО-13,6/14,7П-01(60)К-70
Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-14,8/16,0-04	Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-13,6/14,7-04

Все затраты, связанные с корректировкой и согласованием проекта будут произведены за счет ООО "ТюменьСвязь" силами штатных проектировщиков ООО "ТюменьСвязь".

Директор



А. Л. Иванов

Исп. Л. Н. Медведева
Тел: 8(3452)500873 доб.110
Email: tender@tyumensvyaz.ru