

**Протокол заседания закупочной комиссии
по предварительному рассмотрению заявок участников закупки**

№ 2015.0376(31502161287)/2

21.04.2015 г.

628403, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО - Югра, ул. 30 лет Победы, д. 30

Предмет закупки:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по среднему ремонту трансформатора Т1 ПС Сытомино филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (далее – закупка)

Состав закупочной комиссии

На заседании закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заявок на участие в закупке присутствовали:

Председатель комиссии:

Бурка А.Э., Директор филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети.

Зам. председателя комиссии:

Буткевич В.Ф., заместитель директора – главный инженер филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети;

Романюк С.Н., Заместитель начальника СЭБ ОАО "Тюменьэнерго".

Члены комиссии:

Коряков В.Г., Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети;

Бабаева Л.Я., Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети;

Кочержинский А.Н., Начальник ГДиОКЗ Службы логистики и МТО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети;

Барков Н.И., Специалист ведущий Группы по безопасности филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети;

Заремба В.В., Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО "Тюменьэнерго";

Волков А.С., Начальник ПТС филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети.

Секретарь комиссии:

Бондаренко Л.В., Ведущий инженер ГДиОКЗ Службы логистики и МТО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

О предварительном рассмотрении заявок участников закупки

Рассмотрев предварительный отчет об оценке заявок участников закупки, заслушав мнение руководителя экспертной группы, начальника ПТС филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети Волкова А.С., закупочная комиссия пришла к следующему выводу.

В ходе предварительного рассмотрения заявок участников закупки были установлены нижеуказанные обстоятельства и замечания, требующие разъяснений со стороны участников закупки.

1. ООО "Энерго Сфера"

В справке ООО "Энерго Сфера" о МТР не указан вахтовый автобус, что не соответствует требованиям п.30.7. информационной карты закупочной документации и п. 2 приложения № 1 к Техническому заданию.

2. ЗАО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ"

В соответствии с п. 8.6 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 г. № 49) и п. 1.4.23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6) электротехнический, электротехнологический персонал должен проходить внеочередную проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок независимо от срока проведения предыдущей проверки. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328 утверждены новые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Таким образом, руководители организаций обязаны обеспечить до 03.08.2014 г. обучение, подготовку подчиненного электротехнического, электротехнологического персонала по новым Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и проведение внеочередной проверки знаний персонала. Результаты внеочередной проверки знаний заносятся в удостоверение при этом срок очередной проверки по графику не меняется.

Из удостоверений персонала ЗАО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ", представленных в составе заявки, видно, что персоналу ЗАО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ" проведена внеочередная проверка знаний в июле 2014 г. При этом очередная проверка знаний, запланированная на февраль 2015 г., не проводилась (документы, подтверждающие проведение очередной проверки, в составе заявки отсутствуют). Таким образом, заявка ЗАО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ" не соответствует требованиям п.п. 31.5.2 информационной карты закупочной документации.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению итоги предварительного рассмотрения заявок участников закупки.

- Запросить у всех участников закупки недостающие документы либо разъяснения по имеющимся замечаниям, указанным в описательной части настоящего протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов комиссии

«Против» 0 членов комиссии

«Воздержалось» 0 членов комиссии


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Э. Бурка

Зам. председателя:


_____ В.Ф. Буткевич



_____ С.Н. Романюк

Члены комиссии:


_____ Л.Я. Бабаева


_____ В.Г. Коряков



_____ А.С. Волков


_____ А.Н. Кочержинский


_____ Н.И. Барков


_____ В.В. Заремба

Секретарь комиссии:


_____ Л.В. Бондаренко