

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2016.0639
Закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

Дата проведения заседания
Дата составления и подписания протокола
Место проведения заседания

«22» августа 2016г.
«22» 08 2016г.
г. Тюмень

ПРИСУТСТВОВАЛА КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместитель генерального директора – директор
филиала АО «ТЭ» ТРС

В.Г. Сорокин

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Заместитель директора филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС

С.А. Шевцов

Члены Закупочной комиссии:

Заместитель директора – главный инженер ТРС

С.М. Худяков

Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

В.С. Павлов

Начальник отдела экономики и тарифообразования ТРС

Л.В. Пилизина

Секретарь Закупочной комиссии:

Начальник ОЛИМТО

Р.А. Старченков

СЛУШАЛИ:

Начальника СРС СЭиР – Козьминых В.В.

В повестку для заседания Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети включен следующий вопрос:

1. О проведении закупки у единственного поставщика на право заключения договора на выполнение аварийно – восстановительных работ на КЛ-10 кВ «Логунова-1» и КЛ-10 кВ «Логунова-2» Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети».

Рассмотрение вопроса повестки дня:

Вопрос № 1

06.07.2016 г. на РП-10 кВ «28» от действия релейной защиты произошло аварийное отключение В-10 «Логунова-1» (КЛ-10 кВ от РП-28 до ТП-, ул. Логунова, 11, стр.1, ввод 1 – Дополнительное соглашение №121330469 от 25.12.2013к договору №091128254 от 14.09.2011аренды муниципального электросетевого имущества). Для проверки целостности кабельной линии 10 кВ были проведены в/в испытания, в результате которых выявлено повреждение изоляции фазы «А» в существующей кабельной соединительной муфте. Вероятной причиной повреждения кабельной соединительной муфты КЛ-10 кВ «Логунова-1» послужило нарушение технологии монтажа при проведении строительно-монтажных работ по прокладке кабеля, что в свою очередь привело к постепенному появлению микротрещин через которые происходило накапливание влаги, с соответствующим снижением изоляционных свойств изоляции и как следствие привело к повреждению.

КЛ-10 кВ «Логунова-2» (КЛ-10 кВ от РП-28 до ТП-, ул.Логунова, 11, стр.1, ввод 2 – Дополнительное соглашение №121330469 от 25.12.2013к договору аренды муниципального электросетевого имущества №091128254 от 14.09.2011) была отключена ручным отключением по причине прохождения сигнала «земля». 14.07.2016 в ходе организованного внепланового осмотра КЛ-10 кВ «Логунова-2» с проведением в/в испытаний и измерений электросетевого оборудования было установлено, что произошло повреждение изоляции кабельной линии 10 кВ «Логунова-2» с обрывом фаз на двух участках. Поврежденные участки были обнаружены в районе ул. Н-Чаплина, 130 и 132 г. Тюмень. Видимых механических повреждений трассы кабельного участка 10 кВ не обнаружено. Вероятными причинами повреждения КЛ-10 кВ «Логунова-2» является совокупность факторов - таких как коррозия защитных оболочек силового кабеля под воздействием геохимических, гидрологических факторов и нарушение технологии прокладки кабелей в условиях инфраструктуры города (механические напряжения, недопустимые изгибы, механические повреждения при прокладке и др.).

Согласно п. 11.1. Порядка организации аварийно - восстановительных работ в АО «Тюменьэнерго» (ПЯ-ИА-30.2-2-27-06-2013) (далее по тексту Порядок) «при возникновении аварийной ситуации Филиалы АО «ТЭ» должны обеспечить начало работ по ее ликвидации в

течение 2 часов с момента получения информации оперативным персоналом». Филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» было принято решение, согласно п.9.4.5. вышеуказанного порядка, привлечь для ликвидации аварии персонал подрядной организации ЗАО МК №54 «СЭСС», т.к. данная организация обладает квалифицированным персоналом, необходимыми материально-техническими ресурсами для незамедлительного проведения данных работ, и она на протяжении нескольких лет качественно и в срок ликвидирует аварии на кабельных линиях филиала, а так же с ней заключено соглашение № 14.2/13 от 11.12.2014 г. «О порядке взаимодействия и выполнения работ по предотвращению и ликвидации последствий аварий на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» согласно требований п.14. Порядка.

Согласно п.5.12.1.1 Единого Стандарта ПАО «Россети, (Положение о закупке), утвержденного решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 18.12.2015г. (протокол заседания от 22.12.2015г. №22/15) возникла необходимость в проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) вследствие чрезвычайных обстоятельств, непреодолимой силы возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо.

В соответствии с Протоколом заседания ЦЗК АО «Тюменьэнерго» от 12.08.2016г. №38/16 в годовую комплексную программу закупок 2016 года был включена закупка на право заключения договора на выполнение аварийно – восстановительных работ на КЛ-10 кВ «Логунова-1» и КЛ-10 кВ «Логунова-2» Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети» способом закупки «у единственного поставщика».

Решили:

1. Провести закупку «у единственного поставщика» на право заключения договора на выполнение аварийно – восстановительных работ на КЛ-10 кВ «Логунова-1» и КЛ-10 кВ «Логунова-2» Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети» на сумму 1 570 223,11 руб. (с НДС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - единогласно.

ПОДПИСИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала АО «ТЭ» ТРС

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС

Члены Закупочной комиссии:

Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС

Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

Пилизина Лариса Вильевна, Начальник отдела экономики и тарифообразования ТРС

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛМТО

