

по форме Приложения № 11_9
к Положению о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд _____

Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 31083

№ 2012.0122(31083)/4

17.09.2012

628403, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО-Югра, ул. 30 лет Победы, д. 34, здание АБК филиала "Сургутские электрические сети", каб. №407

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пачетлор-Имилор. Установка поддерживающих зажимов с защитными протекторами и многочастотными гасителями вибрации» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
Лот № 1. Выполнение работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пачетлор-Имилор. Установка поддерживающих зажимов с защитными протекторами и многочастотными гасителями вибрации» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (ОАО "Тюменьэнерго")

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель Единой комиссии: Бурка Александр Эвалдсович, Директор СурЭС

Заместитель председателя Единой комиссии: Буткевич Виталий Федотович, заместитель директора по техническим вопросам-Главный инженер

Члены Единой комиссии:

- Волков Александр Сергеевич, Начальник ПТС СурЭС
- Тымкив Ольга Викторовна, начальник отдела экономики филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети
- Коряков Владимир Геннадьевич, заместитель директора по развитию и реализации услуг
- Кочержинский Алексей Николаевич, Начальник ГДиОКЗ филиала СурЭС
- Барков Николай Иванович, специалист ведущий (по безопасности и внутреннему контролю) группы безопасности СурЭС

Ответственный секретарь Единой комиссии: Бондаренко Людмила Владимировна, Инженер ведущий ГДиОКЗ СурЭС

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки.

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям конкурса

3. О ранжировке Конкурсных заявок

4. Об определении конкурса

Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса:

- Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн" (628406, Тюменская обл., г. Сургут, Нефтеюганское ш., д.8, оф. 312) по всем лотам, на основании: "1. Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, содержит примечание о том, что ООО «Сатурн» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10 млн. руб. Поскольку стоимость конкурсной заявки участника составляет 13 300,00 тыс. руб., ООО «Сатурн» не вправе вступать в договорные отношения с заказчиком по предмету закупки в качестве генерального подрядчика. 2. Размер аванса не соответствует требованиям конкурсной документации, поскольку рассчитан от общей стоимости конкурсной заявки участника, а не от стоимости СМР как было предусмотрено в требованиях по заполнению письма о подаче оферты и проекте договора заказчика. "
- Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой" (628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 6-й мкр., д. 30, оф. 11) по всем лотам, на основании: "1. Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требование о наличии которого, было установлено п.33.6.8 информационной карты конкурсной документации, в нарушение требований указанного пункта не заверено нотариально. 2. Привлекаемый для выполнения работ по договору персонал, согласно справке о кадровых ресурсах, принадлежит ООО СК «ЭНОЙЛ». Однако, согласно плану распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками, приведенному в конкурсной заявке участника, работы будут производиться собственными силами. Иных документов, подтверждающих согласие ООО СК «ЭНОЙЛ» предоставить заявленный, в конкурсной заявке ООО «Энергострой», персонал для выполнения работ по договору, не представлено. Таким образом, участник не предоставил документы, подтверждающие наличие достаточных, для выполнения обязательств по договору, кадровых ресурсов. 3. Участник не указал в своей конкурсной заявке сроки выполнения работ. Поскольку сроки выполнения работ являются существенным условием договора подряда, заключаемого по результатам закупки, не установление сроков в установленном порядке, считается существенным несоответствием требованиям конкурсной документации и интересам заказчика. 4. Предлагаемое участником техническое предложение о выполнении работ в соответствии с проектом не соответствуют установленным требованиям, поскольку согласно техническому заданию работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим решением, разработка проекта для выполнения данных работ не предусмотрена."

Основание: заявки по существу не соответствуют условиям конкурса.

3. Признать Конкурсные заявки участников:

- ООО "Технологии эффективности" - по лоту № 1
- ООО "Электропромсервис" - по лоту № 1

соответствующими условиям конкурса.

4. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:

- **1 место:** Общество с ограниченной ответственностью "Технологии эффективности" (625002, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водников, д. 12/6)
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пачетлор-Имилор. Установка поддерживающих зажимов с защитными протекторами и многочастотными гасителями вибрации» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.
Существенные условия: Участник имеет более чем достаточный опыт выполнения аналогичных договоров, что подтверждено отзывами предыдущих заказчиков. Более того, участник предложил наименьшую общую цену выполнения работ. 1. Конкурсная заявка с учетом НДС по ставке 18%.
Цена: 13 183 000,00 руб. (Цена с НДС);
- **2 место:** Общество с ограниченной ответственностью "Электропромсервис" (Россия, 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, д.135)
Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пачетлор-Имилор. Установка поддерживающих зажимов с защитными протекторами и многочастотными гасителями вибрации» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.
Существенные условия: 1. Конкурсная заявка с учетом НДС по ставке 18%.
Цена: 13 500 000,00 руб. (Цена с НДС)

По лоту № 1 была проведена переторжка.

Никто из участников конкурса по лоту № 1 не изъявил желания участвовать в переторжке.

5. Признать Победителем конкурса:

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Технологии эффективности" (625002, Россия, Тюменская

область, г. Тюмень, ул. Водников, д. 12/6)

Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пачетлор-Имилор. Установка поддерживающих зажимов с защитными протекторами и многочастотными гасителями вибрации» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Существенные условия: Участник имеет более чем достаточный опыт выполнения аналогичных договоров, что подтверждено отзывами предыдущих заказчиков. Более того, участник предложил наименьшую общую цену выполнения работ. 1. Конкурсная заявка с учетом НДС по ставке 18%.

Цена: 13 183 000,00 руб. (Цена с НДС).

Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки:

«ЗА»: Председатель Единой комиссии Бурка Александр Эвалдсович
 Заместитель председателя Единой комиссии Буткевич Виталий Федотович
 Волков Александр Сергеевич
 Тымкив Ольга Викторовна
 Коряков Владимир Геннадьевич
 Кочержинский Алексей Николаевич
 Барков Николай Иванович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Председатель Единой комиссии: Бурка Александр Эвалдсович,
Директор СурЭС

Заместитель председателя Единой комиссии: Буткевич Виталий
Федотович, заместитель директора по техническим вопросам-
Главный инженер

Члены Единой комиссии:

- Волков Александр Сергеевич, Начальник ПТС СурЭС
- Тымкив Ольга Викторовна, начальник отдела экономики филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети
- Коряков Владимир Геннадьевич, заместитель директора по развитию и реализации услуг
- Кочержинский Алексей Николаевич, Начальник ГДиОКЗ филиала СурЭС
- Барков Николай Иванович, специалист ведущий (по безопасности и внутреннему контролю) группы безопасности СурЭС

Ответственный секретарь Единой комиссии: Бондаренко Людмила
Владимировна, Инженер ведущий ГДиОКЗ СурЭС

