

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

Согласовано:

Начальник отдела (инспекции) в
Тюменской области
ПУМТУ Росстандарта


О.П. Клинг

Утверждаю:

Представитель по доверенности
АО «Россети Тюмень»


С.В. Хотненко

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции
**(в порядке пункта 2 статьи 38 ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом
регулировании»)**

1. Производитель продукции:

АО «Россети Тюмень» расположенный по адресу: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 4.

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	-	18.09.2025 г.- по настоящее время	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

- несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 по адресу: Тюменская область, Исетский район, д. Батени, ул. Комсомольская, дом 6Б;

- Описание способа ремонтного воздействия:

В целях обеспечения выполнения условий п.4.2.2 ГОСТ 32144-2013, филиалом будут выполнены следующие мероприятия:

- Определение технических и организационных мероприятий по приведению электросетевого объекта в нормативное состояние.

- Проведение работ по приведению электросетевого объекта в нормативное состояние:

- выполнение работ по ремонту ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированного провода А-25 на СИП4 3х50 + 1*70, замена опор;

- регулирование напряжения на шинах 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №330, путем переключения обмоток силового трансформатора (рассмотрение возможности установки ВДТ, УАБ);

График мероприятий

N	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1.	Направление и согласование с отделом (инспекции) в Тюменской области ПУМТУ Росстандарта образца информационного письма, уведомляющего конечных потребителей о несоответствии продукции требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 года №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ч.2 ст.28, Федерального закона от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».	Не позднее 10 календарных дней с даты получения согласованной программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции	Начальник СМиККЭ Хохлов Д.А.
2.	Уведомление потребителей электрической энергии поставляемой через ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №330 о выпуске в обращение электрической энергии, не соответствующей обязательным требованиям в части отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии, а именно электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, д. Батени, ул. Комсомольская, дом 6Б	Не позднее 10 дней с момента согласования образца информационного письма	Начальник Исетского РЭС Еремин А.А.
3.	Размещение информации о проводимой программе мероприятий на официальном сайте АО «Россети Тюмень»	До 30.06.2026 г.	Главный инженер Южного ТПО Гладких С.В.
4.	Проведение контроля качества электроэнергии по адресу: Тюменская область, Исетский район, д. Батени, ул. Комсомольская, дом 6Б, в целях проверки результатов проведенных мероприятий	15.10.2026	Начальник СМиККЭ Хохлов Д.А.
5.	Направление в отдел (инспекцию) в Тюменской области ПУМТУ Росстандарта информации о ходе реализации программы мероприятий	По мере исполнения мероприятий в установленные сроки	Начальник СМиККЭ Хохлов Д.А.
6.	Направление в отдел (инспекцию) в Тюменской области ПУМТУ Росстандарта результатов измерений выполненных по п.4	До 31.10.2026	Начальник СМиККЭ Хохлов Д.А.

Продление программы мероприятий

Реализация программы мероприятий продлена до " ____ " _____ 20__ г.

Согласовано:

Начальник отдела (инспекции) в
Тюменской области
ПУМТУ Росстандарта

_____ О.П. Клинг

Утверждаю:

Представитель по доверенности
АО «Россети Тюмень»

_____ С.В. Хотненко