

**Протокол**  
**заседания Конкурсной комиссии по предварительной (отборочной)**  
**оценке конкурсных заявок**

№ 46467/0984-2/1

«13» ноября 2015 года

г. Сургут

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Председатель Конкурсной комиссии:

1. Лопатин С.Ю. – начальник УЛиМТО АО «Тюменьэнерго».

Заместители Председателя Конкурсной комиссии:

2. Чернявский Ю.А. – начальник СЭБ АО «Тюменьэнерго»
3. Дьяков А.В. - начальник ДЭиР АО «Тюменьэнерго»

Члены конкурсной комиссии:

4. Иваницкая М.Н. – ведущий юрисконсульт ОПОХД УПО АО «Тюменьэнерго».
5. Борзихина А.А. – начальник УЭП АО «Тюменьэнерго».
6. Имакаев Р.Р. – начальник ОТР ДТР АО «Тюменьэнерго».
7. Морунова А.М. – начальник сектора АКП АО «Тюменьэнерго»

Секретарь конкурсной комиссии:

Меженина Н.М. – ведущий инженер ОРЗ УЛиМТО АО «Тюменьэнерго».

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета о предварительной (отборочной) оценке Конкурсных заявок**

На конкурс было представлено 4 (четыре) Конкурсные заявки:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	Общество с ограниченной ответственностью "Аверс" (127566, г. Москва, Высоковольтный пр., д. 1, стр. 36)	Предмет конкурсной заявки: Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго». Существенные условия: Финансовое обеспечение заявки в размере не менее 2% от начальной стоимости лота (с учетом налогов). Платежное поручение №01810 от 23.10.2015г. на сумму 537 318,54 руб Цена: 26 600 242,00 руб. (цена с НДС)
2	Общество с ограниченной ответственностью "Корунд Вест" (614000, г. Пермь, ул. Пермская, 72, офис 301)	Предмет конкурсной заявки: Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго». Существенные условия: Финансовое обеспечение заявки в размере не менее 2% от начальной стоимости лота (с учетом налогов). Платежное поручение №1228 от 23.10.2015г. на сумму 537 310,53 руб Цена: 26 095 360,16 руб. (цена с НДС)
3	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная компания "Локус" (620062, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 60-а / ул. Генеральская, д. 7, оф. 4)	Предмет конкурсной заявки: Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго». Существенные условия: Финансовое обеспечение заявки в размере не менее 2% от начальной стоимости лота (с учетом налогов). Платежное поручение №1836 от 26.10.2015г. на сумму 537 318,54 руб Цена: 26 401 323,54 руб. (цена с НДС)
4	Общество с ограниченной ответственностью "Тульский Электромеханический завод" (300045, Тульская	Предмет конкурсной заявки: Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго». Существенные условия: Финансовое обеспечение заявки в размере не менее 2% от начальной стоимости лота (с учетом

обл., г. Тула, Новомосковское ш., 38)	налогов в форме безотзывной безусловной банковской гарантии №1GR15/TUBR/1041 от 22.10.2015г. на сумму 537 320,00 руб Цена: 26 704 913,94 руб. (цена с НДС)
---------------------------------------	---

Члены Конкурсной комиссии и эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки.

По итогам рассмотрения конкурсных заявок составлен Отчет о предварительной оценке Конкурсных заявок (приложение 1).

**2. О признании Конкурсных заявок соответствующих условиям конкурса**

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ТЭМЗ» на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса ООО «ТЭМЗ».

**3. О признании Конкурсных заявок не соответствующих условиям конкурса**

Конкурсная заявка ООО «МК «Локус» не соответствует пунктам 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3 Информационной карты, а именно:

1. Предлагаемые к замене ГВ типа SVD-5050106, SVD-5050105 не соответствуют по техническим параметрам (длина, посадочный диаметр).

2. Предлагаемы к замене требуемому ГВ-5545-02М, ГВУ-1,6-2,4 не подходит по посадочному диаметру, требуемому ГВ-5533-02 не подходит на замену ГВУ-1,6-2,4 по посадочному диаметру, требуемому ГВ-4544-02М не подходит на замену предлагаемый ГВУ-1,2-1,6 по посадочному диаметру (более узкий диапазон посадочных диаметров).

3 Схемы установки ГВ предложенные для ГВ производства ОРГРЭС не отражают установку ГВ без спиральной арматуры.

4. В схеме установки ГВУ на трос ТК-50 при установке ГВУ на НС производства ЭССП координаты установки гасителей вибрации на протекторе спиральных натяжных зажимов (рис. 2,3) для стальных тросов не могут быть реализованы в соответствии с таблицей. Не хватит длины протектора.

5. Нет информации о совместимости устанавливаемых ГВУ на спиральную арматуру производства ООО "PLP", ЗАО "ЭССП".

6. для ГВ производства PLP предложена схема установки ГВ для пролетов до 300 м, а свыше 300 м. отсутствует (предлагается по каждому случаю при длине пролета свыше 300 м. связываться с производителем).

7. В предоставленном каталоге отсутствует предлагаемый к замене поддерживающий зажим типа AGS 595/606, AGS 500-512, протектор под ГВ типа ALG 598, натяжной зажим типа DG-2517+TCB-27-B, соединительный зажим типа ALSFT 606/7/120, FTS-MS-10136, протектор под ГВ типа ALG 850, зажим ремонтный типа PLRS 53031, RS 5303171, PLRS 5303193, ALS 522-544, шлейфовый зажим типа JLS-0144 и другие, что не дает возможности проверки на соответствие технических параметров предлагаемых аналогов.

Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

Отклонить заявку ООО «МК «Локус» от дальнейшего рассмотрения.

Конкурсная заявка ООО «Корунд Вест» не соответствует пунктам 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3 Информационной карты, а именно:

1. Предлагаемый для замены требуемому ГВ-4543-02 замена ГВУ-1,2-1,6 не соответствует по посадочному диаметру, требуемому ГВ-3223-02 замена ГВУ-0,8-1,2 не подходит по посадочному диаметру, требуемому ГВ-4432-02 замена ГВУ-1,2-1,6 не подходит по посадочному диаметру и многие другие ГВУ не подходят по посадочным диаметрам на замену (более узкий диапазон посадочных диаметров),

2. Предлагаемыми к замене ремонтными спиральными зажимами можно выполнить ремонт провода с повреждением алюминиевых проволок до 30 %, а запрашиваемыми зажимами необходимо до 34% (замена не равноценна по техническим характеристикам).

3. Схемы установки предложенные для ГВУ производства ОРГРЭС не отражают установку ГВУ без спиральной арматуры.

4. В схеме установки ГВУ на трос ТК-50 при установке ГВУ на НС производства ЭССП, координаты установки гасителей вибрации на протекторе спиральных натяжных зажимов (рис. 2,3) для стальных тросов не могут быть реализованы в соответствии с таблицей. Не хватит длины протектора.

5. Нет информации о совместимости устанавливаемых ГВУ на спиральную арматуру производства ООО "Сармат", ЗАО "ЭССП".

6. Предлагаемые для замены требуемым протекторам защитным ПЗС-9,1-11, ПЗС-11,0-11 замена ПЗС-Т-9,1/11, ПЗС-Т-11,0/11 отсутствует в предоставленном каталоге, что не дает возможности проверить соответствие технических параметров, требуемым.

7. предлагаемый для замены требуемому протектору ПС-13,5-11, замена ЗПС-Мл-13,5/7-АС отсутствует в предоставленном каталоге, что не дает возможность проверить технические параметры,

8. предлагаемые для замены требуемым зажимам соединительным ШС-16,8/15,2-01, ШС-15,2/13,5-01 замена ПШС-Т-16,8/15,2/03(11), ПШС-Т-15,2/13,5/03(01) отсутствуют в предоставленном каталоге, что не дает возможность проверить технические параметры.

9. предлагаемый для замены требуемому зажиму соединительному ШС-15,2/11,4-01, замена ПШС-Т-15,2/03(01), не соответствует по техническим характеристикам.

10. в предоставленном каталоге не достаточно отражены технические параметры предоставляемых к замене, например для ПЗС устанавливаемых под ГВ с индексом 13 не указано какой диаметр будет у провода или троса после установки ПЗС и другие.

11. В предоставленном каталоге фирмы ОРГРЭС отсутствуют технические параметры предлагаемых ГВУ.

Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

Отклонить заявку ООО «Корунд Вест» от дальнейшего рассмотрения

#### **4. О запросе отсутствующих документов и информации у Участников**

После рассмотрения Конкурсной заявки ООО «Аверс» для принятия окончательного решения о допуске к дальнейшему рассмотрению, Конкурсной комиссии в соответствии с п.3.10.2.2 Конкурсной документации предлагается запросить у Участника разъяснения и дополнения его Заявки, предоставив Участнику для устранения замечаний время. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки. Запрос направляется Участнику в соответствии с функционалом ЭТП через раздел «Дозапрос документов». При этом все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением документов по запросу Организатора, несет Участник.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. Принять Конкурсную заявку ООО «ТЭМЗ» к дальнейшему рассмотрению.
3. Отклонить Конкурсные заявки ООО «МК «Локус», ООО «Корунд Вест» так как по существу не соответствуют условиям конкурса.
4. Запросить разъяснения Заявки по имеющимся замечаниям от ООО «Аверс».

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 (семь) членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 (ноль) членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 (ноль) членов Конкурсной комиссии.

#### **КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:**

  
\_\_\_\_\_ С.Ю.Лопатин


\_\_\_\_\_ Ю.А.Чернявский

  
\_\_\_\_\_ А.В.Дьяков

\_\_\_\_\_ А.А.Борзихина

  
\_\_\_\_\_ М.Н.Иваницкая

\_\_\_\_\_ Р.Р.Имакаев

  
\_\_\_\_\_ А.М.Морунова

  
\_\_\_\_\_ Н.М. Меженина

Секретарь Конкурсной комиссии