

**Уточнение размеров
сварных настилов для нужд филиала
АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети**

Обрамление настилов по типу «А» выполнить перпендикулярно несущим полосам

№ п/п	Наименование	Описание, технические характеристики продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	Крепеж стандартный	для решетчатого настила (Скоба+планка нижняя+болт М8х60+гайка) (приложение №1 к Заданию на поставку)	КОМПЛ	808
2	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (связующая)1700х(несущая)1600 мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307- 89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к Заданию на поставку)	ШТ	2
3	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (связующая)1500х(несущая)800мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307- 89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к Заданию на поставку)	ШТ	4
4	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (несущая)1200х(связующая)1600мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307- 89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к Заданию на поставку)	ШТ	6
5	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (связующая)1800х(несущая)800мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307- 89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к Заданию на поставку)	ШТ	4
6	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (несущая)1600х(связующая)2100мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307- 89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к Заданию на поставку)	ШТ	2
7	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (несущая)1700х(связующая)1800мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307- 89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к Заданию на поставку)	ШТ	8
8	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (связующая)1500х(несущая)1000мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1	ШТ	16

		Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307-89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к заданию на поставку)		
9	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (связующая)1000х(несущая)600мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307-89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к заданию на поставку)	шт	54
10	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (несущая)1600х(связующая)1800мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307-89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к заданию на поставку)	шт	28
11	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (несущая)1800х(связующая)1800мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307-89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к заданию на поставку)	шт	12
12	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (связующая)1700х(несущая)1000мм Горячекатан.сталь С245 JR EN 10025-1 Ст3пс ГОСТ 27772-88; Горячий цинк DIN EN ISO 1461 ГОСТ 9.307-89;34х38/40х2/zn/типА; (приложение №3 к заданию на поставку)	шт	148
13	Крепеж крюковой	для швеллера ш12 оцинкованный для решетчатого настила (приложение №2 к заданию на поставку)	компл	808
14	Настил сварной решет	Габаритные размеры: (связующая)1500х(несущая)600мм горяч. ст. (приложение №3 к заданию на поставку)	шт	4
15	Настил сварной решетчатый	Габаритные размеры: (связующая)2200х(несущая)1600мм горяч. ст. (приложение №3 к заданию на поставку)	шт	2
16	Ограждение сетчатое	1240х800-уголок гнутый без покраски из листа 2 мм с рабицей 2 мм	шт	12
17	Ограждение сетчатое	545х565-уголок гнутый без покраски из листа 2 мм с рабицей 2 мм	шт	29