

**Протокол заседания конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению конкурсных заявок**

№2014.0893(42506)/2

09 декабря 2014 г.

г. Сургут

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:**

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по перестановке опор ВЛ-110 кВ и замене гасителей вибрации филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Конкурс проводится на основании распоряжения ОАО «Тюменьэнерго» от 10.10.2014 г. №112р.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Председатель Конкурсной комиссии:

Бурка Александр Эвалдсович, директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Буткевич Виталий Федотович, главный инженер – заместитель директора по техническим вопросам филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Романюк Сергей Николаевич, заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго».

Члены Конкурсной комиссии:

Коряков Владимир Геннадьевич, заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Волков Александр Сергеевич, начальник ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Бабаева Людмила Яковлевна, заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Кочержипский Алексей Николаевич, начальник ГДиОКЗ службы логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Барков Николай Иванович, специалист ведущий группы по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Заремба Василий Вадимович, начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго».

Секретарь Конкурсной комиссии:

Бондаренко Людмила Владимировна, инженер ведущий ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

1. Предварительное рассмотрение конкурсных заявок

О результатах предварительного рассмотрения заявок участников слушали руководителя экспертной группы, начальника ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Волкова Александра Сергеевича, который сообщил о следующих обстоятельствах, требующих дополнительных разъяснений и уточнений:

№ п/п	Наименование участника конкурса	Обстоятельства, требующие разъяснений и уточнений
1.	ОАО «ТЭСС»	1. Согласно п. 2.1 приложения 1 к техническому заданию – требования к участникам, персонал.

		<p>занятый на выполнении работ, должен иметь группу допуска по электробезопасности и права в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".</p> <p>Согласно п. 33.5.2 информационной карты конкурсной документации, участник должен предоставить Заверенные собой копии документов (копии протоколов проверки знаний персонала или копии удостоверений о проверке знаний), подтверждающие группу электробезопасности и предоставленные права, связанные с выполнением работ.</p> <p>Участник не предоставил копии протоколов или копии удостоверений о подтверждении прохождения внеочередной проверки знаний в соответствии с введением Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н новых "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", вступивших в силу с 04.08.2014 г., что не соответствует п. 32.5 и 33.5.2 информационной карты конкурсной документации.</p> <p>2. В представленной Информационной таблице по охране труда участника (приложение 8 к письму о подаче оферты от 17.11.2014 г. №03-20/07/1234-14), у мастеров отсутствует проверка знаний общих требований промышленной безопасности, что не соответствует п. 32.10 информационной карты конкурсной документации.</p> <p>3. У Галиева А.М. (электрогазосварщик) просрочена проверка знаний нормативных документов, что не соответствует п. 32.10 информационной карты конкурсной документации.</p>
2.	ООО «Лэпэнергострой»	<p>1. Согласно п. 2.1 приложения 1 к техническому заданию – требования к участникам, персонал, занятый на выполнении работ, должен иметь группу допуска по электробезопасности и права в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".</p> <p>Согласно п. 33.5.2 информационной карты конкурсной документации, участник должен предоставить Заверенные собой копии документов (копии протоколов проверки знаний персонала или копии удостоверений о проверке знаний), подтверждающие группу электробезопасности и предоставленные права, связанные с выполнением работ.</p>

		<p>Участник не предоставил копии протоколов или копии удостоверений о подтверждении прохождения внеочередной проверки знаний в соответствии с введением Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н новых "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", вступивших в силу с 04.08.2014 г., что не соответствует п. 32.5 и 33.5.2 информационной карты конкурсной документации.</p> <p>2. Не предоставлены копии документов (приказов/распоряжений и др.), устанавливающих права выдачи наряда, распоряжения ответственного руководителя, производителя работ, что не соответствует п. 2 приложения 1 к техническому заданию – требования к участникам и требованиям п. п. 32.5 и 33.5.2 информационной карты конкурсной документации.</p>
3.	ООО «Сатурн»	<p>1. Согласно сведениям о персонале, привлекаемом для выполнения работ по договору, таблица №3 справки о кадровых ресурсах, приложение 7 к письму о подаче оферты от 13.11.2014 г. №178, не предоставлена копия протокола проверки знаний нормативных документов (или копия удостоверения) на электрогазосварщика Верховишина А.Н., что не соответствует п. 33.5.2 информационной карты конкурсной документации.</p> <p>2. Согласно п. 3 приложения 1 к техническому заданию – требования к участникам, у последнего должен быть сваябой с буровой установкой или дополнительно буровая установка.</p> <p>В справке о материально-технических ресурсах участника от 13.11.2014 г. №178, приложение 7 к письму о подаче оферты, отсутствуют сведения о наличии буровой установки, что не соответствует п. 33.4.1 информационной карты конкурсной документации.</p>
4.	ООО «СИБЭСК»	<p>1. Согласно п. 2.1 приложения 1 к техническому заданию – требования к участникам, персонал, занятый на выполнении работ, должен иметь группу допуска по электробезопасности и права в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".</p> <p>Согласно п. 33.5.2 информационной карты конкурсной документации, участник должен предоставить Заверенные собой копии документов (копии протоколов проверки знаний персонала или копии удостоверений о проверке знаний), подтверждающие группу электробезопасности и</p>

		<p>предоставленные права, связанные с выполнением работ.</p> <p>Участник не предоставил копии протоколов или копии удостоверений о подтверждении прохождения внеочередной проверки знаний в соответствии с введением Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н новых "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", вступивших в силу с 04.08.2014 г., что не соответствует п. 32.5 и 33.5.2 информационной карты конкурсной документации.</p> <p>2. Не предоставлены копии документов (приказов/распоряжений и др.), устанавливающих права выдачи наряда, распоряжения ответственного руководителя, производителя работ, что не соответствует п. 2 приложения 1 к техническому заданию – требования к участникам и требованиям п. п. 32.5 и 33.5.2 информационной карты конкурсной документации.</p>
5.	ООО «Технологии эффективности»	<p>1. Согласно п. 2.1 приложения 1 к техническому заданию – требования к участникам, персонал, занятый на выполнении работ, должен иметь группу допуска по электробезопасности и права в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".</p> <p>Согласно п. 33.5.2 информационной карты конкурсной документации, участник должен предоставить Заверенные собой копии документов (копии протоколов проверки знаний персонала или копии удостоверений о проверке знаний), подтверждающие группу электробезопасности и предоставленные права, связанные с выполнением работ.</p> <p>Участник не предоставил копии протоколов или копии удостоверений о подтверждении прохождения внеочередной проверки знаний в соответствии с введением Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н новых "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", вступивших в силу с 04.08.2014 г., что не соответствует п. 32.5 и 33.5.2 информационной карты конкурсной документации.</p>

**РЕШИЛИ:**

1. Приять к сведению итоги предварительного рассмотрения конкурсных заявок участников.

2. Запросить у претендентов уточнения относительно отдельных положений их конкурсных заявок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов конкурсной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Конкурсной документации:

  
\_\_\_\_\_ А.Э. Бурка


Заместитель председателя Конкурсной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ В.Ф. Буткевич


  
\_\_\_\_\_ С.Н. Романок


Члены Конкурсной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ В.Г. Коряков

  
\_\_\_\_\_ А.С. Волков


  
\_\_\_\_\_ Л.Я. Бабаева

  
\_\_\_\_\_ А.Н. Кочержинский

  
\_\_\_\_\_ Н.И. Барков

  
\_\_\_\_\_ В.В. Заремба

Секретарь Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Л.В. Бондаренко