

**Требования к участникам
на выполнение восстановительных работ ПС «Вынга»
филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети.**

1. Минимальные требования к кадровым ресурсам.

1.1. Требования к квалификации персонала.

Персонал, занятый на выполнении работ, должен иметь группы по электробезопасности и права в соответствии с требованиями "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утверждённых Приказом № 328н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013:

- не менее 1 (одного) работника с группой 5 по электробезопасности и правом выдачи наряда, распоряжения, ответственного руководителя, производителя работ;
- не менее 2 (двух) работников с группой 4 по электробезопасности и правом производителя работ;
- остальные работники с группой не ниже 3 по электробезопасности;
- на каждого работника, имеющего группу 3, допускается включать одного работника, имеющего группу 2, но общее число членов бригады, имеющих группу 2, не должно превышать трех.

Участник должен подтвердить группу электробезопасности и предоставленные права, предоставив копии протоколов проверки знаний персонала или копию удостоверения о проверке знаний согласно минимальным квалификационным требованиям заказчика, указанным в п. 1.2.

1.2. Требования к минимальному составу работников:

- мастер – 1 человек;
- рабочий – 3 человека;
- машинист автокрана – 1 человек.

1.3. Требования к документам, подтверждающим квалификацию персонала:

• Копии протоколов проверки знаний или копии удостоверений о проверке знаний, подтверждающих группу по электробезопасности, на персонал, привлекаемый к выполнению работ по договору согласно минимальным (обязательным) квалификационным требованиям заказчика, указанным в п. 1.2.

Участник закупки вправе предоставить данные документы на дополнительный персонал *[превышающий минимальные требования заказчика, указанные в п. 1.2.]*, указанный в справке о кадровых ресурсах.

• Копии документов (приказов/распоряжений и др.) устанавливающих права выдачи наряда, распоряжения ответственного руководителя, производителя работ, члена бригады на персонал, привлекаемый к выполнению работ по договору согласно минимальным (обязательным) квалификационным требованиям заказчика, указанным в п. 1.2.

Участник закупки вправе предоставить данные документы на дополнительный персонал *[превышающий минимальные требования заказчика, указанные в п. 1.2.]*, указанный в справке о кадровых ресурсах.

2. Минимальная потребность в основных машинах и механизмах с учетом выполнения работ:

- | | |
|--|-------|
| – Вахтовый автобус- | 1 ед. |
| – Автомобили грузовые различного назначения г/п 1-15 тн- | 1 ед. |
| – Автокран - | 1 ед. |

3. Выезд на объекты для выполнения работ производится с использованием транспорта участника.

4. Участник выполняет работы в соответствии с требованиями:

– "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок". Утверждены Приказом № 328н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013;

– ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1-001-2014 «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»;

– Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

– Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО-34.04.181-2003);

– РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014 "Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО "Тюменьэнерго".

– других нормативно-правовых актов РФ, регулирующих порядок выполнения работ.

На момент выполнения работ персонал участника должен быть аттестован в соответствии с требованием правил по охране труда, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты РФ №155н от 28 марта 2014г.

5. Участник производит расчеты стоимости работ, руководствуясь Инструкцией по оформлению сметных расчетов на выполнение работ по ремонту электротехнического оборудования (приложение № 5 к Закупочной документации).

Начальник ПТС

А.С. Волков