

Разъяснения к открытому запросу предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию антенных сооружений филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2019 году

Вопрос: 1. Какие пункты из Инструкции, на которую Вы ссылаетесь, относятся к "Осмотру", "Верховому осмотру"? Или то, что вы описали в разъяснении и является списком работ?

Ответ: Предоставленные ранее разъяснения не являются списком работ. Необходимые работы указаны в 5 разделе и пункте 3.3.2 инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи, включенной в перечень нормативно-технической документации технического задания на выполнение работ по техническому обслуживанию антенных сооружений филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2019 году (осмотр от верхового осмотра отличается, тем что смотрят снизу, а при верховом осматривают всю опору с подъёмом).

Вопрос: 2. Необходим адресный список.

Ответ: Смотрите раздел 5 и пункт 3.3.2 инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи.

Вопрос: 3. "Измерение сопротивления заземляющих устройств" - Речь о контуре? Что будет являться отчетом по работам? Протокол или отметка в каком-либо журнале?

Ответ: Да речь идёт о замере контура заземления опоры. Отчетом по работам является протокол (измерение сопротивления заземляющих устройств) и запись о работах в журнале «Журнал технического осмотра и ремонта антенных опор и антенно-волноводных трактов»,

Вопрос: 4. Какие неисправности необходимо устранять в рамках осмотров?


Ответ: При осмотрах устранение неисправностей не предусмотрено. При выполнении технического обслуживания антенных сооружений радиорелейных линий связи выполняются работы, описанные в разделе 5 и пункте 3.3.2 инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи, а также протягиваются болтовые соединения. Все оформляется в журнале «Журнал технического осмотра и ремонта антенных опор и антенно-волноводных трактов», форма журнала указана в инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи.

Вопрос: 5. Фундамент только проверяется и составляется какой-либо акт или запись в журнал? Какая форма акта?

Ответ:

Все оформляется в журнале «Журнал технического осмотра и ремонта антенных опор и антенно-волноводных трактов», форма журнала указана в инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи.

Заместитель начальника ВРЭС



А.В. Тесленко