

Протокол по предварительному рассмотрению заявок

№ 314124/0810/13-2

23.12.2013 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту релейных отсеков ячеек присоединений 10 кВ 3,4-С-10 кВ ПС 110/10 кВ Ханты-Мансийская филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

Открытый запрос предложений проводится на основании Протокола заседания ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» № 38/13 от 02.10.2013г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель закупочной комиссии:

Фирсов Антон Александрович, Директор.

Заместитель председателя закупочной комиссии:

Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»,
Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг.

Члены Закупочной комиссии:

Яковленко Яна Валерьевна, Начальник ПТО,
Тютькин Артур Владимирович, Помощник директора по юридической части,
Полянин Василий Васильевич, Заместитель директора по экономике и финансам,
Охотников Вениамин Павлович, Ведущий специалист по безопасности и внутреннему контролю,
Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго».

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Беккер Лариса Викторовна, Инженер ПТО НьюЭС.

СЛУШАЛИ:

Секретаря Закупочной комиссии – Беккер Ларису Викторовну

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

Члены экспертной группы изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в предварительный отчет отборочного этапа.

Закупочной комиссии предлагается рассмотреть предварительный отчет отборочного этапа.

При оценке заявок были выявлены следующие замечания:

ЗАО «Энерготехстроймонтаж»

Пункт информационной карты Закупочной документации	Замечания
П.19. Финансовое обеспечение заявки в размере 3 % от общей стоимости предложения Участника закупки (с учетом налогов).	Размер задатка менее 3% от цены предложения
П.30.7 Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика	В техническом предложении не указаны марки и типы предлагаемых Участником к применению ремонтных комплектов и терминалов РЗА, что не позволяет однозначно определить соответствие характеристик предлагаемого оборудования требованиям п.3

	Технического задания.
П.30.7 Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика	Гарантийный срок эксплуатации оборудования, указанный в техническом предложении не соответствует п.2.13 Технического задания.
П.30 Предлагаемое Участником оборудование в рамках закупочной процедуры должно иметь аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС».	Отсутствует информация.
П.31.7.13.Заверенные Участником копии документов, подтверждающих наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей товаров на предложение в рамках закупочной процедуры необходимые для исполнения договора, согласно действующему законодательству РФ.	Отсутствуют документы.
П.30.2. Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами: 1. ИТР с правами выдающего наряд, распоряжение, ответственного руководителя работ с группой по электробезопасности V - 1 чел.; 2. производитель работ с группой по электробезопасности IV - 1 чел.; 3. инженер с правами члена бригады с группой по электробезопасности III - не менее 1 чел.; 4. ИТР РЗА с правами выдающего наряд, распоряжение, ответственного руководителя работ, производителя работ, с группой по электробезопасности V, с опытом работы не менее 3-х лет - 1 чел.; 5. ИТР РЗА с правами производителя работ и члена бригады, с группой по электробезопасности IV, с опытом работы не менее 3-х лет - 1 чел.; 6. Инженер РЗА с правами члена бригады, с группой по электробезопасности III, с опытом работы не менее 2-х лет - не менее 1 чел.;	В табл.2 общее количество персонала привлекаемого к выполнению работ по договору составляет 4 чел., вместо необходимых в соответствии с КД 6 чел.
П.31.6.2 Документы, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ, связанных с выполнением Договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры (документы об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках или удостоверения (с указанием Ф.И.О., гр. по эл. безопасности и т.д.) (заверенные Участником копии)	Не предоставлены протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках или удостоверения (с указанием Ф.И.О., гр. по эл. безопасности и т.д.)
П.31.6.3. Информационная таблица по охране труда (форма 8)	Персонал не обеспечен СИЗ от термического воздействия эл.дуги

П.31.3.2 План - график отключения электротехнического оборудования (форма 4)	План - график отключения электротехнического оборудования не соответствует приложению № 3 к проекту договора.
--	---

ООО «Сибкомтэк»

Пункт информационной карты Закупочной документации	Замечания
П.30.7 Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика	В техническом предложении не указаны марки и типы предлагаемых Участником к применению ремонтных комплектов и терминалов РЗА, что не позволяет однозначно определить соответствие характеристик предлагаемого оборудования требованиям п.3 Технического задания.
П.30 Предлагаемое Участником оборудование в рамках закупочной процедуры должно иметь аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС».	Отсутствует информация.
П.31.7.13. Заверенные Участником копии документов, подтверждающих наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей товаров на предложение в рамках закупочной процедуры необходимые для исполнения договора, согласно действующему законодательству РФ.	Отсутствуют документы.

ООО « НТЦ «Механотроника»

Пункт информационной карты Закупочной документации	Замечания
П.30.7 Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика	В техническом предложении не указаны марки и типы предлагаемых Участником к применению ремонтных комплектов и терминалов РЗА, что не позволяет однозначно определить соответствие характеристик предлагаемого оборудования требованиям п.3 Технического задания.
П.30 Предлагаемое Участником оборудование в рамках закупочной процедуры должно иметь аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС».	Отсутствует информация.
П.31.7.13. Заверенные Участником копии документов, подтверждающих наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей товаров на предложение в рамках закупочной процедуры необходимые для исполнения договора,	Отсутствуют документы.

согласно действующему законодательству РФ.	
П.31.8.2. Копии бухгалтерского баланса (Форма 1), отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за подписью главного бухгалтера и руководителя предприятия за 9 месяцев текущего года.	Отсутствуют копии бухгалтерского баланса (Форма 1), отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за подписью главного бухгалтера и руководителя предприятия за 9 месяцев текущего года.
П.31.9.34 раздел 5. п.3 Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканированная копия и Excel) (приложение 4 к Конкурсной (Закупочной) документации); На торговой площадке данные документы опубликованию не подлежат.	Не предоставлена информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в формате Excel) (приложение 4 к Конкурсной (Закупочной) документации);

Закупочной комиссии предлагается запросить у участников разъяснения к замечаниям.

2. О признании предложения не соответствующим условиям закупки

Предложение ООО «Компания Энергон-Урал» не отвечает условиям закупки, согласно п. 3.7.1.3 Закупочной документации (Оригинал предложения участника не предоставлен на бумажном носителе до срока окончания приема Предложений, установленного в извещении о закупке).

РЕШИЛИ:

1. Запросить у участников разъяснения.
2. Отклонить предложение ООО «Компания Энергон-Урал» поскольку оно по существу не отвечает условиям закупки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:
Фирсов Антон Александрович, Директор

Заместитель председателя закупочной комиссии:
Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг
Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

Члены закупочной комиссии:
Полянин Василий Васильевич, Заместитель директора по экономике и финансам

Опросный лист

Яковленко Яна Валерьевна, Начальник ПТО

Тюткин Артур Владимирович, Помощник директора по юридической части

Охотников Вениамин Павлович, Ведущий специалист по безопасности и внутреннему контролю

Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго».

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Беккер Лариса Викторовна, Инженер ПТО НЮЭС







Опросный лист



**Заседание Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ПРОТОКОЛУ ПО
предварительному рассмотрению заявок
для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Закупочной Комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети**

№ 314124/0810/13-2

23.12.2013 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту релейных отсеков ячеек присоединений 10 кВ 3,4-С-10 кВ ПС 110/10 кВ Ханты-Мансийская филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

Проект решения:

Запросить у участников разъяснения


ЗА ПРОТИВ ВОЗРАЖАЮСЬ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. О признании предложения не соответствующим условиям закупки

Отклонить предложение ООО «Компания Энергон-Урал» поскольку оно по существу не отвечает условиям закупки.

ЗА ПРОТИВ ВОЗРАЖАЮСЬ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Зам.председателя
Закупочной Комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго» НЮЭС


(подпись)

С.Н. Романюк
(Ф.И.О.)

Без подписи Зам.председателя Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным.

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «Тюменьэнерго» 23.12.2013 года.
Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8 (3463) 25-34-81.

Заседание Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ПРОТОКОЛУ ПО
предварительному рассмотрению заявок
для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Закупочной Комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети**

№ 314124/0810/13-2

23.12.2013 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту релейных отсеков ячеек присоединений 10 кВ 3,4-С-10 кВ ПС 110/10 кВ Ханты-Мансийская филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

Проект решения:

Запросить у участников разъяснения

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. О признании предложения не соответствующим условиям закупки

Отклонить предложение ООО «Компания Энергон-Урал» поскольку оно по существу не отвечает условиям закупки.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член
Закупочной Комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго» НЮЭС



(подпись)

Е.А. Овсянников
(Ф.И.О.)

Без подписи члена Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным.

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «Тюменьэнерго» 23.12.2013 года. Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому члену Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго». Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8 (3463) 25-34-81.