

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии

№ 3ЕИ(525)/1

28 августа 2013 г.

г. Сургут

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Выполнение работ неотложного характера по замене ввода 110 кВ фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Закупка проводится на основании приказа филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № 525 от 16.08.2013 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети -

Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии

Зам. начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»-

Романюк С.Н.

Члены Закупочной комиссии:

Зам. директора по развитию и реализации услуг

филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Коряков В.Г.

Зам. директора по экономике и финансам

филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бабаева Л.Я.

Начальник ГДиОКЗ СЛиМТО филиала

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Кочержинский А.Н.

Начальник ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго»

Сургутские электрические сети»-

Волков А.С.

Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»-

Заремба В.В.

Секретарь Закупочной комиссии:

Инженер ведущий ГДиОКЗ СЛиМТО филиала

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бондаренко Л.В.

Приглашенное лицо:

Заместитель главного инженера филиала

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

В.И. Антышев

ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

О внеплановой закупке на выполнение работ неотложного характера по замене ввода 110 кВ фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

По данному вопросу слушали члена закупочной комиссии, начальника ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Волкова А.С., который сообщил следующее.

Комиссия филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети по обследованию состояния объектов ПС, проведя 14.08.2013 г. техническое обследование на ПС «КНС-6» 110 кВ силового трансформатора 1Т (тип ТДТН-25000/110У1; зав. № 145622; инв. № 24821) и ознакомившись с протоколом испытания вводов № 60 от 14.08.2013 г., выявила следующий дефект оборудования:

- Емкость ввода 110 кВ (тип ГТТА-60-100/800; зав. № 432095) фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, превышает базовое значение на 9,54 %, при норме не более 5 %. Таким образом, ввод 110 кВ (тип ГТТА-60-100/800; зав. № 432095) фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» не соответствует требованиям «Объем и нормы испытаний электрооборудования» СО 34.45-51300-97.

Согласно акту расследования нарушения работы силового трансформатора, основная причина увеличения емкости ввода 110 кВ (тип ГТТА-60-100/800; зав. № Ч32095) фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» - перекрытие изолирующего промежутка между обкладками в основе ввода, из-за возникновения локального дефекта изоляции, обусловленного технологией изготовления ввода.

Наличие вышеуказанного дефекта оборудования является ситуацией, при которой требуется выполнение работ неотложного характера, так как в противном случае может наступить аварийная ситуация.

В связи с этим, комиссия по обследованию состояния объектов ПС пришла к выводу, что ввод 110 кВ фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети нуждается в проведении работ неотложного характера по замене названного ввода.

Во исполнение требований Регламента взаимодействия при наступлении страховых событий по договорам страхования имущества ОАО «Тюменьэнерго» - РО 05770629.7.007-2011, ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети направила уведомление о выявленных дефектах оборудования, в Управление правового обеспечения ОАО «Тюменьэнерго» (исх. рег. № Т7/1/3835 от 15.08.2013 г.).

С целью недопущения наступления аварийной ситуации и скорейшего выполнения ремонтных работ, директором филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Буркой А.Э. было принято решение (приказ № 525 от 16.08.2013 г.) незамедлительно привлечь стороннюю организацию для выполнения работ неотложного характера по замене ввода 110 кВ фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» и провести закупку способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Такой сторонней организацией является ОАО «ТЭСС» - победитель конкурса на выполнение работ по ремонту оборудования ПС для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2013 г. (протокол № 2013.0328(34337/2 от 22.04.2013г.), обладающее соответствующими ресурсами, а также имеющее возможность немедленного выполнения соответствующих работ.

Согласно смете, общая стоимость работ неотложного характера по замене ввода 110 кВ фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» составит 393172,05 руб. включая НДС по ставке 18%.

Пунктом 5.12.1.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.06.2013г., предусмотрено, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться вследствие чрезвычайных обстоятельств, если возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Поскольку вышеописанные обстоятельства являются чрезвычайными, и могли повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, закупочная комиссия филиала пришла к выводу о правомерности решения директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки А.Э. (приказ № 525 от 16.08.2013 г.) о немедленном привлечении ОАО «ТЭСС» к выполнению работ неотложного характера по замене ввода 110 кВ фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» и проведении закупки способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». При данных обстоятельствах имеются необходимые основания для заключения соответствующего договора с ОАО «ТЭСС» на сумму 393172,05 руб. включая НДС по ставке 18%.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Заключить договор с ОАО «ТЭСС» на выполнение работ неотложного характера по замене ввода 110 кВ фазы А силового трансформатора 1Т на ПС «КНС-6» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети на сумму 393172,05 руб. включая НДС по ставке 18%;
- Уведомить Центральную закупочную комиссию ОАО «Тюменьэнерго» о принятом решении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:



Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии:



Романюк С.Н.

Член Закупочной комиссии:



Коряков В.Г.

Член Закупочной комиссии:



Бабаева Л.Я.

Член Закупочной комиссии:



Кочержинский А.Н.

Член Закупочной комиссии:



Волков А.С.

Член Закупочной комиссии:



Заремба В.В.

Секретарь Закупочной комиссии:



Бондаренко Л.В.

Приглашенное лицо:



Антышев В.И.