

Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 46873

№ 46873(0948)/2

02.12.2015

г. Тюмень, ул. Даудельная, 44

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10кВ КС-9, Горная с заменой МКП-110 на ВЭБ-110 Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции ПС 110/10кВ КС-9, Горная с заменой МКП-110 на ВЭБ-110 Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети". (Акционерное Общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго", 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4.)

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: Председатель Конкурсной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора-директор филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС

Зам. председателя Конкурсной комиссии: Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора ТРС

Зам. председателя Конкурсной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Конкурсной комиссии:

- Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС
 - Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС
 - Горбунова Татьяна Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС
 - Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС
 - Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС
- Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛИМТО

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки.

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. О признании конкурса несостоявшимся

Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса:

- **Закрытое акционерное общество "ЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ"** (620016, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 239, помещение 11) по всем лотам на основании п. 3.10.2.5 (б), так как Заявка участника не соответствует требованиям Конкурсной документации:

- Участником не указана в Письме о подаче оферты форма обеспечения по договору (требование п. 28 Информационной карты Конкурсной документации)

- Референция банка не содержит информации о наличии/отсутствии фактов нарушения контрагентом платежных обязательств, а также характеристику контрагента от банка (требование п. 31.7.3 Информационной карты Конкурсной документации)

- Не предоставлена Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (по форме код по КНД 1120101) субподрядчика АО "ТЭСС" требуемая п. 32.5.3 Информационной карты Конкурсной документации.

• **ООО "Ремонтно-диагностическая компания "Электрические сети"** (620043, г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, д. 91, оф. 221) по всем лотам на основании п. 3.10.2.5 (б), так как Заявка участника не соответствует требованиям Конкурсной документации:

- Техническое предложение Участника не соответствует требованиям п.30.8 Информационной карты, согласно которого Техническое предложение должно соответствовать требованиям Заказчика, а именно: в соответствии с Техническим заданием Заказчика на ПС Горная 110/10кВ заявлена установка элегазового выключателя типа ВЭБ-110 кВ взамен существующему баковому масляному выключателю МКП-110кВ. Участником предлагается эквивалентный выключатель элегазовый ВТБ-110. Данное эквивалентное оборудование, предлагаемое Участником не может полноценно заменить МКП-110кВ по следующим причинам: у выключателей ВЭБ-110кВ (так же, как и у МКП-110кВ) трансформаторы тока (1ТТ, 2ТТ, Контакт Выключателя, 3ТТ, 4ТТ) расположены с обеих сторон выключателя, а в схеме выключателя ВТБ-110кВ (1ТТ, 2ТТ, 3ТТ, 4ТТ, Контакт Выключателя) трансформаторы тока расположены с одной стороны выключателя. Данная конструкция ВТБ-110кВ не позволяет совместить («привязать») устанавливаемый выключатель с уже существующими на ПС Горная 110/10кВ защитами (ДЗШ-110кВ, УРОВ-110кВ, АСС-110) без замены устройств РЗА. Техническим заданием Заказчика замена РЗА не предусмотрена. В Техническом и коммерческом предложениях участника так же дополнительные работы и затраты на работы по замене РЗА не предусмотрены.

• **Общество с Ограниченной Ответственностью "Элвест"** (620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50 оф. 340) по всем лотам на основании п. 3.10.2.5 (б), так как Заявка участника не соответствует требованиям Конкурсной документации:

- Техническое предложение Участника не соответствует требованиям п.30.8 Информационной карты, согласно которого Техническое предложение должно соответствовать требованиям Заказчика, а именно: В соответствии с Техническим заданием Заказчика на ПС Горная 110/10кВ заявлена установка элегазового выключателя типа ВЭБ-110 кВ взамен существующему баковому масляному выключателю МКП-110кВ. Участником предлагается эквивалентный выключатель элегазовый ВТБ-110. Данное эквивалентное оборудование, предлагаемое Участником не может полноценно заменить МКП-110кВ по следующим причинам: у выключателей ВЭБ-110кВ (так же, как и у МКП-110кВ) трансформаторы тока (1ТТ, 2ТТ, Контакт Выключателя, 3ТТ, 4ТТ) расположены с обеих сторон выключателя, а в схеме выключателя ВТБ-110кВ (1ТТ, 2ТТ, 3ТТ, 4ТТ, Контакт Выключателя) трансформаторы тока расположены с одной стороны выключателя. Данная конструкция ВТБ-110кВ не позволяет совместить («привязать») устанавливаемый выключатель с уже существующими на ПС Горная 110/10кВ защитами (ДЗШ-110кВ, УРОВ-110кВ, АСС-110) без замены устройств РЗА. Техническим заданием Заказчика замена РЗА не предусмотрена. В Техническом и коммерческом предложениях участника так же дополнительные работы и затраты на работы по замене РЗА не предусмотрены.

- Не предоставлена бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за завершившийся отчетный период текущего года (9 месяцев 2015г.) заверенная руководителем (п. 31.7.2 Информационной карты Конкурсной документации)."

• **Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сервис Тюмень"** (625014, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252, корп. 4) по всем лотам: на основании п. 3.10.2.5 (а), так как Участник не соответствует требованиям Конкурсной документации:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, связанным с выполнением Договора, выдаваемое члену саморегулируемой организации, представленное участником для выполнения строительно-монтажных работ не содержит допуски по пунктам 10.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений», 10.5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций», что не соответствует требованиям п. 31.6.1 Информационной карты Конкурсной документации.

на основании п. 3.10.2.5 (б), так как Заявка участника не соответствует требованиям Конкурсной документации:

- Участником предоставлены денежные средства в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе. Размер обеспечения не соответствует требованиям п. 20 Информационной карты Конкурсной документации, согласно которого обеспечение заявки на участие в закупке должно быть не менее 2 % начальной цены лота. Участник предоставил обеспечение в размере 2% от цены своей заявки;

- Участник применил на затраты «ПНР» и «Прочие» понижающий коэффициент, что не соответствует п. 4.3.2.8 Конкурсной документации, согласно которому Индексы не должны превышать рекомендованные Минстроем РФ на момент проведения закупки. Дополнительное применение понижающих коэффициентов в ценовом предложении не указывается.

- Участник предоставил бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за предшествующий календарный год (2014) без отметки ИФНС или подтверждения специализированного оператора связи о принятии отчета, что не соответствует п. 31.7.2 Информационной карты Конкурсной документации,

- Не предоставлено согласие на обработку ПД бенефициара Борщева Андрей Анатольевич (п.33.2.5 Информационной карты Конкурсной документации), а также сканированные копии паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН).

3. О признании конкурса несостоявшимся

На основании п. 7.5.2 (а) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Тюменьэнерго» (утвержденного протоколом заседания Совета директоров от 01.07.2013 № 10/13), признать конкурс по данному лоту несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки.

Результаты голосования по лоту № 1 по итогам конкурса:

«ЗА»: Председатель Конкурсной комиссии Сорокин Вячеслав Геннадьевич
Зам. председателя Конкурсной комиссии Шевцов Сергей Александрович
Зам. председателя Конкурсной комиссии Романюк Сергей Николаевич
Худяков Сергей Михайлович
Борисевич Сергей Сергеевич
Горбунова Татьяна Николаевна
Тургина Наталья Иосифовна
Павлов Владимир Сергеевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Председатель Конкурсной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора - директор филиала АО "Тюменьэнерго" ТРС

Зам. председателя Конкурсной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Конкурсной комиссии:

Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС


Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС

Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС



Горбунова Татьяна Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛМТО



отпроской мест



**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО "Тюменьэнерго"
«Тюменские распределительные сети»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от 02 ноября 2015 г. № 46873(0948)/2

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10кВ КС-9, Горная с заменой МКП-110 на ВЭБ-110 Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

Вопрос №1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок

Проект решения: Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

Вопрос №2. О признании конкурса несостоявшимся

Проект решения: На основании п. 7.5.2 (а) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Тюменьэнерго» (утвержденного протоколом заседания Совета директоров от 01.07.2013 № 10/13), признать конкурс по данному лоту несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Зам. председателя Конкурсной комиссии,
Заместитель начальника СЭБ АО "Тюменьэнерго"**



(подпись)

/Романюк С.Н./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным. Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» 02 ноября 2015 года. Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».