



2	ТРС	Сетово	ИИР-110 ГТ, ТР-110 ГТ	инв. № 414457 (ОРУ 110кВ на ПС Сетово 110/10 кВ)	РПДЗ-110/1000	КР	август	Ремонт подвижных контактов	1 выключатель	1	✓		
								Регулировка контактов и привального механизма	1 выключатель	1	✓		
								Обработка трансформаторного масла с применением установочной сушки и очистки	1 тонна	9	✓		
								Заправка масла в бак	1 выключатель	1	✓	Масло трансформаторное марки ГК	3
								Изготовление резиновых прокладок с диаметром условного прохода 350мм - 450мм	10 шт	1	✓		
								Измерение сопротивлений и временных	1 выключатель	1	✓		
								Ремонт лакокрасочного покрытия (на 1-й слой)	10 м2	5,4	✓		
								Ремонт лакокрасочного покрытия (на кромки последующий слой)	10 м2	5,4	✓		
								Нанесение ретартилок фаз и выключателей	1 выключатель	1	✓		
								Опробование выключателя и привода на надежное включение и отключение	1 выключатель	1	✓		
								Сдача выключателя после ремонта в эксплуатацию	1 выключатель	1	✓		
Ремонт разъединителя 110кВ													
в том числе:													
								Чистка изоляции ИОС-110-400, ИОС-110-600, ИОС-110-1250	1 изолятор	12	✓		
								Восстановление антикоррозионных покрытий, нанесение распылок фаз	10м2	1	✓		

### 3. Применение стандартов, СНиПы, НТД, правила:

- По окончании ремонта электроустановка должна удовлетворять требованиям ПУЭ  
- Ремонт выполнять в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации оборудования

### 4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

Работы выполняются в соответствии с требованиями:  
ПОГ Р М-016-2001, РД 153-34-0-03 150-00 с изменениями 2003г. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»  
РД153-34-0-03 301-40 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»  
ПОТРМ 001-97 «Правила по охране труда в лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности и при проведении лесохозяйственных работ», другой нормативной документацией, действующей на территории РФ.

### 5. Требования к материально-техническому обеспечению работ:

Подрядчик должен иметь подтверждающие прохождение на применение МТР документы (сертификаты соответствия)  
Продукция должна быть новой и ранее не использованной  
Предъявление сертификатов соответствия на поставленные МТР должно быть выполнено до начала производства работ  
Основное оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый специалистами филиала  
Выполняемые работы должны быть обеспечены автоперевозкой и спецтехникой, перечень которой с указанием стоимости м.ч.а. прилагается к сводному сметному расчету.

### 6. Оформление необходимых разрешений и документов:

Подрядчик должен иметь разрешительные документы (лицензии, допуски, аккредитации) для выполнения требуемых видов работ по ремонту оборудования  
В период работы необходимо определить места временного хранения отходов и заключить договоры на размещение отходов с организациями.  
Имеющими соответствующие лицензии; самостоятельно производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду

### 7. Требования к расчету стоимости работ:

Стоимость работ определяется локальными сметными расчетами на каждый объект. Дополнительно предоставляется сводный сметный расчет стоимости работ, в который со ссылкой на соответствующий номер локальной сметы и стоимость работ по каждому объекту.


Расчет стоимости работ осуществляется локальными сметными расчетами. Локальные сметные расчеты подрядчик организации может осуществлять в действующей сметно-нормативной базе или в "сметно-нормативной базе на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, сооружений, устройств, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, средств диспетчерского технологического управления объектов электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго» (СНБРО). Доступ к фирменной сметно-нормативной базе предоставляется подрядным организациям в порядке предусмотренном Соглашением об использовании СНБРО. Подрядчик предоставляет доступа к базе размещен на официальном сайте ОАО Тюменьэнерго www.te.ru в разделе "Закупки".

На работы, не включенные в состав нормативной базы для расчета стоимости, устанавливается требование о формировании калькуляции

Необходимо предоставлять расчеты стоимости на эксплуатацию автотранспортной техники, стоимости и количество используемых материально-технических ресурсов и стоимости дополнительных затрат на выполнение работ.

**8. Прочие условия:**  
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее одного года

Зам. главного инженера ТРС  
(должность руководителя)

  
(подпись)

В.П.Коржень  
(Ф.И.О.)

Зам. главного бухгалтера ТРС  
(должность руководителя)

  
(подпись)

Т.А.Циркова  
(Ф.И.О.)

И.о. директора Тобольского ТПО  
(должность руководителя)

  
(подпись)

А.П.Смолов  
(Ф.И.О.)

Начальник сектора ПС ТРС  
(должность руководителя профсоюзной службы)

  
(подпись)

А.И.Алферов  
(Ф.И.О.)

Начальник СПС Тобольского ТПО  
(должность ответственного за оформление заказания)

  
(подпись)

Ю.А.Никитенко  
(Ф.И.О.)