

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области



СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента тарифной политики энергетики жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа



СОГЛАСОВАНО:

Директор Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "Россети Тюмень"



2. График ограничения режима потребления электрической мощности на 2021/2022 гг. по АО "Россети Тюмень" на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
АО "Россети Тюмень" - первичный получатель команд																	
1.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМЭС		26,75	53,50	80,25	107,00	133,75	160,50	187,25	214,00	240,60	267,50					
1.1.	Район ПС Шубинская		12,10	24,20	36,30	48,40	60,50	72,60	84,70	96,80	108,90	120,90					
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35/6 Шубинская	12,10	24,20	36,30	48,40	60,50	72,60	84,70	96,80	108,90	120,90	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера - главный энергетик			г. Нефтеюганск
1.2.	Район ПС Магистральная		2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00					
1	Сургутский филиал ООО "Газпром энергo"	ПС 220/110/10 КС-5	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00	Жеребцов А.Л.	Главный энергетик			г. Сургут
1.3.	Район ПС Пыть-Ях		4,58	9,16	13,74	18,32	22,90	27,48	32,06	36,64	41,22	45,80					
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/35/10 Усть-Балык	1,35	2,70	4,05	5,40	6,75	8,10	9,45	10,80	12,00	12,00	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера - главный энергетик			г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	3,23	6,46	9,69	12,92	16,15	19,38	22,61	25,84	29,07	30,00	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера - главный энергетик			г. Нефтеюганск
1.4.	Район ПС Левинская		3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	39,30					
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35 Левинская	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	39,30	Давыдов А.В.	Заместитель главного инженера			г. Нефтеюганск
1.5.	Район ПС ЮБТПЗ		1,27	2,54	3,81	5,08	6,35	7,62	8,89	10,16	11,43	13,30					
1	Филиал АО "Сибур ТюменьГаз" - Южно-Балтийский газоперерабатывающий завод	ПС 220/110 ЮБТПЗ	1,27	2,54	3,81	5,08	6,35	7,62	8,89	10,16	11,43	13,30	Ильченко В.Л.	Главный энергетик			г. Пыть-Ях
1.6.	Район ПС Каргунья		1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00					
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 220/110 Новая	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	Шевкин Д.А.	Главный энергетик			г. Урай
1.7.	Район ПС Красновининская		1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00					
1	Филиал АО "Сибур ТюменьГаз" - Нагангазпереработка	ПС 220/110 КТПЗ	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Иванченко М.П.	Главный энергетик			г. Нагань
2.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Южное ПМЭС		7,44	14,88	22,32	29,76	37,20	44,64	52,08	59,52	66,96	74,40					
2.1.	Район ПС Завидно-Сальмская		2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00					
1	Салым Петролеум Девелопмент Н.В.	ПС 110/35 Завидно-Сальмская	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	Митин А.Е.	Главный энергетик			г. Нефтеюганск
2.2.	Район ПС Заводоуковск		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00					
1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводоуковск	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Питев В.М.	Начальник ОДС			г. Заводоуковск
2.3.	Район ПС Ишим		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	15,80					
1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/10 Ишим	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	15,80	Володин В.В.	Заместитель директора			г. Ишим
2.4.	Район ПС Лытинская		3,44	6,88	10,32	13,76	17,20	20,64	24,08	27,52	30,96	34,40					
1	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 220/110/10 Лытинская	1,72	3,44	5,16	6,88	8,60	10,32	12,04	13,76	15,48	17,20	Столбов Д.Н.	и.о. заместителя главного инженера - главный энергетик			Усть-Еганское м/р
2	ПАО "ОБГТ" (ПАО "СН-МВГ", ООО "МЭР")	ПС 220/110/10 Лытинская	1,72	3,44	5,16	6,88	8,60	10,32	12,04	13,76	15,48	17,20	Шевыткин А.В.	Начальник ЦДС			Усть-Еганское м/р
3.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Восточное ПМЭС		9,20	18,40	27,60	36,80	46,00	55,20	64,40	73,60	82,80	92,00					
3.1.	Район ПС Лас-Еганская		1,71	3,42	5,13	6,84	8,55	10,26	11,97	13,68	15,39	17,10					
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 220/110/10/6 Лас-Еганская	1,71	3,42	5,13	6,84	8,55	10,26	11,97	13,68	15,39	17,10	Шкагула А.В.	Главный энергетик			г. Ливинск
3.2.	Район ПС Варьеган		0,53	1,06	1,59	2,12	2,65	3,18	3,71	4,24	4,77	5,30					
1	ОАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 220/110/10/35/6 Варьеган	0,53	1,06	1,59	2,12	2,65	3,18	3,71	4,24	4,77	5,30	Козырев В.И.	Главный инженер			г. Радужный
2	Филиал АО "Газэлектросеть" "РНЭС"	ПС 220/110/10/35/6 Варьеган	0,36	0,72	1,08	1,44	1,80	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60	Крот А.П.	Главный инженер			г. Радужный

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт											Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.3.	Район ПС ГПП-2		6,60	13,20	19,80	26,40	33,00	39,60	46,20	52,80	59,40	66,00					
1	Филиал АО "СибурТомскГаз"-Новокавтовский ПТЗ	ПС 220/110/6 ГПП-2 (Сибирская, Видальев)	5,72	11,44	17,16	22,88	28,60	34,32	40,04	45,76	51,48	57,20	Головатый О.А.	Главный энергетик		г. Новокавтовск	
	Филиал АО "СибурТомскГаз"-Новокавтовский ПТЗ	ПС 220/110/6 ГПП-2 (Мегвон)	0,73	1,46	2,19	2,92	3,65	4,38	5,11	5,84	6,57	7,30	Головатый О.А.	Главный энергетик		г. Новокавтовск	
	Филиал АО "СибурТомскГаз"-Новокавтовский ПТЗ	ПС 110/6 ГПП-1 (Мегвон)	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Головатый О.А.	Главный энергетик		г. Новокавтовск	
4.	Финанс ПАО "ФСК ЕЭС" - Ямало-Ненецкое ПМЭС		9,51	19,02	28,53	38,04	47,56	57,07	66,58	76,09	85,60	95,12					
4.1.	Район ПС Вынгапур		5,38	10,76	16,14	21,52	26,90	32,28	37,66	43,04	48,42	53,80					
1	АО "Газпромнефть-Новобрянскгаз"	ПС 110/35/6 Яридерская	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрянск	
2	АО "Газпромнефть-Новобрянскгаз"	ПС 110/35/6 Чуркинская	1,90	3,80	5,70	7,60	9,50	11,40	13,30	15,20	17,10	19,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрянск	
3	АО "Газпромнефть-Новобрянскгаз"	ПС 110/35/6 Хоронгуванская	2,28	4,56	6,84	9,12	11,40	13,68	15,96	18,24	20,52	22,80	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрянск	
4.2.	Район ПС Уренгой		4,13	8,26	12,39	16,52	20,66	24,79	28,92	33,05	37,18	41,32					
1	ООО "РН-Панора"	ПС 110 ППС-1	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,91	4,56	5,21	5,86	6,51	Диспетчер	Диспетчер		г. Красноярс	
2	АО "Транснефть-Сибирь" Уренгойское УМБЗ	ПС 10 ППС-2	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Шуваев Л.А.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой	
3	АО "Транснефть-Сибирь" Уренгойское УМБЗ	ПС 10 ППС-1	2,28	4,56	6,84	9,12	11,40	13,68	15,96	18,24	20,52	22,80	Шуваев Л.А.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой	
1.	Финанс АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети		13,95	26,40	37,65	48,20	58,80	68,65	78,50	98,40	108,00	135,48					
1	АО "Сибнефтегаз"	ПС 110/10 Ембаево	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Чистиков С.Г.	Главный энергетик		г. Тюмень	
2	АО "ТМС Нефтегаз"	ПС 110/10 Западный	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70	Южаков С.С.	Главный энергетик		г. Тюмень	
3	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Западная	0,50	0,60	0,60	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
4	ОАО "Тюменский Акумуляторный завод"	ПС 110/10 Западная	0,33	0,66	0,99	1,32	1,65	1,98	2,31	2,64	2,97	3,30	Бордов В.А.	Главный энергетик		г. Тюмень	
5	ОАО "Тюменский комбинат хлебопродуктов"	ПС 110/10 Сиббирской	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Курочкин А.Н.	Главный энергетик		г. Тюмень	
6	ООО "Рем-Энерго-СтройСервис"	ПС 110/10 Сиббирской	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Кочергин Б.А.	Главный энергетик		г. Тюмень	
7	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Сиббирской	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40	Песаров В.И.	Главный инженер		г. Тюмень	
8	ООО "Агентство Интеллект-Сервис" (ОАО ТЭК "Кросно")	ПС 110/10 КСК	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Федоров А.В.	Директор		г. Тюмень	
9	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Промбаз	0,80	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
10	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Н-Техническая	0,40	0,80	1,20	1,60	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
11	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПП 10/10 Техническая	0,50	0,60	0,60	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,50	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
12	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Шербаковская	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
13	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Бурдан	0,80	1,60	2,20	2,20	3,00	3,20	3,40	3,80	4,00	4,10	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
14	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Алебашино	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
15	ООО "Иновест-СтройСервис" ООО "РЭСС"	ПС 110/10 Выпихи	0,35	0,70	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	Кочергин Б.А.	Главный энергетик		г. Тюмень	
16	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 ЛПК	0,45	0,90	1,35	1,80	1,90	1,95	2,00	2,10	2,20	2,30	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
17	ООО "Тюменский фанерный завод"	ПС 110/10 Домостроительная	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	Муратов И.С.	Заместитель директора		г. Тюмень	
18	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Грачевая	0,50	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,50	2,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
19	ООО "ДСК-Энерго"	ПС 110/10 Суходольская	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Марулаев А.И.	Директор		г. Тюмень	
20	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Суходольская	0,60	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,80	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
21	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 35/10 Беловская	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
22	ООО "Агентство Интеллект-Сервис" (ПАО "Управляющие компании Тюменские электросетей")	ПС 110/10 Моторный завод	0,35	0,70	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	Салтыков А.А.	Главный энергетик		г. Тюмень	
23	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 220/110/10 Окавогне	0,24	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
24	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Северная	0,60	1,20	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,40	2,50	2,60	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
25	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Боровое	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
26	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Загородная	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
27	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Тармань	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
28	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Казарово	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
29	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Мурманская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
30	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Пышманская	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
31	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Центральная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
32	Финанс ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Шеротная	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Семенов Д.Г.	Главный инженер		г. Тюмень	
33	АО "Тюменский завод механического оборудования и инструментов"	ПС 110/10 Медик	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	1,89	2,16	2,43	2,70	Марулаев А.И.	Главный инженер		г. Тюмень	
1.	Район ПС 110/10 Торскан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Тюменское УМБ филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Торскан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ефимов В.Г.	Главный энергетик		г. Тюмень	
2.	Район ПС Окавогне (станция 110 кВ Окавогне - Кармак)		1,15	2,30	3,45	4,60	5,75	6,90	8,05	9,20	10,35	11,50					
1	АО "Россети Тюмень"	ПС 110/10 Утинское	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС		г. Тюмень	
2	ООО "ЖелПрод"	ПС 110/10 Утинское	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20	Манд В.В.	Главный энергетик		г. Тюмень	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	АО "Россети Тюмень"	ПС 110/10 Перевальное	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС		г. Тюмень
4	АО "Россети Тюмень"	ПС 110/10 Горьковка	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	7,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС		г. Тюмень
5	АО "Россети Тюмень"	ПС 110/10 Молодцовка	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	2,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС		г. Тюмень
2.	Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Тобольское ТПО		7,74	22,49	63,10	95,93	126,80	134,54	142,28	150,03	156,51	205,00				
1	ООО "Газпром энергo"	ПС 110/10 КС-9	0,00	0,00	32,86	32,86	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	Жеребцов А.Л.	Главный энергетик		г. Сургут
2	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Сегово	0,00	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
3	ООО "Запсибэнергетик"	ГРУ-10 Тобольская ТЭЦ	3,25	6,50	9,75	13,00	16,25	19,50	22,75	26,00	28,00	29,00	Яковлев А.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
4	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Менделеево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
5	ООО "Запсибэнергетик"	ГРУ-10 Тобольская ТЭЦ; ПС 110/10 ПШ-3	3,23	6,46	9,70	12,93	16,16	19,39	22,62	25,86	29,09	31,32	Яковлев А.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
6	ООО "Запсибэнергетик"	ПС 110/10 Сырневка	0,53	1,07	1,60	2,14	2,67	3,20	3,74	4,27	4,81	5,34	Яковлев А.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
7	Ишимское РПУ филиал АО "Транснефть-Западная Сибирь"	ПС 110/10/6 Татарка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	Образцов А.В.	Главный энергетик		г. Ишим
2.1	Район ПС Демьянская:		0,73	1,44	2,17	27,98	28,70	29,43	30,15	30,88	31,59	50,00				
1	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Горная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
2	ООО "Газпром энергo"	ПС 110/10 КС-7	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,54	Жеребцов А.Л.	Главный энергетик		г. Сургут
3	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 110/6 кВ Калыча	0,41	0,81	1,22	1,63	2,03	2,44	2,85	3,26	3,66	7,52	Бокор Д.С.	Главный энергетик		г. Тюмень
4	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/6 Уват	0,32	0,63	0,95	1,26	1,58	1,90	2,21	2,53	2,84	6,16	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
3.	Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Южное ТПО		2,00	4,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	40,00				
3.1	Район ПС Заводоуковск:		2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00				
1	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Юргинский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 Юрга	0,42	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	2,94	3,36	3,78	5,20	Корова А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Юрга
2	Распределительные сети Южное ТПО, Филиал ПАО "Сургутгазпром" Южный филиал	ПС 110/10 Ялуторовск	0,77	1,54	2,31	3,08	3,85	4,62	5,39	6,16	6,93	8,70	Корова А.В.	Главный инженер ТПО		г. Ялуторовск
3	Распределительные сети Южное ТПО, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 Упорово	0,38	0,76	1,14	1,52	1,90	2,28	2,66	3,04	3,42	5,80	Корова А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Упорово
4	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Омутинский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 Омутинка	0,43	0,86	1,29	1,72	2,15	2,58	3,01	3,44	3,87	5,30	Корова А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Омутинка
3.2	Район ПС Княжево:		0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00				
1	Сургутский филиал ООО "Газпромэнергo"	ПС КС-11, ЗРУ-10	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Самочин Е.Н.	Начальник ЦДС СФПТЭ		н.п. Богандрова
4.	Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Ишимское ТПО		0,27	0,44	0,66	0,92	1,10	1,36	1,54	1,72	2,01	24,20				
4.1	Район ПС Ишим:		0,27	0,44	0,66	0,92	1,10	1,36	1,54	1,72	2,01	24,20				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО Викуловский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 Викулово	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	2,17	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Викулово
2	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абдужапаровского муниципального района	ПС 110/10 Тушолобово	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	1,06	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Тушолобово
3	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абдужапаровского муниципального района	ПС 110/10 Быструха	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,50	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Быструха
4	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абдужапаровского муниципального района	ПС 110/10 Опеклово	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,60	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Опеклово
5	Распределительные сети Ишимского ТПО, Абатский муниципальный район	ПС 110/10 Абатск	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	2,02	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Абатское
6	Распределительные сети Ишимского ТПО, Аромашевский муниципальный район	ПС 110/10 Аромашево	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	1,34	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Аромашево
7	Распределительные сети Ишимского ТПО, Казанский муниципальный район	ПС 110/35/10 Казань	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	1,77	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Казанское
8	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110/10 Яровское	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,30	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Яровское
9	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110/10 Дубынка	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,90	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Дубынка
10	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Бедюжского муниципального района	ПС 110/10 Укуз	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,55	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Укуз
11	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Бедюжского муниципального района	ПС 35/10 Тудрово	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,29	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Тудрово
12	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110/35/10 Ильинка	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,66	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Ильинка
13	Распределительные сети Ишимского ТПО, Сорочинский муниципальный район	ПС 110/10 Сорочино	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	2,39	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Сорочино
14	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Колос	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,83	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Борное
15	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Стрельново	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,64	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Стрельново
16	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Н.Локти	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,52	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. П.Локти
17	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Лариска	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,54	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Лариска
18	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Гагарино	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	1,04	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Гагарино
19	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сладковского муниципального района	ПС 35/10 Усово	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,74	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Усово
20	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сорочинского муниципального района	ПС 35/10 Калинин	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,83	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Калинин

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сорочинского муниципального района	ПС 35/10 Озерное	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,48	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Озерное
22	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сорочинского муниципального района	ПС 110/10 Вяткинское	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,40	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Вяткинское
23	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Бердского муниципального района	ПС 35/10 Пеганово	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,60	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Пеганово
24	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Бердского муниципального района	ПС 110/10 Истошино	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,56	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Истошино
25	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110/10 Березовка	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,53	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Аромашево
26	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110/10 Кротово	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,05	0,34	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Аромашево
27	Распределительные сети Ишимского ТПО, Гольшмановский муниципальный район	ПС 110/10 Мальшевка	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	1,60	Бусыгин А.В.	Главный инженер ТПО		н.п. Гольшманово
5.	Филиал АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети		6,30	12,60	18,90	25,20	31,50	37,80	44,10	50,40	59,70	67,50				
5.1	Район ПС Новая		2,60	5,20	7,80	10,40	13,00	15,60	18,20	20,80	23,40	27,10				
1	ТПШ "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Мортгальма	0,55	1,10	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	4,95	6,50	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
2	ТПШ "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Филипповская	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
3	ТПШ "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Ловиновская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
4	ТПШ "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Давыдовская	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	6,75	7,50	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
5	ЗАО "Турсуни"	ПС 110/6 Славинская	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	Бураев Д.Н.	Главный энергетик		г. Урай
6	ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал	ПС 110/6 Западная Мортгальма	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
5.2	Район ПС Картопля		3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	30,00	33,40				
1	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Новокомсомольская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	Красильников В.Н.	Начальник службы		г. Югорск
2	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Омега	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	Красильников В.Н.	Начальник службы		г. Югорск
3	АО "Югорский Лесопромшленный Холдинг". "Лесопильные заводы Югры"	ПС 110/10 Алябьево	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Винокуров В.И.	Главный энергетик		г. Советский
4	АО "Югорский Лесопромшленный Холдинг". "Югра-плит"	ПС 110/10 Соболинья	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,40	Филин В.Н.	Главный энергетик		г. Советский
5	ТПШ "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Лева	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	6,75	7,50	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
6	ТПШ "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Комаровская	0,55	1,10	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
7	ТПШ "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Давыдовка	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
8	ТПШ "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/10 Сазана	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
5.3	Район ПС Ягодная		0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00				
1	АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Леуши	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Косачев А.А.	Главный энергетик		г. Урай
6.	Филиал АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс		1,39	2,78	4,17	5,56	6,95	8,34	9,73	13,72	16,61	18,00				
6.1.	Район ПС Красноленинская		0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80				
1	АО "РН-Нагайнефтегаз"	ПС 110/35/6 Хугор	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80	Баласный В.В.	Главный энергетик		г. Нагайя
6.2.	Район ПС Хора		0,72	1,44	2,16	2,88	3,60	4,32	5,04	5,76	6,48	7,20				
1	АО "РН-Нагайнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	0,72	1,44	2,16	2,88	3,60	4,32	5,04	5,76	6,48	7,20	Баласный В.В.	Главный энергетик		г. Нагайя
6.3.	Район ПС Беловская		0,19	0,38	0,57	0,76	0,95	1,14	1,33	1,52	1,71	1,90				
1	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 Верхнекальцевская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	Алекса С.Н.	Начальник ПДС		г. Беловский
2	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/6 Перегребное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	1,21	Алекса С.Н.	Начальник ПДС		г. Беловский
3	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 Сосновская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	Алекса С.Н.	Начальник ПДС		г. Беловский
4	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/6 Беловская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	Кишко М.А.	Главный энергетик		г. Беловский
5	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Октябрьская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	Кишко М.А.	Главный энергетик		п.г.т. Ацара, Октябрьский р-он
6	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Бобровская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	Кишко М.А.	Главный энергетик		п.г.т. Ацара, Октябрьский р-он
7	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/6 Сорум	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	Кишко М.А.	Главный энергетик		п.г.т. Ацара, Октябрьский р-он
8	АО "ЮРЭСК"	ПС 110/6 Беловская	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60	Максимов Ю.И.	Главный инженер		г. Беловский
9	АО "ЮРЭСК"	ПС 110/10 Кода	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	Бычков Е.С.	Начальник ОДС		п.г.т. Октябрьское, Октябрьский р-он
7.	Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтегоганские электрические сети		43,20	81,94	120,68	158,39	196,10	233,66	269,55	309,69	347,92	393,42				
7.1.	Район ПС Пыть-Ях		9,73	19,50	29,27	38,01	46,69	54,38	61,00	68,57	73,83	79,32				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Парус	1,32	2,64	3,96	5,28	6,60	7,92	8,24	9,00	9,04	10,10	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтегоганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Юганская	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	5,70	5,80	6,20	7,10	7,20	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтегоганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Луговая	0,69	1,38	2,07	2,76	3,45	4,14	4,83	5,52	6,21	6,90	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтегоганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Очювинская	0,84	1,69	2,54	3,38	4,23	5,08	5,92	6,77	7,62	8,47	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтегоганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-18	0,39	0,78	1,17	1,56	1,96	2,35	2,74	3,13	3,52	3,94	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтегоганск

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мамоновская	1,20	2,40	3,60	3,80	3,90	4,10	4,20	4,50	4,70	4,90	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
7	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Компрессорная	0,83	1,67	2,51	3,34	4,18	5,02	5,85	6,69	7,53	8,37	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
8	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Лосиноя	1,23	2,47	3,71	4,94	6,18	7,42	8,65	9,89	10,13	10,37	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
9	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Игалинская	1,23	2,47	3,71	4,94	6,18	7,42	8,66	9,89	10,13	10,34	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
10	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Прованская	0,87	1,74	2,61	3,49	4,36	5,23	6,11	6,98	7,85	8,73	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
7.2.	Район ПС Ленинская		9,24	12,85	18,46	23,08	27,70	33,25	38,20	46,38	55,02	70,70				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Нефтеюганская	1,13	1,69	2,26	2,83	3,39	3,96	4,52	5,09	5,66	6,23	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Звездная	0,58	1,16	1,74	2,32	2,91	3,49	4,07	4,65	5,23	5,82	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Бокситовская	0,91	1,82	2,73	3,64	4,55	5,46	6,37	7,28	8,19	9,10	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Остринная	1,16	2,32	3,49	4,65	5,82	6,98	8,14	9,31	10,47	11,64	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Асомовская	1,48	1,78	2,07	2,37	2,67	2,97	3,45	6,48	8,99	12,55	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская	0,21	0,43	0,65	0,87	1,09	1,30	1,52	1,74	1,96	2,18	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
7	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Широковская	0,72	1,09	1,45	1,82	2,18	2,54	2,91	3,27	3,64	4,00	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
8	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Примерская	3,05	3,56	4,07	4,58	5,09	6,55	7,22	8,56	10,88	12,00	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
7.3.	Район ПС Магистральная		6,06	12,15	18,26	24,34	30,47	36,56	42,63	48,75	54,83	60,98				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тихоновская	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,01	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Петелинская	0,18	0,36	0,54	0,72	0,91	1,09	1,27	1,45	1,63	1,82	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Корниловская	0,76	1,52	2,29	3,05	3,82	4,58	5,34	6,11	6,87	7,64	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Малообальская	0,83	1,67	2,51	3,34	4,18	5,02	5,85	6,69	7,53	8,37	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сибирь	1,05	2,11	3,16	4,22	5,27	6,33	7,38	8,44	9,49	10,55	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Революция	0,98	1,96	2,94	3,92	4,91	5,89	6,87	7,85	8,83	9,82	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
7	ОА "Граннефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН	ПС 110/10 Кингусь	0,76	1,52	2,29	3,05	3,82	4,58	5,34	6,11	6,87	7,64	Ермошенко А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
8	ОА "Граннефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН	ПС 110/6 Южный-Белый	0,20	0,40	0,61	0,81	1,02	1,22	1,42	1,63	1,83	2,04	Ермошенко А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
9	ООО «Камбайкокс»	ПС 110/35/6 Лиховская	0,50	1,01	1,52	2,03	2,54	3,05	3,56	4,07	4,58	5,09	Логотченко О.Ю.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
7.4.	Район ПС Средний Балык		5,62	11,24	16,87	22,51	28,15	33,77	39,41	45,04	50,66	56,17				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	1,01	2,02	3,03	4,04	5,05	6,06	7,07	8,08	9,09	10,11	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сорочинская	0,07	0,14	0,21	0,29	0,36	0,43	0,51	0,58	0,65	0,73	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сосновная	2,18	4,36	6,54	8,73	10,91	13,09	15,28	17,46	19,64	21,83	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 КПС-20	1,27	2,54	3,82	5,09	6,37	7,64	8,91	10,19	11,46	12,73	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Чульманская	1,09	2,18	3,27	4,36	5,45	6,55	7,64	8,73	9,82	10,92	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
7.5.	Район ПС Правдинская		4,78	9,61	14,42	19,26	24,09	28,88	33,71	38,53	43,35	48,20				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мушкетер	2,07	4,15	6,22	8,30	10,37	12,45	14,52	16,60	18,67	20,75	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Северный Салык	0,72	1,45	2,18	2,91	3,64	4,36	5,09	5,82	6,55	7,28	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт											Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Водозбор	0,45	0,90	1,35	1,81	2,26	2,71	3,17	3,62	4,07	4,53	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Приразломная	0,21	0,43	0,65	0,87	1,09	1,30	1,52	1,74	1,96	2,18	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ессентюковская	0,03	0,07	0,10	0,14	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	0,36	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Полюковская	0,72	1,45	2,18	2,91	3,64	4,36	5,09	5,82	6,55	7,28	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
7	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Приобская	0,58	1,16	1,74	2,32	2,91	3,49	4,07	4,65	5,23	5,82	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
7.6.	Район ПС Фоминская		3,57	7,15	10,73	14,30	17,88	21,46	25,03	28,61	32,19	35,77					
1	ООО "Газпромнефть-Хантос"	ПС 110/35/6 Фоминская	3,57	7,15	10,73	14,30	17,88	21,46	25,03	28,61	32,19	35,77	Сидорова С.С.	Главный энергетик		г. Ханты-Мансийск	
7.8.	Район ПП Угунский		4,20	8,44	12,67	16,89	21,12	25,36	29,57	33,81	38,04	42,28					
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Табала	1,17	2,35	3,53	4,70	5,88	7,06	8,23	9,41	10,59	11,77	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Среднеугунская	1,59	3,19	4,78	6,38	7,97	9,57	11,16	12,76	14,35	15,95	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Фисаловская	0,61	1,23	1,85	2,47	3,09	3,71	4,33	4,95	5,57	6,19	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Купчинская	0,83	1,67	2,51	3,34	4,18	5,02	5,85	6,69	7,53	8,37	Брагин А.А.	Заместитель главного инженера – главный энергетик		г. Нефтеюганск	
8.	Фиднал АО "Росстек Тюмень" Сургутские электрические сети		20,66	41,32	61,98	82,64	103,30	123,96	144,12	164,28	184,44	204,60					
8.1.	Район ПС Конгур		1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Азбуковская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Низкое Сортынская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-10	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.2.	Район ПС Пимская (границы Пимская-Конгур)		2,20	4,40	6,60	8,80	11,00	13,20	15,40	17,60	19,80	22,00					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В КНС-6	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Трениспортивная	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Ключевая	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Лыгоровская	0,50	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.3.	Район ПС Пимская		3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	31,50	35,00					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Вера	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/10кВ КНС-3	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	8,75	10,00	11,25	12,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Маслиновская	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Давыдова	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.4.	Район ПС Пычелор		1,60	3,20	4,80	6,40	8,00	9,60	11,20	12,80	14,40	16,00					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Язы-Лор	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Брусничная	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.5.	Район ПС Ишлор		2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Куст	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Родниковая	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Югорская	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
5	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/10кВ КСП-4	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.6.	Район ПС Восточн-Мозовка		1,45	2,90	4,35	5,80	7,25	8,70	10,15	11,60	13,05	14,50					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Саульская	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Сова	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	6,75	7,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.7.	Район ПС Палочка		2,30	4,60	6,90	9,20	11,50	13,80	16,10	18,40	20,70	23,00					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Алмаз	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Бесстрельная	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Бачиная	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6В Тельманов	0,67	1,34	2,01	2,68	3,35	4,02	4,69	5,36	6,03	6,70	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.8.	Район ПС Барово (границы Сургут-Барово)		4,85	8,10	12,15	16,20	20,25	24,30	28,35	32,40	36,45	40,50					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/6 М66	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/10 Трансгаз	0,18	0,36	0,54	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
3	ООО "Сургутские городские заводы"	ПС 110/10 Геолог	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Голубов А.А.	Главный инженер		г. Сургут	
4	ООО "Сургутские городские заводы"	ПС 110/10 Зельман	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	Голубов А.А.	Главный инженер		г. Сургут	
5	ООО "Сургутские городские заводы"	ПС 110/10 Зинькина	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50	Голубов А.А.	Главный инженер		г. Сургут	
6	ООО "Сургутские городские заводы"	ПС 110/10 Азарит	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Голубов А.А.	Главный инженер		г. Сургут	
7	ООО "Сургутские городские заводы"	ПС 110/10 Черный ящик	2,80	5,60	8,40	11,20	14,00	16,80	19,60	22,40	25,20	28,00	Голубов А.А.	Главный инженер		г. Сургут	
8	АО "ЮРЭСК"	ПС 110/10/6В Пилотная-2	0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	Галкин А.И.	Главный инженер		г. Ханты-Мансийск	
9	Сургутский филиал ООО "Газпром энергия"	ПС 110/10 Трансгаз	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Савочкин Е.И.	Заместитель директора		г. Сургут	
10	ООО ДСК "Сибромстрой"	ПС 110/6 Пушкенинская	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80	Павлов А.В.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.9.	Район ПС Сургут		1,76	3,52	5,28	7,04	8,80	10,56	12,32	14,08	15,84	17,60					
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Дорожная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Энега	1,16	2,32	3,48	4,64	5,80	6,96	8,12	9,28	10,44	11,60	Зелков М.Г.	Главный энергетик		
9.	Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети		27,47	54,86	82,42	109,76	137,45	164,74	192,18	219,64	247,13	289,02				
9.1.	Район ПС Кирьинская		2,30	4,60	6,92	9,20	11,54	13,80	16,11	18,40	20,73	25,22				
1	ООО "Метанэнергодорфил"	ПС 110/35/6 Мартовская	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	0,35	Марченко А.Н.	ВРПО генерального директора		г. Меглино
2	ООО "Метанэнергодорфил"	ПС 110/35/6 Дельта	0,17	0,35	0,52	0,69	0,87	1,04	1,21	1,38	1,56	1,73	Марченко А.Н.	ВРПО генерального директора		г. Меглино
3	АО "НПК - Нижневартовские нефтегазодобывающие предприятия"	ПС 110/35/6 Ермоловская	0,64	1,28	1,91	2,55	3,19	3,83	4,47	5,10	5,74	6,38	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера - главный энергетик		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мери	0,56	1,12	1,68	2,24	2,81	3,37	3,93	4,49	5,05	5,61	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
5	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Таскана	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
6	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Мартовская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
7	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Ветлиновская	0,22	0,44	0,67	0,89	1,11	1,33	1,55	1,78	2,00	2,22	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
8	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Маргальновская	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92	1,02	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
9	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Заобье	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
10	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Кетовская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
11	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Новокосурская	0,18	0,35	0,53	0,70	0,88	1,05	1,23	1,40	1,58	1,75	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
12	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Северо-Ветлиновская	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68	0,81	0,95	1,08	1,22	1,35	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
13	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Южно-Аганская	0,12	0,24	0,37	0,49	0,61	0,73	0,85	0,98	1,10	1,22	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
14	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Пожамосовская	0,08	0,17	0,25	0,34	0,42	0,50	0,59	0,67	0,76	0,84	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
9.2.	Район ПС Лысенковская		0,42	0,82	1,24	1,64	2,06	2,46	2,87	3,28	3,69	4,10				
1	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Явварская	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
2	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Аганская	0,03	0,05	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,21	0,23	0,26	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
3	ПАО "Славнефть-Меглинонефтегаз"	ПС 110/35/6 Лысенковская	0,18	0,35	0,53	0,70	0,88	1,05	1,23	1,40	1,58	1,75	Черешко М.А.	Генеральный директор		г. Меглино
9.3.	Район ПС Самотор		1,48	2,90	4,35	5,80	7,25	8,70	10,15	11,60	13,05	15,50				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-19	0,54	1,08	1,61	2,15	2,69	3,23	3,77	4,30	4,84	5,38	Седов Д.Г.	начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Самотор	0,91	1,82	2,74	3,65	4,56	5,47	6,38	7,30	8,21	9,12	Седов Д.Г.	начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
9.4.	Район ПС Узиния		4,52	8,98	13,52	18,01	22,53	26,99	31,51	36,02	40,51	52,00				
1	АО "НПК - Нижневартовские нефтегазодобывающие предприятия"	ПС 110/35/6 Хоериково	0,52	1,04	1,57	2,09	2,61	3,13	3,65	4,18	4,70	5,22	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера - главный энергетик		г. Нижневартовск
2	АО "НПК - Нижневартовские нефтегазодобывающие предприятия"	ПС 110/35/6 Перюк	0,53	1,05	1,58	2,10	2,63	3,15	3,68	4,20	4,73	5,25	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера - главный энергетик		г. Нижневартовск
3	АО "НПК - Нижневартовские нефтегазодобывающие предприятия"	ПС 110/35/6 Копыльская	0,40	0,79	1,19	1,59	1,99	2,38	2,78	3,18	3,57	3,97	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера - главный энергетик		г. Нижневартовск
4	АО "НПК - Нижневартовские нефтегазодобывающие предприятия"	КС 110/35/10 Хоериковская	0,89	1,77	2,66	3,55	4,44	5,32	6,21	7,10	7,98	8,87	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера - главный энергетик		г. Нижневартовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новомодегская	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
6	ПАО "НПК-Варьганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Верхне-Колк-Еганская	0,90	1,80	2,71	3,61	4,51	5,41	6,31	7,22	8,12	9,02	Кузнецов М.Ю.	И.о. главного энергетика		г. Радужный
7	АО "Варьганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Базисовская	0,29	0,57	0,86	1,15	1,44	1,72	2,01	2,30	2,58	2,87	Козычек В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
8	АО "Варьганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Северо-Хоериковская	0,37	0,74	1,11	1,48	1,85	2,22	2,59	2,96	3,33	3,70	Козычек В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
9	АО "Варьганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тагарская	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,55	Козычек В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
9.5.	Район ПС Орбига, Факла		3,90	7,79	11,71	15,60	19,51	23,40	27,29	31,21	35,10	39,00				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-7	0,19	0,37	0,56	0,74	0,93	1,12	1,30	1,49	1,67	1,86	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-11	0,38	0,76	1,14	1,52	1,91	2,29	2,67	3,05	3,43	3,81	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-15	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-12	0,42	0,84	1,27	1,69	2,11	2,53	2,95	3,38	3,80	4,22	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-14	0,55	1,10	1,65	2,20	2,75	3,29	3,84	4,39	4,94	5,49	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
6	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-32	0,64	1,28	1,93	2,57	3,21	3,85	4,49	5,14	5,78	6,42	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
7	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 УГНСВ-1	0,55	1,10	1,66	2,21	2,76	3,31	3,86	4,42	4,97	5,52	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
8	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Большечерногорская	0,85	1,70	2,54	3,39	4,24	5,09	5,94	6,78	7,63	8,48	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
9.6.	Район ПС Мирная		2,20	4,40	6,61	8,80	11,01	13,20	15,40	17,60	19,81	22,30				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5А	1,00	2,01	3,01	4,02	5,02	6,02	7,03	8,03	9,04	10,04	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5Б	0,32	0,63	0,95	1,26	1,58	1,89	2,21	2,52	2,84	3,15	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-26	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/6 КНС-4	0,03	0,05	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,21	0,23	0,26	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
6	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-21	0,56	1,13	1,69	2,25	2,82	3,38	3,94	4,50	5,07	5,63	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
9.7.	Район ПС Беллерия		1,51	3,01	4,53	6,03	7,56	9,07	10,57	12,09	13,59	15,10				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-15	0,40	0,80	1,20	1,60	2,01	2,41	2,81	3,21	3,61	4,01	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-7	0,28	0,56	0,85	1,13	1,41	1,69	1,97	2,26	2,54	2,82	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-11	0,33	0,66	0,99	1,32	1,65	1,98	2,31	2,64	2,97	3,30	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Каскад	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
5	АО "Корпорация Кугранефть"	ПС 110/35/6 Малочерногорская	0,39	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,68	3,06	3,44	3,82	Седов Д.Г.	Начальник ЦРТУ		г. Нижневартовск
9.8.	Район ПС Северный Варьган		0,85	1,70	2,55	3,39	4,26	5,11	5,95	6,80	7,65	8,50				
1	АО "Варьганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Светлая	0,39	0,78	1,17	1,56	1,96	2,35	2,74	3,13	3,52	3,91	Козычек В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
2	АО "Варьганнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	0,19	0,39	0,58	0,77	0,97	1,16	1,35	1,54	1,74	1,93	Козычек В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
3	АО "Варьганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Западный Варьган	0,27	0,53	0,80	1,06	1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	Козычек В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
9.9.	Район ПС Комета		2,00	3,99	6,00	8,00	10,02	12,00	14,00	16,01	18,00	24,00				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	14	15	16	17
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-13	0,37	0,74	1,12	1,49	1,86	2,23	2,60	2,98	3,35	4,72	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-18	0,13	0,26	0,39	0,52	0,66	0,79	0,92	1,05	1,18	2,31	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-22	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,41	3,98	4,55	5,12	6,69	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-23	0,17	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,36	1,53	2,70	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-33	0,48	0,95	1,43	1,91	2,39	2,86	3,34	3,82	4,29	4,77	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
6	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-37	0,28	0,56	0,84	1,12	1,41	1,69	1,97	2,25	2,53	2,81	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
9.10.	Район ПС Мираж		4,20	8,43	12,63	16,82	21,09	25,28	29,48	33,67	37,91	42,10				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вах	0,34	0,69	1,03	1,37	1,72	2,06	2,40	2,74	3,09	3,43	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-3А	0,88	1,76	2,64	3,52	4,41	5,29	6,17	7,05	7,93	8,81	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-9	0,24	0,48	0,72	0,96	1,21	1,45	1,69	1,93	2,17	2,41	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-9А	0,71	1,42	2,13	2,84	3,56	4,27	4,98	5,69	6,40	7,11	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-17А	0,39	0,77	1,16	1,54	1,93	2,31	2,70	3,08	3,47	3,85	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
6	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-27	1,05	2,10	3,15	4,20	5,25	6,30	7,35	8,40	9,45	10,50	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
7	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/10/10 Лесная	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
8	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Медвежья	0,15	0,31	0,46	0,61	0,77	0,92	1,07	1,23	1,38	1,53	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
9	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Усть-Васьская	0,24	0,49	0,73	0,97	1,22	1,46	1,70	1,94	2,19	2,43	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
9.11.	Район ПС Кольцевая		2,62	5,24	7,86	10,47	13,12	15,73	18,35	20,96	23,59	26,20				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Кольцевая	0,52	1,03	1,55	2,06	2,58	3,09	3,61	4,12	4,64	5,15	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-25	0,46	0,92	1,38	1,84	2,31	2,77	3,23	3,69	4,15	4,61	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-8А	0,65	1,30	1,95	2,60	3,26	3,91	4,56	5,21	5,86	6,51	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-16	0,99	1,99	2,98	3,97	4,97	5,96	6,95	7,94	8,94	9,93	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
9.12.	Район ПС Меридиан		1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00				
1	филиал АО "СибурТюменьГаз" - "Нижневартовский ПЭЗ"	ПС 110/10 Меридиан	0,86	1,72	2,59	3,45	4,31	5,17	6,03	6,90	7,76	8,62	Котов Р.В.	Инженер - энергетик		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Молодежная	0,64	1,28	1,91	2,55	3,19	3,83	4,47	5,10	5,74	6,38	Седов Д.Г.	Начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
10.	Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети		38,55	77,08	115,63	154,16	192,75	231,22	269,78	308,30	346,86	391,36				
10.1.	Район ПС Когалым		5,70	11,38	17,07	22,75	28,45	34,14	39,83	45,51	51,20	56,89				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сарымакская	1,58	3,16	4,73	6,31	7,89	9,47	11,05	12,62	14,20	15,78	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тевлин	1,02	2,04	3,06	4,08	5,10	6,12	7,14	8,16	9,18	10,20	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Омьча	0,39	0,77	1,16	1,54	1,93	2,31	2,70	3,08	3,47	3,85	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Родник	2,71	5,41	8,12	10,82	13,53	16,24	18,94	21,65	24,35	27,06	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
10.2.	Транзит ВЛ-10кВ Кирилловская - Когалым		8,86	17,73	26,59	35,45	44,33	53,18	62,04	70,90	79,77	93,11				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/10 Уральская	1,40	2,81	4,21	5,61	7,02	8,42	9,82	11,22	12,63	16,03	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ягун	1,84	3,68	5,52	7,36	9,20	11,03	12,87	14,71	16,55	18,39	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Дружная	1,82	3,64	5,46	7,28	9,11	10,93	12,75	14,57	16,39	18,69	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Весна	3,23	6,46	9,69	12,92	16,15	19,38	22,61	25,84	29,07	33,30	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
5	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Видная	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,42	3,99	4,56	5,13	6,70	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
10.3.	Район ПС Таврическая		11,65	23,30	34,95	46,61	58,26	69,89	81,56	93,20	104,86	116,50				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Поволжьегаз"	ПС 110/35/6 Вить-Еган	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Поволжьегаз"	ПС 110/35/6 КНС-1	1,52	3,05	4,57	6,10	7,62	9,14	10,67	12,19	13,72	15,24	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Поволжьегаз"	ПС 110/35/6 Белая	2,08	4,15	6,23	8,30	10,38	12,45	14,53	16,60	18,68	20,75	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Поволжьегаз"	ПС 110/35/6 Айва	1,06	2,12	3,18	4,24	5,30	6,36	7,42	8,48	9,54	10,60	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
5	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Поволжьегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	1,06	2,11	3,17	4,23	5,29	6,34	7,40	8,46	9,51	10,57	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
6	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Поволжьегаз"	ПС 110/10 Луч	0,47	0,94	1,41	1,88	2,35	2,82	3,29	3,76	4,23	4,70	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
7	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Поволжьегаз"	ПС 110/35/6 Зенит	2,76	5,52	8,28	11,04	13,80	16,56	19,32	22,08	24,84	27,60	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
8	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Поволжьегаз"	ПС 110/35/10 Нина	0,24	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
9	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Слава	1,36	2,73	4,09	5,46	6,82	8,18	9,55	10,91	12,28	13,64	Фарухудинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
10.4.	Район ПС Урьевская		3,93	7,86	11,79	15,72	19,65	23,57	27,50	31,43	35,36	39,29				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 220/110/6 Урьевская	3,27	6,54	9,81	13,08	16,35	19,62	22,89	26,16	29,43	32,70	Яковлев Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангас
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Кавоконская	0,29	0,58	0,87	1,16	1,45	1,73	2,02	2,31	2,60	2,89	Яковлев Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангас
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Нефтепроводная	0,37	0,74	1,11	1,48	1,85	2,22	2,59	2,96	3,33	3,70	Яковлев Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангас
10.5.	Район ПС Прогресс		6,50	12,98	19,48	25,97	32,48	38,95	45,45	51,94	58,43	66,42				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачнефтегаз"	ПС 110/35/6 Покачская	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60	Иванов А.В.	Главный энергетик		г. Покачи
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачнефтегаз"	ПС 110/35/6 Нои-Еганская	0,50	0,99	1,49	1,99	2,49	2,98	3,48	3,98	4,47	5,97	Иванов А.В.	Главный энергетик		г. Покачи
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачнефтегаз"	ПС 110/35/6 Фотон	0,99	1,98	2,97	3,96	4,95	5,94	6,93	7,92	8,91	9,90	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачнефтегаз"	ПС 110/35/6 Роса	1,75	3,50	5,25	7,00	8,75	10,49	12,24	13,99	15,74	17,99	Иванов А.В.	Главный энергетик		г. Покачи
5	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Качалка	0,19	0,38	0,57	0,76	0,96	1,15	1,34	1,53	1,72	1,91	Яковлев Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангас
6	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Поточная	1,32	2,63	3,95	5,26	6,58	7,89	9,21	10,52	11,84	13,15	Яковлев Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангас
7	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Кеиномская	0,88	1,76	2,64	3,52	4,40	5,28	6,16	7,04	7,92	8,80	Иванов А.В.	Главный энергетик		г. Покачи
8	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/10 Новые Покачи	0,71	1,42	2,13	2,84	3,55	4,26	4,97	5,68	6,39	7,10	Иванов А.В.	Главный энергетик		г. Покачи
10.6.	Район ПС Лас-Еганская		1,91	3,83	5,75	7,66	9,58									

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Новоалександровская	1,05	2,11	3,16	4,21	5,27	6,32	7,37	8,42	9,48	10,53	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангас
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Южно-Поклевская	0,57	1,14	1,72	2,29	2,86	3,43	4,00	4,58	5,15	5,72	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангас
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Поточная	0,29	0,58	0,87	1,16	1,45	1,74	2,03	2,32	2,61	2,90	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангас
11.	Филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети		11,90	23,79	35,69	47,58	63,61	76,32	89,04	101,76	114,48	127,18				
11.1.	Район ПС Тарко-Сале		1,48	2,95	4,43	5,90	7,37	8,84	10,31	11,78	13,25	14,72				
1	ООО "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"	ПС 110/10 Пуровский ЗПК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,87	1,02	1,16	1,31	1,45	Недоступ. Г.В.	Начальник смены ПДС Главный энергетик		г. Тарко - Сале
2	ООО "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"	ПС 110/10 Либей	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	4,07	4,75	5,43	6,11	6,79	Недоступ. Г.В.	Начальник смены ПДС Главный энергетик		г. Тарко - Сале
3	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/10 Тюбеля	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Федотов В.А.	Главный энергетик		г. Губкинский
4	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ямальская	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Федотов В.А.	Главный энергетик		г. Губкинский
5	ООО "Харампурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Южно-Харампурская	0,28	0,55	0,83	1,10	1,38	1,66	1,93	2,21	2,48	2,76	Степанов Д.Н.	Главный энергетик		г. Губкинский
11.2.	Район ПС Муравленковский		2,47	4,94	7,41	9,88	12,35	14,82	17,29	19,76	22,23	24,68				
1	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сузунская	0,34	0,68	1,03	1,37	1,71	2,05	2,39	2,74	3,08	3,42	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
2	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новонуровская	1,13	2,26	3,38	4,51	5,64	6,77	7,90	9,02	10,15	11,26	Федотов В.А.	Главный энергетик		г. Губкинский
3	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Барсуковская	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Федотов В.А.	Главный энергетик		г. Губкинский
11.3.	Район ПС Вынгапур		1,40	2,80	4,20	5,60	7,00	8,40	9,80	11,20	12,60					
1	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Янгартная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
2	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Пегуровая	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
11.4.	Район ПС Новогодня		3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	31,50	35,00				
1	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новогодня	0,22	0,44	0,65	0,87	1,09	1,31	1,53	1,74	1,96	2,18	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
2	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вынгасовская	1,18	2,36	3,55	4,73	5,91	7,09	8,27	9,46	10,64	11,82	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
3	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Снежинка	2,10	4,20	6,30	8,40	10,50	12,60	14,70	16,80	18,90	21,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
11.5.	Район ПС Пуял-Ял		1,45	2,90	4,35	5,80	7,25	8,70	10,15	11,60	13,05	14,50				
1	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Стрела	0,90	1,81	2,71	3,62	4,52	5,42	6,33	7,23	8,14	9,04	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
2	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ударная	0,55	1,09	1,64	2,18	2,73	3,28	3,82	4,37	4,91	5,46	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
11.6.	Район ПС Хасматоровский		1,60	3,20	4,80	6,40	8,00	9,60	11,20	12,80	14,40	16,00				
1	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Рязька	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
3	АО "Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Крайняя	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
12.	Филиал АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети		10,68	21,42	32,11	42,76	53,52	64,17	74,90	85,65	96,26	107,00				
12.1.	Район ПС Уренгой		7,76	15,53	23,29	31,02	38,82	46,54	54,33	62,12	69,81	77,67				
1	Ново-Уренгойское ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Сургут"	ПС 110/6 Звезда	0,22	0,43	0,65	0,86	1,08	1,30	1,51	1,73	1,94	2,20	Лукин А.В.	Начальник службы ЭТЭС		г. Новый Уренгой
2	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 Звезда	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,23	0,27	0,31	0,35	0,39	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
3	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 УТТ-1А	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,39	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
4	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 220/110/10 Уренгой	2,43	4,86	7,29	9,72	12,15	14,58	17,01	19,44	21,87	24,29	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
5	АО "Механицизм"	ПС 110/35/10 Варенга-Якя	0,03	0,05	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,21	0,23	0,25	Давыдов И. С.	Энергетик		г. Новый Уренгой
6	ООО "Уренгабзоринвест"	ПС 110/35/10 Варенга-Якя	0,02	0,05	0,07	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23	Самойлов И.Н.	Начальник службы ЭСТОП		г. Новый Уренгой
7	ЗАО НПО "Уренгайл" волеусур"	ПС 110/35/10 Варенга-Якя	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	Петренко А. Н.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
8	АО "Сибвоестрой"	ПС 110/35/10 Варенга-Якя	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,19	Ларин В.П.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
9	Филиал "ЯРЭУ" ООО "Газпром Добыча Ямбург"	ПС 110/35/10 Варенга-Якя	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	Трифонов Е.В.	Начальник ЦЭС НУ		г. Новый Уренгой
10	ООО "Диагностикафизика"	ПС 110/35/10 Варенга-Якя	0,02	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,21	Пономаренко В.	Энергетик		г. Новый Уренгой
11	АО "Уренгайл" волеусур"	ПС 110/35/10 Варенга-Якя	0,96	1,91	2,87	3,82	4,78	5,73	6,69	7,64	8,60	9,55	Шеринин Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
12	ООО "СУИ"	ПС 110/35/10 Варенга-Якя	0,02	0,05	0,07	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23	Котова М.А.	Директор		г. Новый Уренгой
13	ПЭС "Уралочка"	ПС 110/10/10 Екя-Якя	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	Телех М. М.	Председатель		г. Новый Уренгой
14	АО "Уренгайл" волеусур"	ПС 110/10/10 Екя-Якя	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40	Шеринин Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
15	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10/10 Екя-Якя	0,33	0,66	0,98	1,31	1,64	1,97	2,29	2,62	2,95	3,27	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
16	ООО "НОВАТЭК-КОРЖАКОВИНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/10/10 Екя-Якя	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,10	Верещагин О.В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
17	Филиал ООО "УТТИСТ-Буровские"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,02	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	Мавыло А.В.	Главный инженер		г. Новый Уренгой
18	Филиал "ЯРЭУ" ООО "Газпром Добыча Ямбург"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,03	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,24	0,26	Трифонов Е.В.	Начальник ЦЭС НУ		г. Новый Уренгой
19	АО "Уренгайл" волеусур"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,19	Шеринин Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
20	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,36	0,72	1,07	1,43	1,79	2,15	2,50	2,86	3,22	3,57	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
21	ООО "СУИ"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,02	0,05	0,07	0,09	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,23	Котова М.А.	Директор		г. Новый Уренгой
22	АО "РСК Ямала"	ПС 110/10 Юность	0,13	0,26	0,40	0,53	0,66	0,79	0,93	1,06	1,19	1,32	Гамов О.В.	Врио директора филиала		г. Тарко-Сале
23	АО "Уренгайл" волеусур"	ПС 110/6 Опытная	0,49	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	3,43	3,93	4,42	4,90	Шеринин Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
24	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 УТТ-2В	0,24	0,49	0,73	0,97	1,22	1,46	1,70	1,95	2,19	2,43	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
25	ООО "Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/6 Старочая	0,08	0,17	0,25	0,34	0,42	0,51	0,59	0,68	0,76	0,84	Савельева Г.А.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	АО "Уренгойгазтрансэнерг"	ПС 110/10/10 Ямал	0,29	0,58	0,88	1,17	1,46	1,75	2,05	2,34	2,63	2,92	Першин Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
27	ДНТ "Фемиди"	ПС 110/10/10 Ямал	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	Байдукова В.М	Директор		г. Новый Уренгой
28	ДПК "Уюлча"	ПС 110/10/10 Ямал	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	0,24	Гусевит Н.Г.	Председатель		г. Новый Уренгой
29	АО "Уренгойгазтрансэнерг"	РТП-100,4 ПС Ямал	0,39	0,78	1,16	1,55	1,94	2,33	2,72	3,11	3,49	3,88	Першин Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
30	АО "Уренгойгазтрансэнерг"	РТП-100,4 Крылевская	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	Першин Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
31	ООО "ИФ "ВИС"	РТП-100,4 Крылевская	0,02	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22	Легунов Е.В.	Начальник управления		г. Новый Уренгой
32	АО "Нера/ЭнерджиСистемс"	РТП-100,4 Крылевская	0,02	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,23	Являев В.Я.	Главный энергетик		г. Ноябрь
33	Свердловская железная дорога Фискал ОАО «РЖД» СДЭС	ПС 110/10 Тисаа	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,73	3,19	3,64	4,10	4,55	Орел С.А.	Главный инженер		г. Новый Уренгой
34	Фискал "Тюменская геологоразведочная экспедиция скважин глубокого бурения" ФГУП ННЦ "Недра"	ПС 110/10 Глубокая	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	Савченко С.П.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
35	ООО "ГазИФОРХолдинг"	ПС 110/10 Фарафонтельская	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	Дресков К.А.	Директор		г. Новый Уренгой
36	ООО "Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/10 Фарафонтельская	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	Савченко Г.А.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
37	ООО "Газпром подморозит Уренгой"	ПС 110/10 Фарафонтельская	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	Нухадт В.Н.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
38	ООО "Нови"	ПС 110/10 Фарафонтельская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	Хасанов Р.М.	Директор		г. Новый Уренгой
39	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС УГЭС-72	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
40	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС Ужгородская	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
41	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС Холод	0,09	0,18	0,27	0,35	0,44	0,53	0,62	0,71	0,80	0,88	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
42	АО "Арктикгаз"	СП Бурян	0,09	0,18	0,27	0,35	0,44	0,53	0,62	0,71	0,80	0,88	Мачнев А.В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
12.2. Район ПС Ноябрь			0,59	1,21	1,80	2,38	3,00	3,59	4,19	4,81	5,39	5,96				
1	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Моротка	0,22	0,43	0,65	0,87	1,09	1,30	1,52	1,74	1,95	2,17	Петренко В.С.	Начальник ЦДС		г. Ноябрь
2	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Голубика	0,18	0,36	0,54	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80	Петренко В.С.	Начальник ЦДС		г. Ноябрь
3	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 6/6/110 Береговая	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	Петренко В.С.	Начальник ЦДС		г. Ноябрь
4	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Старый Ноябрь	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	Петренко В.С.	Начальник ЦДС		г. Ноябрь
5	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 Ленокветинская	0,03	0,06	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,28	Резных А.А.	Начальник службы ЭЭС		г. Ноябрь
6	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/6 Даш-Юган	0,05	0,11	0,16	0,21	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,53	Бугайский А.В.	Начальник ст. ЭЭС-главный инженер		г. Югорск
7	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10 Привокзальная	0,05	0,10	0,15	0,19	0,24	0,29	0,34	0,39	0,44	0,48	Гиньгур В.С.	Начальник службы ЭЭС		г. Ноябрь
8	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110 КС-0	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22	0,27	0,31	0,36	0,40	0,44	Цыбальченко И.В.	Начальник службы ЭЭС		г. Ноябрь
12.3. Район ПС Ямбург			0,79	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	7,98				
1	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10 Ямбург	0,56	1,12	1,69	2,25	2,81	3,37	3,93	4,50	5,06	5,61	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
2	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Ямбург	0,05	0,11	0,16	0,22	0,27	0,33	0,38	0,43	0,49	0,54	Другов А.Л.	Начальник службы ЭЭС		п. Ямбург
3	ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/35/6 Юрхарово	0,18	0,37	0,55	0,73	0,92	1,10	1,29	1,47	1,65	1,83	Зерематин О.В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
12.4. Район ПС Салехард			1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32	13,86	15,39				
1	АО "РСК Ямал"	ПС 110/6 Полярник	0,46	0,92	1,38	1,84	2,29	2,75	3,21	3,67	4,13	4,58	Брыгин А.Е.	Главный инженер		г. Салехард
2	АО "РСК Ямал"	ПС 110/3/6 Северное Сивине	1,08	2,16	3,24	4,32	5,41	6,49	7,57	8,65	9,73	10,81	Брыгин А.Е.	Главный инженер		г. Салехард
Итого по энергосистеме:			237,01	474,92	752,69	1005,70	1261,39	1470,59	1715,03	1957,80	2188,88	2538,40				

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-41,1 °С).

И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг АО "Россети Тюмень"

Д. В. Вялков

Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО "Россети Тюмень"

А. К. Битусев

Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ

П. П. Груздев