

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии

№ ЗЕИ(625)/1

07 ноября 2013 г.

г. Сургут

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ ПС «Маслиховская» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Закупка проведена на основании приказа филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № 625 от 03.10.2013 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Закупочной комиссии

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети -

Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии

Зам. директора по техническим вопросам
- главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети -

Буткевич В.Ф.

Зам. начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»-

Романюк С.Н.

Члены Закупочной комиссии:

Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Коряков В.Г.

Заместитель директора по экономике и финансам
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бабаева Л.Я.

Начальник ГДиОКЗ СЛимТО филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Кочержинский А.Н.

Начальник ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети»-

Волков А.С.

Начальник СПРЗ ОРЗ УЛимТО ОАО «Тюменьэнерго»-

Заремба В.В.

Секретарь Закупочной комиссии:

Инженер ведущий ГДиОКЗ СЛимТО филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бондаренко Л.В.

ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

«О выполнении работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ ПС «Маслиховская» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети».

По данному вопросу слушали члена закупочной комиссии, начальника производственно-технической службы филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Волкова А.С., который сообщил следующее.

При проведении технического обследования выключателя В-110 1Т (тип ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) установленного на ОРУ-110 ПС 110 кВ «Маслиховская» (инв. № 24672), были выявлены следующие дефекты ВМТ-110 ОРУ-110 кВ ПС «Маслиховская»: фарфоровые покрышки имеют в оконечностях зоны растрескивания; рабочие поверхности и посадочные места механизма привода

нарушены (сколы, раковины); следы старения обмоток электромагнитов включения и отключения, перегорание резистора; резиновые уплотнения имеют трещины, порывы; масломерные трубки загрязнены, имеют трещины; защитное покрытие трубчатых нагревателей нарушено; нарушение защитного слоя лакокрасочного покрытия металлоконструкций.

Учитывая информацию, содержащейся в протоколе ультразвукового контроля покрышек ВМТ ПС «Маслиховская» 110/35/6 кВ В-110 1Т ПВМо-110 от 01.10.2013 г., а также наличие вышеуказанных дефектов оборудования, комиссия филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети пришла к выводу о необходимости проведения ремонта выключателя ВМТ-110 (тип ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1) ОРУ-110 кВ ПС «Маслиховская» (акт технического обследования оборудования перед ремонтом от 01.10.2013 г.).

Во исполнение требований Регламента взаимодействия при наступлении страховых событий по договорам страхования имущества ОАО «Тюменьэнерго» - РО 05770629.7.007-2011, ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети направила уведомление о выявлении неудовлетворительного состояния фарфоровых покрышек фаз А, В, С выключателя 110 кВ типа ВМТ-110 ПС «Маслиховская» в Управление правового обеспечения ОАО «Тюменьэнерго» (исх. рег. № Т7/1/4577 от 02.10.2013 г.).

С целью выполнения работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ на ПС «Маслиховская» директором филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Буркой А.Э. было принято решение (приказ № 625 от 03.10.2013 г.) немедленно привлечь стороннюю организацию для выполнения вышеуказанных работ и, после определения объема и стоимости соответствующих работ, провести закупку способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Такой сторонней организацией является ОАО «ТЭСС» - победитель открытого конкурса на выполнение работ по ремонту оборудования ПС для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2013 г. (протокол № 2013.0328(34337/2 от 22.04.2013г.), обладающее соответствующими ресурсами, а также имеющее возможность оперативного выполнения соответствующих работ.

Согласно локальному сметному расчету б/н от 03.10.2013 г., общая стоимость работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ на ПС «Маслиховская» составит 885 777,28 руб. включая НДС по ставке 18%.

Пунктом 5.12.1.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.06.2013г., предусмотрено, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться вследствие чрезвычайных обстоятельств, если возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Поскольку вышеописанные обстоятельства являются чрезвычайными, закупочная комиссия филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети пришла к выводу о правомерности решения директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки А.Э. (приказ № 625 от 03.10.2013 г.) о немедленном привлечении ОАО «ТЭСС» для выполнения работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ на ПС «Маслиховская» и о проведении закупки способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

При данных обстоятельствах имеются необходимые основания для заключения соответствующего договора с ОАО «ТЭСС» на сумму 885 777,28 руб. включая НДС по ставке 18%.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Заключить договор с ОАО «ТЭСС» на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту ВМТ-110 ОРУ-110 кВ на ПС «Маслиховская» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети на сумму 885 777,28 руб. (восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь руб. 28 коп.) включая НДС по ставке 18%;

- Уведомить Центральную закупочную комиссию ОАО «Тюменьэнерго» о принятом решении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:



Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии:



Буткевич В.Ф.



Романюк С.Н.

Член Закупочной комиссии:



Коряков В.Г.

Член Закупочной комиссии:

Бабаева

Бабаева Л.Я.

Член Закупочной комиссии:



Кочержинский А.Н.

Член Закупочной комиссии:



Волков А.С.

Член Закупочной комиссии:



Заремба В.В.

Секретарь Закупочной комиссии:



Бондаренко Л.В.