

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»

№ 2015/02-ABP

город Тюмень

11 августа 2015г.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместитель генерального директор - директор
филиала ОАО «Тюменьэнерго» ТРС

В.Г. Сорокин

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Заместитель директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» ТРС

С.А. Шевцов

Члены Закупочной комиссии:

Заместитель директора по безопасности ТРС

С.С. Борисевич

Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

Н.И. Тургина

Заместитель директора - главный инженер ТРС

С.М. Худяков

Секретарь Закупочной комиссии:

Начальник ОЛМТО

Р.А. Старченков

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «ТЭ» ТРС – В.Г. Сорокина

Повестка заседания Закупочной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»: Тюменские распределительные сети

1. Выбор Подрядчика на выполнение аварийно-восстановительных работ на ПС 110/10 кВ Казарово Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».

ОТМЕТИЛИ:

По вопросу № 1.

18 июня 2015 г. на ПС 110/10 кВ Казарово из-за повреждения кабельной муфты 10 кВ в ячейке 10 кВ произошло возгорание контрольных кабелей и ячеек 10 кВ 2С-10, что привело к аварийному отключению 1 и 2 секции 10 кВ. Кроме того, от действия высоких температур и продуктов горения кабелей требуют ремонта оборудование АСУ ТП, противопожарная сигнализация, АИИС КУЭ, Устройства РЗА, оборудование собственных нужд находящиеся в 1С-10 КРУН-10.

ПС 110/10 кВ Казарово является единственным источником питания пригородной заречной части г. Тюмени (около пяти тысяч человек), а именно: баз отдыха, детских летних лечебно-оздоровительных учреждений, коттеджных поселков, дачных обществ. Нагрузка в летние часы максимум составляет 8,8 МВА (суммарная мощность ДЭС ТРС 3,093 МВА), питает 111 ТП.

На основании вышеизложенного, п. 2.2, 5.1.2 Соглашения №14.2/13 от 11.12.2014г. «О порядке взаимодействия и выполнения работ по предотвращению и ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», мною было принято решение о проведении закупки на выполнение аварийно-восстановительного работ на ПС 110/10 кВ Казарово Тюменского ТПО филиала ОАО

«Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» способом закупки «у единственного источника» - у ЗАО МК №54 «СЭСС».

После обсуждения Закупочная Комиссия на основании:

– Положения «о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного Советом Директоров от 01.07.2013 года № 10/13, пункт 5.12.1.1 «вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла потребность в определенной продукции или соответствующих работах, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо».

Вынесла решения:

1. Провести закупку на выполнение аварийно-восстановительных работ на ПС 110/10 кВ Казарово Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» методом «у единственного источника» - у ЗАО МК №54 «СЭСС».
2. Заключить с ЗАО МК №54 «СЭСС» договор на выполнение аварийно-восстановительных работ на ПС 110/10 кВ Казарово Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» на сумму 3 733 570,68руб., включая НДС (18%).
3. Уведомить ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» о принятом решении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - единогласно.

ПОДПИСИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директор - директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» ТРС

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» ТРС

Члены Закупочной комиссии:

Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности ТРС

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

