

Протокол № 664036/0284/02

очно-заочного рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен № 664036

Предмет закупки:

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку системы для высоковольтных испытаний для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

27.07.2016 628187, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, мкр. Энергетиков, 70

Состав комиссии

На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе цен присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии:

Брагин Андрей Анатольевич, Директор филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Заместители Председателя Закупочной комиссии:

Выставкин Руслан Евгеньевич, Заместитель директора - главный инженер филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ АО «Тюменьэнерго»

Афанасьев Андрей Сергеевич, Юрисконсульт ведущий ГПО филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Маликова Альбина Наильевна, Инженер I категории ОЛ и МТО филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс.

Сведения об участниках запроса цен, подавших предложения

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе цен
1	ООО "Энерджи Девелопмент" (125124, Россия, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1, пом. 1, ком. 13Б)	Заявка на поставку системы для высоковольтных испытаний для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Цена: 1 990 000,00 руб. с НДС
2	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕБА" (117342, Россия, г. Москва, ул. Введенского, д. 23 А, стр. 3, пом. XX, комн. 62)	Заявка на поставку системы для высоковольтных испытаний для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Цена: 2 300 056,00 руб. с НДС
3	ООО "Терра Импэкс" (630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16)	Заявка на поставку системы для высоковольтных испытаний для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Цена: 2 699 999,30 руб. с НДС
4	ООО "Диагностическое оборудование ПК" (111024, г. Москва, ул. Огтузиастов 2-я, д. 5, корп. 41)	Заявка на поставку системы для высоковольтных испытаний для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Цена: 2 878 020,00 руб. с НДС

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Отчет не составлялся

1. Решение о запросе недостающих документов у участников

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса цен, провела рассмотрение заявок, представленных на участие в закупке.

В результате рассмотрения и изучения заявок и документов к ним, комиссия приняла решение в соответствии с замечаниями, выявленными в ходе рассмотрения заявок, в целях объективного рассмотрения заявок участников запросить недостающие документы у следующих участников:

1) ООО «Диагностическое оборудование НК» предоставить следующие документы:

- Референция банка, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой обязательно указывается следующее:

- все открытые счета;
- факты нарушения контрагентом платежных обязательств;
- обороты по счетам (за последние 12 месяцев до даты получения референции);
- характеристика контрагента от банка (о исполнении участником обязательств перед банком);
- информация об аресте счетов.

Референция банка предоставляется по всем банкам, где открыты счета Участника (сканкопия с оригинала);

- Паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенная копия, или заверенная Участником копия);

- Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканкопия с оригинала) (приложение 3 к Документации).

2. Решение о допуске Заявок участников запроса цен к итоговой оценке

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса цен, провела рассмотрение заявок, представленных на участие в запросе цен.

В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе цен и документов к ним, комиссия приняла решение:

2.1. Отклонить от дальнейшего рассмотрения следующие Заявки участников запроса цен:

Наименование участника запроса цен	Обоснование принятого решения
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕБА»	Предлагаемая Участником установка VLF SIN-45 не соответствует техническим требованиям к оборудованию (Приложение 1 к ТЗ), а именно: - п. 3.4, погрешность (точность) измерений ниже требуемой (требуемое- 1×10^{-4} , предложено- 1×10^{-3}); - п. 4.7, вес оборудования выше требуемого (требуемый – до 20 кг, предложено 50 кг). Руководствуясь п. 30 (б) Документации заявку отклонить.
ООО «Энерджи Девелопмент»	Предлагаемая Участником установка HVA28TD не соответствует техническим требованиям к оборудованию (Приложение 1 к ТЗ), а именно:

	- п. 1.2, 1.3, занижено выходное напряжение (требуемое - 34кВ, предложено - 28кВ); Корме того, данная установка имеет ограниченный перечень испытуемого оборудования. Нет возможности проведения испытаний разрядников РВС-110, РВС-220; РВМГ-110, РВМГ-220 у которых выпрямленное напряжение при измерении токов проводимости составляет 30кВ и 32 кВ соответственно. Руководствуясь п. 30 (б) Документации заявку отклонить.
--	---

Результаты голосования комиссии

«ЗА»	<u>5</u> (Челоб) Членов комиссии
«ПРОТИВ»	<u>0</u> (Ноль) Членов комиссии
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	<u>0</u> (Ноль) Членов комиссии
«ОТСУТСТВОВАЛО»	<u>0</u> (Ноль) Членов комиссии

Подписи членов Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

Брагин Андрей Анатольевич, Директор филиала АО
"Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Заместители председателя Закупочной комиссии:

Выставкин Руслан Евгеньевич, Заместитель директора - главный инженер филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО
"Тюменьэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ АО
«Тюменьэнерго»

Афанасьев Андрей Сергеевич, Юриконсульт ведущий ГПО
филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Маликова
Альбина Нанльевна, Инженер 1 категории ОЛМТО филиала АО
"Тюменьэнерго" Энергокомплекс




опросный лист


опросный лист





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс»
Протокол № 664036/0284/02 «27» июля 2016 г.

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку системы для высоковольтных испытаний для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс»

1. Вопрос №1

Решение о запросе недостающих документов участников.

Проект решения:

В целях объективного рассмотрения заявок, запросить недостающие документы у участников в соответствии с выявленными замечаниями.

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. Вопрос №2

Решение о допуске Заявок участников запроса цен к итоговой оценке.

Проект решения:

Отоклонить от дальнейшего рассмотрения Заявки участников ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ "СНБА"», ООО «Энерджи Девелопмент»

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Особое мнение либо замечания члена Комиссии (при наличии): _____

Член Закупочной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
«Энергокомплекс»

/Овсянников Е.А./

(подпись)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «26» июля 2015 года.

Уважаемые члены Закупочной комиссии! Напоминаем Вам, что Вы в течение 2 рабочих дней обязаны проголосовать одним из следующих способов: «за», «против», «воздержался» и, при наличии, выразить свое особое мнение в опросном листе либо письмом и представить эти документы ответственному секретарю (лично, либо по почте, либо посредством электронной почты в сканированных документах, либо по факсу (34672) 93-1-78). В случае отсутствия ответа от члена комиссии в течение указанного срока, считается, что член комиссии не принял участие в голосовании и не включается в состав членов комиссии при определении кворума.

Закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс»
Протокол № 66-4036/0284/02 «27» июля 2016 г.

1. Борцов Н.И.

11

HYPOTHESIS

ВОЗДЕРЖАТСЯ

2. Композ. №2

11

119(0)1113

ВОЗДЕРЖАЮСЯ

²⁴Чернявский Ю.А.