

Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 911006

№ 911006/1035-3

07.12.2017

628408, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4

Организатор закупки: АО "Тюменьэнерго"

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку конденсаторов связи и комплектующих для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Состав комиссии

На заседании комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя в конкурсе присутствовали:

Председатель Единой комиссии: Лопатин Сергей Юрьевич, начальник УЛИМТО АО "Тюменьэнерго"

Зам. председателя Единой комиссии: Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Единой комиссии:

Дьяков Анатолий Васильевич, начальник ДЭиР АО "Тюменьэнерго"

Остаркова Алена Вячеславовна, Начальник ДФ АО "Тюменьэнерго"

Степаненко Александра Владимировна, Начальник УЭП АО "Тюменьэнерго"

Иваницкая Марина Николаевна, и.о.заместителя начальника УПО АО "Тюменьэнерго"

Морунова Анна Михайловна, Начальник сектора антикоррупционных комплаенс процедур АО "Тюменьэнерго"

Ответственный секретарь Единой комиссии: Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛИМТО АО "Тюменьэнерго"

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

- 1. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям конкурса**
- 2. О ранжировке Конкурсных заявок**
- 3. Об определении Победителя конкурса**

Решили:

1. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса:

ООО "СКЗ "КВАР" (142203, Московская обл., г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87) по лоту № 1 В п.2 предоставленного Участником опросного листа №10 предлагается эквивалентный товар -конденсатор типа СМП-110/У3-6,4 УХЛ1 полимерная крышка. В соответствии с п.29 опросного листа №10 требуется изолирующая подставка в композитном корпусе, Участником предлагается изолирующая подставка в фарфоровой крышке. В соответствии с п.33 опросного листа №10, требуется конденсатор с возможностью установки ВЧ-заградителя, Участником указывается на возможность установки ВЧ-заградителя, однако в п. 7.4 прилагаемого Участником Руководства по эксплуатации ДАИФ.673435.060 РЭ прописан запрет на установку дополнительного оборудования на конденсатор типа СМП-110/У3-6,4 УХЛ1. Технические характеристики данной позиции не соответствуют требованиям п.33.2.4 Информационной карты

2. Признать Конкурсные заявки участников:

ООО "ТД "СибЭнерго" - по лоту № 1

ООО "УК КОНДЕНСАТОР" - по лоту № 1

соответствующими условиям конкурса.

3. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:

Дата объявления переторжки 05.12.2017

Переторжка проведена 06.12.2017 11:00 в форме on-line минимальный шаг 0,16%.

1 место: ООО "УК КОНДЕНСАТОР" (107023, Россия, г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, пом. IXа, комн.1-9)

Цена: 18 618 630,00 (цена с НДС);

2 место: ООО "ТД "СибЭнерго" (658222, Россия, Алтайский край, Г. Рубцовск, ул. Алтайская, 134)

Цена: 18 632 613,00 (цена с НДС);

4. Признать Победителем конкурса:

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

По лоту № 1 «Поставка конденсаторов связи и комплектующих для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»» участника, занявшего первое место:

Организация: ООО "УК КОНДЕНСАТОР" (107023, Россия, г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, пом. IXа, комн.1-9)

Цена: 18 618 630,00 (цена с НДС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Подписи членов комиссии:

Председатель Единой комиссии: Лопатин
Сергей Юрьевич, начальник УЛИМТО АО
"Тюменьэнерго"

Зам. председателя Единой комиссии:
Чернявский Юрий Альфредович,
Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Единой комиссии:

Дьяков Анатолий Васильевич, начальник
ДЭиР АО "Тюменьэнерго"


Остаркова Алена Вячеславовна,
Начальник ДФ АО "Тюменьэнерго"

Степаненко Александра Владимировна,
Начальник УЭП АО "Тюменьэнерго"

Иваницкая Марина Николаевна,
и.о. заместителя начальника УПО АО
"Тюменьэнерго"

Морунова Анна Михайловна, Начальник
сектора антикоррупционных комплаенс
процедур АО "Тюменьэнерго"

Ответственный секретарь Единой
комиссии: Меженина Наталья
Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ
ОРЗ УЛИМТО АО "Тюменьэнерго"



Handwritten signatures of the commission members in blue ink, each on a horizontal line.