


СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области



СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента тарифной
политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа



СОГЛАСОВАНО:

Директор
Филиала АО "СО ЕЭС"
Тюменское РДУ



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Россети Тюмень"



2. График ограничения режима потребления электрической мощности на 2020/2021 гг. по АО "Россети Тюмень" на территории Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответствен- ного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
АО "Россети Тюмень" - первичный получатель команд																
1.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМЭС		26,75	53,50	80,25	107,00	133,75	160,50	187,25	214,00	240,75	267,50				
1.1.	Район ПС Шубинская		12,10	24,20	36,30	48,40	60,50	72,60	84,70	96,80	108,90	121,00				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35/6 Шубинская	12,10	24,20	36,30	48,40	60,50	72,60	84,70	96,80	108,90	121,00	Братин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
1.2.	Район ПС Магистральная		2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00				
1	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	ПС 220/10/10 КС-5	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00	Жеребцов А.Л.	Главный энергетик		г. Сургут
1.3.	Район ПС Пыть-Ях		4,58	9,16	13,74	18,32	22,90	27,48	32,06	36,64	41,22	45,80				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/35/10 Усть-Балык	1,35	2,70	4,05	5,40	6,75	8,10	9,45	10,80	12,15	13,50	Братин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	3,23	6,46	9,69	12,92	16,15	19,38	22,61	25,84	29,07	32,30	Братин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
1.4.	Район ПС Ленинская		3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35 Ленинская	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00	Давыдов А.В.	Заместитель главного инженера		г. Нефтеюганск
1.5.	Район ПС ЮБГПЗ		1,27	2,54	3,81	5,08	6,35	7,62	8,89	10,16	11,43	12,70				
1	Филиал АО «СибурТюменьГаз» - Южно-Балтийский газоперерабатывающий завод	ПС 220/10 ЮБГПЗ	1,27	2,54	3,81	5,08	6,35	7,62	8,89	10,16	11,43	12,70	Ильченко В.Л.	Главный энергетик		г. Пыть-Ях
1.6.	Район ПС Картоля		1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 220/110 Новая	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	Пискаев Д.А.	Главный энергетик		г. Урай
1.7.	Район ПС Красноленинская		1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00				
1	Филиал АО "СибурТюменьГаз" - Нагайгазпереработка	ПС 220/10 КПЗ	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Ивашенко М.П.	Главный энергетик		г. Нягань
2.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Южное ПМЭС		7,44	14,88	22,32	29,76	37,20	44,64	52,08	59,52	66,96	74,40				
2.1.	Район ПС Западно-Салымская		2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00				
1	Салым Петролеум Девелопмент Н.В.	ПС 110/35 Западно-Салымская	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	Сюткин Р.А.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
2.2.	Район ПС Заводоуковск		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00				
1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводоуковск	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Емцев А.А.	Заместитель главного инженера		г. Заводоуковск
2.3.	Район ПС Ишим		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00				
1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/10 Ишим	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Емцев А.А.	Заместитель главного инженера		г. Ишим
2.4.	Район ПС Лягвинская		3,44	6,88	10,32	13,76	17,20	20,64	24,08	27,52	30,96	34,40				
1	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 220/110/10 Лягвинская	1,72	3,44	5,16	6,88	8,60	10,32	12,04	13,76	15,48	17,20	Столяров Д.Н.	и.о. заместителя главного инженера - главный энергетик		Усть-Еганское м/р
2	ПАО «ОНПТ» (ПАО "СН-МП", ООО "МЭН")	ПС 220/110/10 Лягвинская	1,72	3,44	5,16	6,88	8,60	10,32	12,04	13,76	15,48	17,20	Шляпников А.В.	Начальник ЦДС		Усть-Еганское м/р
3.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Восточное ПМЭС		9,20	18,40	27,60	36,80	46,00	55,20	64,40	73,60	82,80	92,00				
3.1.	Район ПС Лас-Еганская		1,71	3,42	5,13	6,84	8,55	10,26	11,97	13,68	15,39	17,10				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 220/110/10/6 Лас-Еганская	1,71	3,42	5,13	6,84	8,55	10,26	11,97	13,68	15,39	17,10	Черешанов А.Л.	Заместитель главного инженера		г. Лангетис
3.2.	Район ПС Варьеган		0,89	1,78	2,67	3,56	4,45	5,34	6,23	7,12	8,01	8,90				
1	ОАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 220/110/10/35/6 Варьеган	0,53	1,06	1,59	2,12	2,65	3,18	3,71	4,24	4,77	5,30	Черешанов А.Л.	Заместитель главного инженера		г. Радужный

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Финнал АО "Горэлектросеть" "ГРЭС"	ПС 220/110/10/35/6 Изярган	0,36	0,72	1,08	1,44	1,80	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60	Черепанов А.Л.	Заместитель главного инженера		г.Радужный
3.3.	Район ПС ГПП-2		6,60	13,20	19,80	26,40	33,00	39,60	46,20	52,80	59,40	66,00				
1	Финнал АО "СибурТюменьГаз"-Нижневартовский ГПЗ	ПС 220/110/6 ГПП-2 (Сибирская, Василий)	5,72	11,44	17,16	22,88	28,60	34,32	40,04	45,76	51,48	57,20	Головатый О.А.	Главный энергетик		г. Нижневартовск
	Финнал АО "СибурТюменьГаз"-Нижневартовский ГПЗ	ПС 220/110/6 ГПП-2 (Меггон)	0,73	1,46	2,19	2,92	3,65	4,38	5,11	5,84	6,57	7,30	Головатый О.А.	Главный энергетик		г. Нижневартовск
	Финнал АО "СибурТюменьГаз"-Нижневартовский ГПЗ	ПС 110/6/6 ГПП-1 (Меггон)	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Головатый О.А.	Главный энергетик		г. Нижневартовск
4.	Финнал ПАО "ФСК ЕЭС" - Ямало-Ненецкое ПМЭС		5,38	10,76	16,14	21,52	26,90	32,28	37,66	43,04	48,42	53,80				
4.1.	Район ПС Выпугур		5,38	10,76	16,14	21,52	26,90	32,28	37,66	43,04	48,42	53,80				
1	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ярайнерская	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
2	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Чуриновская	1,90	3,80	5,70	7,60	9,50	11,40	13,30	15,20	17,10	19,00	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
3	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Хоронитовская	2,28	4,56	6,84	9,12	11,40	13,68	15,96	18,24	20,52	22,80	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
1.	Финнал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети		12,95	54,06	38,64	51,52	64,42	77,28	102,36	123,24	137,12	150,00				
1	АО "Сибнефтьемант"	ПС 110/10 Избаево	0,05	0,50	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Чистяков С.Г.	Главный энергетик		г. Тюмень
2	АО "ГМС Нефтемаш"	ПС 110/10 Западная	0,07	0,70	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70	Южаков С.С.	Главный энергетик		г. Тюмень
3	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Западная	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
4	ОАО "Тюменский Аккумуляторный завод"	ПС 110/10 Западная	0,30	3,00	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Бордов В.А.	Главный энергетик		г. Тюмень
5	ОАО "Тюменский комбинат хлебопродуктов"	ПС 110/10 Сибзавстрой	0,10	1,00	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Кузнецов А.Н.	Главный энергетик		г. Тюмень
6	ООО "РемЭнергоСтройСервис"	ПС 110/10 Сибзавстрой	0,05	0,50	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Бойдов И.В.	Главный инженер		г. Тюмень
7	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Сибзавстрой	0,17	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,36	1,53	1,70	Песцов В.И.	Главный инженер		г. Тюмень
8	ООО "Агентство Интеллект-Сервис" (ОАО ГПК "Кресно")	ПС 110/10 КСК	0,40	4,00	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Колетов Д.А.	Директор		г. Тюмень
9	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Промбаза	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
10	Тюменское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Торгили	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00	9,00	Ефимов В.Г.	Главный энергетик		г. Тюмень
11	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Н-Техническая	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
12	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	РП 10/10 Техничская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
13	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Щербакловская	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
14	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Бурдун	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
15	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Алебашево	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
16	ООО "Инвест-Силикат-Стройсервис"	ПС 110/10 Визигити	0,35	3,50	0,92	1,23	1,54	1,84	2,15	2,46	2,76	3,07	Ельников Д.А.	Главный энергетик		г. Тюмень
17	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 ЛПК	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
18	ООО "Тюменский фанерный завод"	ПС 110/10 Домостроительная	0,13	1,30	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	Муратов И.С.	Заместитель директора		г. Тюмень
19	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Границкая	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
20	ООО "ДСК-Энерго"	ПС 110/10 Суходольская	0,20	2,00	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Мартьянов А.И.	Директор		г. Тюмень
21	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Суходольская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
22	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 35/10 Белинская	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
23	ООО "Агентство Интеллект-Сервис" (ПАО "Управляющая компания-Тюменские моторостройспец")	ПС 110/10 Моторный завод	0,35	3,50	0,97	1,29	1,62	1,94	2,26	2,58	2,91	3,23	Салтыков А.А.	Главный энергетик		г. Тюмень
24	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 220/110/10 Ожогиню	0,24	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
25	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Северная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
26	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Боровое	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
27	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Загородная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
28	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Тармавы	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
29	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Казарово	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
30	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Мурманская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
31	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Пышминская	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
32	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Центральная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
33	Финнал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Широкая	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Митрофанов И.А.	Главный инженер		г. Тюмень
34	АО "Тюменский завод медвишского оборудования и инструментов"	ПС 110/10 Медик	0,27	2,70	0,81	1,08	1,35	1,62	1,89	2,16	2,43	2,70	Мартьянов А.И.	Главный инженер		г. Тюмень
1	район ПС Ожогиню (трансз П10 кВ Ожогиню - Кармак)		0,25	0,50	0,75	1,00	1,26	1,50	13,95	14,20	14,45	14,70				
	ООО "Региональная ЭНК"	ПС 110/10 Ремдормаш	0,13	0,25	0,38	0,51	0,64	0,76	0,89	1,02	1,14	1,27	Великанов Е.Д.	Директор		г. Тюмень
	ООО "ЖестПроф"	ПС 110/10 Угличеве	0,12	0,25	0,37	0,49	0,62	0,74	0,86	0,98	1,11	1,23	Мыц В.В.	Главный энергетик		г. Тюмень
3	Тюменское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Рафайлово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	12,20	12,20	Ефимов В.Г.	Главный энергетик		г. Тюмень
2.	Финнал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Тобольское ТПО		7,74	22,49	66,10	98,93	142,53	150,26	158,00	165,75	173,48	215,40				
2.1	Район ПС Демьянская:		7,74	22,49	66,10	98,93	142,53	150,26	158,00	165,75	173,48	215,40				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Горная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
2	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 КС-7	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	Гок Ю.А.	Главный инженер		г. Сургут
3	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 110/6 кВ Кальча	0,41	0,81	1,22	1,63	2,04	2,44	2,85	3,26	3,66	4,07	Столяров Д.Н.	И.о. зам. главного инженера-главный энергетик		г. Тюмень
4	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/6 Уват	0,32	0,63	0,95	1,26	1,58	1,90	2,21	2,53	2,84	3,16	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
5	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 КС-9	0,00	0,00	35,86	35,86	71,72	71,72	71,72	71,72	71,72	71,72	Гок Ю.А.	Главный инженер		г. Сургут
6	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Сетово	0,00	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
7	ООО "Сибур-Тобольск"	ГРУ-10 Тобольская ТЭЦ	3,25	6,50	9,75	13,00	16,25	19,50	22,75	26,00	29,25	32,50	Леонтьев А.В.	Главный энергетик-начальник отдела		г. Тобольск
8	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Менделеево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
9	ООО "Сибур-Тобольск"	ГРУ-10 Тобольская ТЭЦ, ПС 110/10 ГПН-3	3,23	6,46	9,70	12,93	16,16	19,39	22,62	25,86	29,09	32,32	Леонтьев А.В.	Главный энергетик-начальник отдела		г. Тобольск
10	ООО "Сибур-Тобольск"	ПС 110/10 Сырьевая	0,53	1,07	1,60	2,14	2,67	3,20	3,74	4,27	4,81	5,34	Леонтьев А.В.	Главный энергетик-начальник отдела		г. Тобольск
11	Ишимское РНУ филиал АО "Транснефть-Западная Сибирь"	ПС 110/10/6 Татарка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	Образцов А.В.	Главный энергетик		г. Ишим
3.	Филиал АО "Россети Тюмень." Тюменские электрические сети Южное ТПО		1,50	3,00	19,50	21,00	22,50	24,00	25,50	27,00	28,50	30,00				
3.1	Район ПС Заводуковский:		1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00				
1	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Юргинский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 Юрга	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО	н.п. Юрга	
2	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Ялуторовский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/10 Ялуторовск	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,42	3,99	4,56	5,13	5,70	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО	г. Ялуторовск	
3	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Упоровский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 Упорово	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО	н.п. Упорово	
4	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Омутинский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 Омутинка	0,43	0,86	1,29	1,72	2,15	2,58	3,01	3,44	3,87	4,30	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО	н.п. Омутинка	
3.2	Район ПС Нижнее:		0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00				
1	Сургутский филиал ООО "Газпромэнерго"	ПС КС-11, ЗРУ-10	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Саночкин Е.Н.	Начальник ЦПС СФСТГ	н.п. Богдановка	
4.	Филиал АО "Россети Тюмень." Тюменские электрические сети Ишимское ТПО		0,17	0,26	0,40	0,55	0,66	0,81	0,92	1,02	1,20	15,00				
4.1	Район ПС Ишим:		0,17	0,26	0,40	0,55	0,66	0,81	0,92	1,02	1,20	15,00				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО Викуловский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 Викулово	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	1,68	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Сорочино	
2	Распределительные сети Ишимского ТПО, Сорочинский муниципальный район	ПС 110/10 Сорочино	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	1,99	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Сорочино	
3	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абатского муниципального района	ПС 110/10 Тушолобово	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,56	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Тушолобово	
4	Распределительные сети Ишимского ТПО, Абатский муниципальный район	ПС 110/10 Абатск	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	1,52	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Абатское	
5	Распределительные сети Ишимского ТПО, Аромашевский муниципальный район	ПС 110/10 Аромашево	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	1,34	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Аромашево	
6	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110/10 Березовка	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,52	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Аромашево	
7	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110/10 Кротово	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,05	0,37	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Аромашево	
8	Распределительные сети Ишимского ТПО, Голышмановский муниципальный район	ПС 110/10 Малмыжка	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	1,20	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Голышманово	
9	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сладковского муниципального района	ПС 35/10 Усово	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,74	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Усово	
10	Распределительные сети Ишимского ТПО,Казанский муниципальный район	ПС 110/35/10 Казанка	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	1,27	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Казанка	
11	Распределительные сети Ишимского ТПО,Казанский муниципальный район	ПС 110/35/10 Ильинка	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,66	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Ильинка	
12	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Колос	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,53	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Боровое	
13	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Стрельново	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,64	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Стрельново	
14	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Н.Локти	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,52	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Н.Локти	
15	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Лариха	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,54	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Лариха	
16	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110/10 Гагарино	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,84	Крестьяников Е.С	Заместитель главного инженера ТПО	н.п. Гагарино	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Распределительные сети Ишимского ТПО, Ишимский муниципальный район	ПС 110/10 Памятных	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,08	Крестянкин Е.С	Заместитель главного инженера ТПО		г. Ишим
5.	Филиал АО "Россети Тюмень." Урайские электрические сети		6,40	13,02	19,53	26,04	32,55	39,06	45,57	52,08	58,59	66,00				
5.1	Район ПС Новая		2,50	5,22	7,83	10,44	13,05	15,66	18,27	20,88	23,49	25,00				
1	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 110/35/6 Мортмья	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
2	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 110/35/6 Фитиниповская	0,20	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	2,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
3	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 110/35/6 Ловинская	0,60	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	6,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
4	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 110/35/6 Лазаревская	0,70	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	7,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
5	ЗАО "Турскит"	ПС 110/6 Славянская	0,10	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	1,00	Буратов Д.Н.	Главный энергетик		г. Урай
6	ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал	ПС 110/6 Западная Мортмья	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
5.2	Район ПС Картоля		3,30	6,60	9,90	13,20	16,50	19,80	23,10	26,40	29,70	35,00				
1	ООО "Газпром трансагаз Югорск"	ПС 110/10 Геологическая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Кузнец А.Г.	Начальник службы ЭЭС		г. Югорск
2	ООО "Газпром трансагаз Югорск"	ПС 110/10 Новокомсомольская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Кузнец А.Г.	Начальник службы ЭЭС		г. Югорск
3	АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг"- "Лесохимические заводы Югры"	ПС 110/10 Алябьево	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Винокуров В.И.	Главный энергетик		г. Советский
4	АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг"- "Югра-лннг"	ПС 110/10 Соборинная	0,35	0,70	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	Чижик В.Н.	Главный энергетик		г. Советский
5	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 110/35/6 Демя	0,85	1,70	2,55	3,40	4,25	5,10	5,95	6,80	7,65	8,50	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
6	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 110/35/6 Комаровская	0,55	1,10	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
7	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 110/35/6 Давыловка	0,72	1,44	2,16	2,88	3,60	4,32	5,04	5,76	6,48	7,20	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
8	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 110/35/10 Самга	0,68	1,36	2,04	2,72	3,40	4,08	4,76	5,44	6,12	6,80	Осипов И.Е.	Главный инженер		г. Урай
5.3	Район ПС Ягодная		0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00				
1	АО "Транснефть-Сибирь."	ПС 110/10 Левини	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Косачев А.А.	Главный энергетик		г. Урай
6.	Филиал АО "Россети Тюмень." Энергокомплекс		1,69	3,38	5,07	6,76	8,45	10,14	11,83	15,72	19,31	21,00				
6.1.	Район ПС Красноленинская		0,73	1,46	2,19	2,92	3,65	4,38	5,11	5,84	6,57	7,30				
1	АО "РН-Няганьнефтегаз"	ПС 110/35/6 Хутор	0,73	1,46	2,19	2,92	3,65	4,38	5,11	5,84	6,57	7,30	Балынский В.В.	Начальник Управления энергетики		г. Нягань
6.2.	Район ПС Хора		0,77	1,54	2,31	3,08	3,85	4,62	5,39	6,16	6,93	7,70				
1	АО "РН-Няганьнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	0,77	1,54	2,31	3,08	3,85	4,62	5,39	6,16	6,93	7,70	Балынский В.В.	Начальник Управления энергетики		г. Нягань
6.3.	Район ПС Беловарская		0,19	0,38	0,57	0,76	0,95	1,14	1,33	3,72	5,81	6,00				
1	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 Верхнеказымская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	Гок Ю.А.	Главный инженер		п. Верхнеказымский Беловарский р-он
2	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/6 Перетребное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	Гок Ю.А.	Главный инженер		п. Перетребное Беловарский р-он
3	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 Сосновская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	Гок Ю.А.	Главный инженер		п. Сосновка Беловарский р-он
4	ООО "Газпром трансагаз Югорск"	ПС 110/6 Беловарская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	Кишико М.А.	Главный энергетик		п.г.т. Андра, Октябрьский р-он
5	ООО "Газпром трансагаз Югорск"	ПС 110/10 Октябрьская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	Кишико М.А.	Главный энергетик		п. Лыхма, Беловарский р-он
6	ООО "Газпром трансагаз Югорск"	ПС 110/10 Бобровская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	Кишико М.А.	Главный энергетик		п. Сорум, Беловарский р-он
7	ООО "Газпром трансагаз Югорск"	ПС 110/6 Сорум	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	Кишико М.А.	Главный энергетик		п.г.т. Октябрьское Октябрьский р-он
8	АО "ЮРЭСИ"	ПС 110/6 Беловарская	0,15	0,30	0,44	0,59	0,74	0,89	1,04	1,18	1,33	1,48	Максимов Ю.И.	Главный инженер		
9	АО "ЮРЭСИ"	ПС 110/10 Кода	0,04	0,08	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,34	0,38	0,42	Бычков Е.С.	Начальник ОДС		
7.	Филиал АО "Россети Тюмень." Нефтеюганские электрические сети		40,09	80,18	120,27	160,36	200,45	240,54	280,63	320,72	360,81	400,90				
7.1.	Район ПС Пыть-Ях		8,33	16,66	24,99	33,32	41,66	49,99	58,32	66,65	74,98	83,31				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Парус	1,18	2,36	3,54	4,72	5,90	7,07	8,25	9,43	10,61	11,79	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Юганская	0,97	1,95	2,92	3,90	4,87	5,84	6,82	7,79	8,77	9,74	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Луговая	0,58	1,15	1,73	2,31	2,89	3,46	4,04	4,62	5,19	5,77	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Очмызская	0,58	1,16	1,75	2,33	2,91	3,49	4,07	4,66	5,24	5,82	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-18	0,26	0,52	0,77	1,03	1,29	1,55	1,81	2,06	2,32	2,58	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мамонтовская	1,10	2,21	3,31	4,42	5,52	6,62	7,73	8,83	9,94	11,04	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
7	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Компрессорная	0,76	1,51	2,27	3,03	3,79	4,54	5,30	6,06	6,81	7,57	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
8	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Лосиновка	1,04	2,08	3,12	4,16	5,20	6,24	7,28	8,32	9,36	10,40	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
9	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Илдинская	1,14	2,27	3,41	4,54	5,68	6,81	7,95	9,08	10,22	11,35	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
10	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Промысловая	0,73	1,45	2,18	2,90	3,63	4,35	5,08	5,80	6,53	7,25	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
7.2.	Район ПС Ленинская		4,24	8,47	12,71	16,94	21,18	25,42	29,65	33,89	38,12	42,36				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Нефтеюганская	0,47	0,95	1,42	1,90	2,37	2,84	3,32	3,79	4,27	4,74	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Звездная	0,55	1,09	1,64	2,18	2,73	3,27	3,82	4,36	4,91	5,45	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Боксметьевская	0,95	1,89	2,84	3,78	4,73	5,68	6,62	7,57	8,51	9,46	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Островная	1,07	2,14	3,22	4,29	5,36	6,43	7,50	8,58	9,65	10,72	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Асоманская	0,28	0,57	0,85	1,14	1,42	1,70	1,99	2,27	2,56	2,84	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская	0,22	0,44	0,66	0,88	1,11	1,33	1,55	1,77	1,99	2,21	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
7	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Широковская	0,35	0,69	1,04	1,39	1,74	2,08	2,43	2,78	3,12	3,47	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
8	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Приморская	0,35	0,69	1,04	1,39	1,74	2,08	2,43	2,78	3,12	3,47	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
7.3.	Район ПС Магистральная		5,42	10,84	16,26	21,68	27,10	32,51	37,93	43,35	48,77	54,19				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тепловская	0,66	1,32	1,99	2,65	3,31	3,97	4,63	5,30	5,96	6,62	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Петелинская	0,44	0,88	1,32	1,76	2,21	2,65	3,09	3,53	3,97	4,41	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Корниловская	0,85	1,70	2,55	3,40	4,26	5,11	5,96	6,81	7,66	8,51	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Малобалыкская	0,85	1,70	2,55	3,40	4,26	5,11	5,96	6,81	7,66	8,51	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сибирь	0,41	0,82	1,23	1,64	2,05	2,46	2,87	3,28	3,69	4,10	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Речная	0,80	1,60	2,40	3,20	4,01	4,81	5,61	6,41	7,21	8,01	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
7	ОА "Транснефть-Сибирь". Нефтеюганское УМН	ПС 110/10 Кугрыс	0,64	1,28	1,92	2,56	3,20	3,84	4,48	5,12	5,76	6,40	Ермаченко А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
8	ОА "Транснефть-Сибирь". Нефтеюганское УМН	ПС 110/6 Южный-Балык	0,21	0,42	0,62	0,83	1,04	1,25	1,46	1,66	1,87	2,08	Ермаченко А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
9	ООО «Канбайсал»	ПС 110/35/6 Лазевская	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,55	Локтионов О.Ю.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
7.4.	Район ПС Средний Балык		5,80	11,60	17,40	23,20	29,00	34,80	40,60	46,40	52,20	58,00				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Соровская	0,73	1,45	2,18	2,90	3,63	4,35	5,08	5,80	6,53	7,25	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Солнечная	2,21	4,43	6,64	8,85	11,07	13,28	15,49	17,70	19,92	22,13	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-20	1,17	2,33	3,50	4,67	5,84	7,00	8,17	9,34	10,50	11,67	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Чупальская	0,57	1,14	1,70	2,27	2,84	3,41	3,98	4,54	5,11	5,68	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Арго	0,34	0,68	1,03	1,37	1,71	2,05	2,39	2,74	3,08	3,42	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
7.5.	Район ПС Правдинская		4,90	9,80	14,71	19,61	24,51	29,41	34,31	39,22	44,12	49,02				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мушаню	1,68	3,35	5,03	6,71	8,39	10,06	11,74	13,42	15,09	16,77	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Северный Салым	0,73	1,45	2,18	2,90	3,63	4,35	5,08	5,80	6,53	7,25	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Водозабор	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Приразломная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Еленевская	0,76	1,51	2,27	3,03	3,79	4,54	5,30	6,06	6,81	7,57	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Пойковская	0,66	1,32	1,99	2,65	3,31	3,97	4,63	5,30	5,96	6,62	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Приобская	0,63	1,26	1,89	2,52	3,16	3,79	4,42	5,05	5,68	6,31	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
7.6.	Район ПС Фоминский		3,10	6,20	9,30	12,40	15,50	18,60	21,70	24,80	27,90	31,00				
1	ООО "Газпромнефть-Хантос"	ПС 110/35/6 Фоминская	3,1	6,2	9,3	12,4	15,5	18,6	21,7	24,8	27,9	31,00	Сидоренко С.С.	Главный энергетик		г.Ханты-Масийск
7.7.	Район ПС Югра		2,30	4,60	6,91	9,21	11,51	13,81	16,11	18,42	20,72	23,02				
1	МП " Ханты-Мансийские городские электрические сети"	ПС 110/10 Ханты-Мансийская	2,30	4,60	6,91	9,21	11,51	13,81	16,11	18,42	20,72	23,02	Чайковский С.А.	Начальник О/ЭС		г.Ханты-Масийск
7.8.	Район ПП Угутский		6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тайга	1,82	3,63	5,45	7,27	9,09	10,90	12,72	14,54	16,35	18,17	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вишневая	1,18	2,35	3,53	4,70	5,88	7,06	8,23	9,41	10,58	11,76	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
3	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Среднеугутская	1,50	3,01	4,51	6,01	7,52	9,02	10,52	12,02	13,53	15,03	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
4	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Фасаховская	0,19	0,38	0,57	0,76	0,95	1,13	1,32	1,51	1,70	1,89	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
5	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Встречная	0,72	1,43	2,15	2,86	3,58	4,30	5,01	5,73	6,44	7,16	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
6	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Кивимийская	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,59	4,19	4,79	5,39	5,99	Брагин А.А.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нефтеюганск
8.	Филиал АО "Россети Тюмень." Сургутские электрические сети		24,09	44,17	64,26	84,34	104,43	124,26	144,35	164,43	184,52	204,60				
8.1.	Район ПС Конгур		1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Алехинская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Нижне Сортынская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-10	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
8.2.	Район ПС Пимская (транзит Пимская-Конгур)		2,38	4,75	7,13	9,50	11,88	14,25	16,63	19,00	21,38	23,50				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ КНС-6	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Транспортная	0,83	1,65	2,48	3,30	4,13	4,95	5,78	6,60	7,43	8,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Ключевая	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Лягаторская	0,55	1,10	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
8.3.	Район ПС Пимская		3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	31,50	35,00				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Вега	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/10кВ КНС-3	1,05	2,10	3,15	4,20	5,25	6,30	7,35	8,40	9,45	10,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Маслиховская	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Дальняя	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
8.4.	Район ПС Пачетлар		1,60	3,20	4,80	6,40	8,00	9,60	11,20	12,80	14,40	16,00				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Яун-Лор	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Брусничная	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
8.5.	Район ПС Имшор		1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Куест	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Родниковая	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ КНС-2	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Югорская	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
5	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/10кВ КСП-4	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
8.6.	Район ПС Восточно-Моховая		4,95	5,90	6,85	7,80	8,75	9,45	10,40	11,35	12,30	13,50				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Савуйская	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Сова	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
8.7.	Район ПС Полоцкая		2,30	4,60	6,90	9,20	11,50	13,80	16,10	18,40	20,70	23,00				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Алмаз	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Быстринская	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
3	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Блочная	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Технолог	0,67	1,34	2,01	2,68	3,35	4,02	4,69	5,36	6,03	6,70	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.8.	Район ПС Барсово (транзит Сургут-Барсово)		4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/6 №46	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/10 Трансгаз	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
3	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Геолог	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Голубков А.А.	Главный инженер		г. Сургут
4	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Зелёная	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	Голубков А.А.	Главный инженер		г. Сургут
5	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Западная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Голубков А.А.	Главный инженер		г. Сургут
6	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Азерит	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Голубков А.А.	Главный инженер		г. Сургут
7	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Чёрный маз	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Голубков А.А.	Главный инженер		г. Сургут
8	АО "ЮРЭСИ"	ПС 110/10/6 Пончерная-2	0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	Галкин А.И.	Главный инженер		г. Ханты-Мансийск г. Сургут
9	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 Трансгаз, ПС 110/6 Строительная	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Гок Ю.А.	Главный инженер		г. Сургут
10	ООО ДСК "Сибуромстрой"	ПС 110/6 Пучковская	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80	Пако А.В.	Главный энергетик		г. Сургут
8.9.	Район ПС Сургут		1,76	3,52	5,28	7,04	8,80	10,56	12,32	14,08	15,84	17,60				
1	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Дорожная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
2	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Элегас	1,16	2,32	3,48	4,64	5,80	6,96	8,12	9,28	10,44	11,60	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
9.	Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети		24,90	49,70	74,49	99,27	124,29	149,03	173,89	198,60	223,48	248,30				
9.1.	Район ПС Кыргинская		3,32	6,61	9,90	13,18	16,52	19,82	23,11	26,39	29,69	33,00				
1	ООО "Меганефтегаз"	ПС 110/35/6 Мартовская	0,02	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	Мирошниченко Е.В.	Генеральный директор		г. Мегион
2	ООО "Меганефтегаз"	ПС 110/35/6 Дельта	0,10	0,19	0,29	0,38	0,48	0,57	0,67	0,76	0,86	0,95	Мирошниченко Е.В.	Генеральный директор		г. Мегион
3	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Ермковская	0,52	1,04	1,55	2,07	2,59	3,11	3,63	4,14	4,66	5,18	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мега	0,38	0,75	1,13	1,50	1,88	2,26	2,63	3,01	3,38	3,76	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
5	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тасюжная	0,19	0,38	0,57	0,76	0,95	1,14	1,33	1,52	1,71	1,90	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
6	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мартовская	0,24	0,49	0,73	0,97	1,22	1,46	1,70	1,94	2,19	2,43	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
7	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ватинская	0,58	1,16	1,73	2,31	2,89	3,47	4,05	4,62	5,20	5,78	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
8	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Маргитовская	0,29	0,58	0,87	1,16	1,45	1,74	2,03	2,32	2,61	2,90	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
9	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Заюбие	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
10	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Кетовская	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,77	0,90	1,03	1,16	1,29	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
11	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новоникурская	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	1,89	2,16	2,43	2,70	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
12	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Северо-Ватинская	0,36	0,71	1,07	1,42	1,78	2,14	2,49	2,85	3,20	3,56	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
13	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Южно-Аганская	0,20	0,40	0,59	0,79	0,99	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
14	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Покаямовская	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
9.2.	Район ПС Лысенковская		2,70	5,41	8,10	10,80	13,51	16,20	18,90	21,59	24,30	27,00				
1	ООО "Меганефтегаз"	ПС 110/35/6 Лысенковская	0,72	1,44	2,16	2,88	3,60	4,31	5,03	5,75	6,47	7,19	Мирошниченко Е.В.	Генеральный директор		г. Мегион
2	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ямдарская	1,00	2,00	2,99	3,99	4,99	5,99	6,99	7,98	8,98	9,98	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
3	ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Аганская	0,98	1,97	2,95	3,93	4,92	5,90	6,88	7,86	8,85	9,83	Черенко М.А.	Генеральный директор		г. Мегион
9.3.	Район ПС Самотор		0,78	1,56	2,34	3,12	3,90	4,68	5,46	6,24	7,02	7,80				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-19	0,43	0,85	1,28	1,70	2,13	2,56	2,98	3,41	3,83	4,26	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Самотор	0,35	0,71	1,06	1,42	1,77	2,12	2,48	2,83	3,19	3,54	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
9.4.	Район ПС Учалоя		4,51	9,00	13,51	17,99	22,52	27,01	31,51	36,00	40,51	45,00				
1	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Хоохриково	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,73	3,19	3,64	4,10	4,55	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нижневартовск
2	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Перьяк	0,89	1,78	2,66	3,55	4,44	5,33	6,22	7,10	7,99	8,88	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нижневартовск
3	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Коньшльская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нижневартовск
4	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	КС 110/35/10 Хоохриковская	0,83	1,66	2,50	3,33	4,16	4,99	5,82	6,66	7,49	8,32	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного инженера – главного энергетика		г. Нижневартовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новомолодежная	0,05	0,11	0,16	0,22	0,27	0,32	0,38	0,43	0,49	0,54	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
6	ПАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Верхне-Колес-Еганская	1,08	2,15	3,23	4,30	5,38	6,46	7,53	8,61	9,68	10,76	Кузнецов М.Ю.	И.о. заместителя главного энергетика		г. Радужный
7	АО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Басюковская	0,30	0,59	0,89	1,18	1,48	1,77	2,07	2,36	2,66	2,95	Козиничев В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
8	АО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Северо-Хоохриковская	0,25	0,49	0,74	0,98	1,23	1,48	1,72	1,97	2,21	2,46	Козиничев В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
9	АО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тагирская	0,65	1,31	1,96	2,61	3,27	3,92	4,57	5,22	5,88	6,53	Козиничев В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
9.5.	Район ПС Орбита, Факел		2,76	5,49	8,25	10,99	13,77	16,51	19,25	22,01	24,74	27,50				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-7	0,36	0,71	1,07	1,42	1,78	2,14	2,49	2,85	3,20	3,56	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-11	0,45	0,90	1,35	1,80	2,26	2,71	3,16	3,61	4,06	4,51	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-12	0,29	0,57	0,86	1,15	1,44	1,72	2,01	2,30	2,58	2,87	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-14	0,38	0,75	1,13	1,50	1,88	2,26	2,63	3,01	3,38	3,76	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-32	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,39	2,79	3,19	3,59	3,99	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
6	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 УПСВ-1	0,36	0,72	1,08	1,44	1,81	2,17	2,53	2,89	3,25	3,61	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
7	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Больничерногорская	0,52	1,04	1,56	2,08	2,60	3,12	3,64	4,16	4,68	5,20	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
9.6.	Район ПС Мирная		1,50	3,01	4,49	5,99	7,51	9,01	10,51	11,99	13,50	15,00				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	0,18	0,36	0,53	0,71	0,89	1,07	1,25	1,42	1,60	1,78	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5А	0,55	1,11	1,66	2,21	2,77	3,32	3,87	4,42	4,98	5,53	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5В	0,21	0,43	0,64	0,86	1,07	1,28	1,50	1,71	1,93	2,14	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-26	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,54	0,61	0,68	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/6 КНС-4	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
6	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-21	0,47	0,94	1,41	1,88	2,36	2,83	3,30	3,77	4,24	4,71	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
9.7.	Район ПС Белоярская		0,85	1,73	2,58	3,44	4,31	5,16	6,02	6,87	7,75	8,60				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-15	0,46	0,93	1,39	1,85	2,32	2,78	3,24	3,70	4,17	4,63	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Каскад	0,24	0,49	0,73	0,97	1,22	1,46	1,70	1,94	2,19	2,43	Рябов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижневартовск
3	АО "Корпорация Югрынефть"	ПС 110/35/6 Малочерногорская	0,15	0,31	0,46	0,62	0,77	0,92	1,08	1,23	1,39	1,54	Мамеев В.Г.	Генеральный директор		г. Нижневартовск
9.8.	Район ПС Северный Варьеган		0,86	1,70	2,55	3,40	4,26	5,10	5,96	6,80	7,65	8,50				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Потребитель		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	АО "Варьганэнерготеплост."	ПС 110/35/6 Светлая	0,44	0,87	1,31	1,74	2,18	2,61	3,05	3,48	3,92	4,35	Козинчук В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
2	АО "Варьганэнерготеплост."	ПС 110/35/6 КНС-5	0,19	0,37	0,56	0,75	0,94	1,12	1,31	1,50	1,68	1,87	Козинчук В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
3	АО "Варьганэнерготеплост."	ПС 110/35/6 Западный Варьган	0,23	0,46	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,82	2,05	2,28	Козинчук В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
9.9.	Район ПС Комета		1,15	2,26	3,40	4,52	5,67	6,78	7,93	9,04	10,18	11,30				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-13	0,23	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-18	0,14	0,27	0,41	0,55	0,69	0,82	0,96	1,10	1,23	1,37	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-22	0,22	0,43	0,65	0,86	1,08	1,29	1,51	1,72	1,94	2,15	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-23	0,12	0,23	0,35	0,46	0,58	0,69	0,81	0,92	1,04	1,15	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-33	0,32	0,63	0,95	1,26	1,58	1,89	2,21	2,52	2,84	3,15	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
6	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-37	0,12	0,24	0,35	0,47	0,59	0,71	0,83	0,94	1,06	1,18	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
9.10.	Район ПС Мураж		2,96	5,93	8,87	11,84	14,80	17,76	20,73	23,67	26,64	29,60				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вах	0,24	0,49	0,73	0,98	1,22	1,46	1,71	1,95	2,20	2,44	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-3А	0,73	1,46	2,18	2,91	3,64	4,37	5,10	5,82	6,55	7,28	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-9	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-9А	0,52	1,04	1,55	2,07	2,59	3,11	3,63	4,14	4,66	5,18	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
5	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-17А	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
6	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-27	0,78	1,56	2,33	3,11	3,89	4,67	5,45	6,22	7,00	7,78	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
7	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/10/10 Лесная	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
8	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Медвежья	0,10	0,21	0,31	0,42	0,52	0,62	0,73	0,83	0,94	1,04	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
9	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Усть-Вахская	0,17	0,33	0,50	0,66	0,83	1,00	1,16	1,33	1,49	1,66	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
9.11.	Район ПС Колыцая		2,01	4,00	6,00	8,00	10,01	12,00	14,01	16,00	18,00	20,00				
1	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Колыцая	0,40	0,79	1,19	1,59	1,99	2,38	2,78	3,18	3,57	3,97	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-25	0,34	0,67	1,01	1,34	1,68	2,01	2,35	2,68	3,02	3,35	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
3	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-8А	0,52	1,04	1,56	2,08	2,60	3,12	3,64	4,16	4,68	5,20	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
4	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-16	0,75	1,50	2,24	2,99	3,74	4,49	5,24	5,98	6,73	7,48	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
9.12.	Район ПС Меридиан		1,50	3,00	4,50	6,00	7,51	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00				
1	филиал АО "СибурТюменьГаз" - "Нижнеяарттовский ППЗ"	ПС 110/10 Меридиан	0,89	1,78	2,67	3,56	4,45	5,33	6,22	7,11	8,00	8,89	Головатый О.А.	Главный энергетик		г. Нижнеяарттовск
2	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Молодежная	0,61	1,22	1,83	2,44	3,06	3,67	4,28	4,89	5,50	6,11	Рабов М.С.	начальник ЦИТУ		г. Нижнеяарттовск
10.	Филиал АО "Россети Тюмень." Когалымские электрические сети		49,78	99,55	149,30	199,06	248,92	298,64	348,41	398,15	447,93	497,70				
10.1.	Район ПС Когалым		5,47	10,94	16,42	21,88	27,36	32,83	38,29	43,77	49,24	54,71				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сарымская	2,70	5,40	8,11	10,81	13,51	16,21	18,91	21,62	24,32	27,02	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тевлин	2,13	4,25	6,38	8,50	10,63	12,76	14,88	17,01	19,13	21,26	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Омичка	0,64	1,29	1,93	2,57	3,22	3,86	4,50	5,14	5,79	6,43	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
10.2.	Транзит ВЛ-П10кВ Кирилловская - Когалым		9,69	19,39	29,08	38,77	48,47	58,15	67,84	77,53	87,23	96,92				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/10 Уральская	1,87	3,75	5,62	7,49	9,37	11,24	13,11	14,98	16,86	18,73	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ягул	2,33	4,66	6,99	9,32	11,65	13,98	16,31	18,64	20,97	23,30	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Дружная	3,15	6,30	9,45	12,60	15,75	18,89	22,04	25,19	28,34	31,49	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Весна	2,34	4,68	7,02	9,36	11,70	14,04	16,38	18,72	21,06	23,40	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
10.3.	Район ТПП Таврическая		12,71	25,42	38,11	50,82	63,55	76,24	88,96	101,64	114,36	127,06				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ваты-Еган	1,85	3,70	5,55	7,40	9,26	11,11	12,96	14,81	16,66	18,51	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-1	1,93	3,86	5,78	7,71	9,64	11,57	13,50	15,42	17,35	19,28	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 Белая	2,49	4,98	7,46	9,95	12,44	14,93	17,42	19,90	22,39	24,88	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 Айка	1,82	3,64	5,46	7,28	9,11	10,93	12,75	14,57	16,39	18,21	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
5	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	2,98	5,95	8,93	11,90	14,88	17,85	20,83	23,80	26,78	29,75	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
6	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/10 Луч	1,21	2,43	3,64	4,86	6,07	7,28	8,50	9,71	10,93	12,14	Козин В.С.	Главный энергетик		г. Когалым
7	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Слава	0,43	0,86	1,29	1,72	2,15	2,57	3,00	3,43	3,86	4,29	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик		г. Когалым
10.4.	Район ПС Урьевская		5,72	11,43	17,14	22,86	28,59	34,30	40,02	45,73	51,44	57,16				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 220/110/6 Урьевская	3,92	7,83	11,75	15,67	19,59	23,50	27,42	31,34	35,25	39,17	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангепас
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Кажовская	1,13	2,26	3,38	4,51	5,64	6,77	7,90	9,02	10,15	11,28	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангепас
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Нефтепроводная	0,67	1,34	2,01	2,68	3,36	4,03	4,70	5,37	6,04	6,71	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангепас
10.5.	Район ПС Прогресс		12,20	24,39	36,57	48,77	60,99	73,17	85,37	97,55	109,74	121,94				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Токчаннефтегаз"	ПС 110/35/6 Нефтяник	3,07	6,14	9,20	12,27	15,34	18,41	21,48	24,54	27,61	30,68	Иванов А.В.	Главный энергетик		г. Токчани
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Токчаннефтегаз"	ПС 110/35/6 Токчанская	0,84	1,69	2,53	3,37	4,22	5,06	5,90	6,74	7,59	8,43	Иванов А.В.	Главный энергетик		г. Токчани
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь." ТПП "Токчан															

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Потребитель		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ООО "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"	ПС 110/10 Пуровский ЗПК	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	Недоступ. Г.В.	Начальник смены ПДС Главный энергетик		г. Тарко -Сале
2	ООО "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"	ПС 110/10 Любимей	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,47	1,72	1,96	2,21	2,45	Недоступ. Г.В.	Начальник смены ПДС Главный энергетик		г. Тарко -Сале
3	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/10 Победа	0,17	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,36	1,53	1,70	Федотов В.А.	Главный энергетик		г. Губкинский
4	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ямальская	0,96	1,93	2,89	3,85	4,82	5,78	6,74	7,70	8,67	9,63	Федотов В.А.	Главный энергетик		г. Губкинский
5	ООО "Харампурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Харампурская	0,51	1,01	1,52	2,02	2,53	3,03	3,54	4,04	4,55	5,05	Буржк Ю.Г.	Заместитель главного инженера-главный энергетик		г. Губкинский
11.2.	Район ПС Муравленковская		2,79	5,58	8,37	11,15	13,95	16,72	19,51	22,29	25,09	27,87				
1	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сугмтская	0,16	0,33	0,49	0,65	0,82	0,98	1,14	1,30	1,47	1,63	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
2	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новогубкинская	1,57	3,14	4,71	6,28	7,85	9,41	10,98	12,55	14,12	15,69	Федотов В.А.	Главный энергетик		г. Губкинский
3	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Барексовская	1,06	2,11	3,17	4,22	5,28	6,33	7,39	8,44	9,50	10,55	Федотов В.А.	Главный энергетик		г. Губкинский
11.3.	Район ПС Вынгапур		1,40	2,80	4,20	5,60	7,00	8,40	9,80	11,20	12,60	14,00				
1	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Янгартная	0,53	1,06	1,59	2,12	2,65	3,18	3,71	4,24	4,77	5,30	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
2	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Постржувная	0,87	1,74	2,61	3,48	4,35	5,22	6,09	6,96	7,83	8,70	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
11.4.	Район ПС Новогудия		3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	31,50	35,00				
1	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новогудия	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
2	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вынгапурская	1,12	2,25	3,37	4,50	5,62	6,74	7,87	8,99	10,12	11,24	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
3	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Снежная	2,06	4,11	6,17	8,22	10,28	12,34	14,39	16,45	18,50	20,56	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
11.5.	Район ПС Пуль-Яха		1,30	2,60	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	13,00				
1	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Стрела	0,82	1,64	2,46	3,28	4,10	4,92	5,74	6,56	7,38	8,20	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
2	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ударная	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
11.6.	Район ПС Холмогорская		1,60	3,20	4,80	6,40	8,00	9,60	11,20	12,80	14,40	16,00				
1	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Разряд	0,41	0,82	1,23	1,64	2,05	2,46	2,87	3,28	3,69	4,10	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
2	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сторонинская	0,14	0,28	0,43	0,57	0,71	0,85	0,99	1,14	1,28	1,42	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
3	АО "Газпромнефть- Новобрыскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Крайняя	1,05	2,10	3,14	4,19	5,24	6,29	7,34	8,38	9,43	10,48	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Новобрыск
12.	Филиал АО "Россети Тюмень." Северные электрические сети		10,65	21,20	31,82	42,44	53,06	63,63	74,25	84,87	95,49	107,00				
12.1.	Район ПС Уренгой		7,82	15,54	23,34	31,13	38,92	46,67	54,47	62,25	70,04	77,60				
1	Ново-Уренгойское ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Сургут"	ПС 110/6 Звезда	0,22	0,43	0,65	0,87	1,08	1,30	1,52	1,73	1,95	2,17	Литвиненко А. Н.	Начальник службы ЭПДС		г. Новый Уренгой
2	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 Звезда	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
3	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 УТИ-1А	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
4	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 220/110/10 Уренгой	2,42	4,84	7,26	9,68	12,10	14,51	16,93	19,35	21,77	24,19	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
5	АО "Механизация"	ПС 110/35/10 Варенга-Яха	0,02	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	Давлягин И. С.	Энергетик		г. Новый Уренгой
6	ООО "Уренгойгазпромвест"	ПС 110/35/10 Варенга-Яха	0,02	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22	Жуйков М. В.	Начальник службы ЭСТОП		г. Новый Уренгой
7	ЗАО НПО "Уренгойгазресурс"	ПС 110/35/10 Варенга-Яха	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	Петренко А. Н.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
8	АО "Сибгазстрой"	ПС 110/35/10 Варенга-Яха	0,02	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	Ларин В.П.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
9	Финанс "ЯРГУ" ООО "Газпром Добыча Ямбург"	ПС 110/35/10 Варенга-Яха	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	Трифонов Е.В.	Начальник ЦЭС НУ		г. Новый Уренгой
10	ООО "Далестансофизна"	ПС 110/35/10 Варенга-Яха	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,17	Пономаренко В.	Энергетик		г. Новый Уренгой
11	АО "Уренгойгазэлектросеть"	ПС 110/35/10 Варенга-Яха	0,96	1,92	2,88	3,84	4,80	5,76	6,72	7,68	8,64	9,60	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
12	ООО "СУВР"	ПС 110/35/10 Варенга-Яха	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	Котова М.А.	Зам.директора		г. Новый Уренгой
13	ПСК "Уралочка"	ПС 110/10/10 Ева-Яха	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	Телех М. М.	Председатель		г. Новый Уренгой
14	АО "Уренгойгазэлектросеть"	ПС 110/10/10 Ева-Яха	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
15	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10/10 Ева-Яха	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
16	ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"		0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	Верещагин О.В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
17	Финанс ООО "УТГИСТ-Бурсервик"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	0,21	Мамко А.В.	Главный инженер		г. Новый Уренгой
18	Финанс "ЯРГУ" ООО "Газпром Добыча Ямбург"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,03	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,24	0,27	Трифонов Е.В.	Начальник ЦЭС НУ		г. Новый Уренгой
19	АО "Уренгойгазэлектросеть"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,53	1,07	1,60	2,14	2,67	3,21	3,74	4,28	4,81	5,35	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
20	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,34	0,69	1,03	1,37	1,72	2,06	2,40	2,75	3,09	3,43	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
21	ООО "СУВР"	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	Котова М.А.	Директор		г. Новый Уренгой
22	АО "РСК Ямала"	ПС 110/10 Юность	0,37	0,75	1,12	1,49	1,87	2,24	2,61	2,99	3,36	3,73	Гамов О.В.	Директор филиала		г. Тарко-сале
23	АО "Уренгойгазэлектросеть"	ПС 110/6 Опорная	0,19	0,38	0,57	0,76	0,96	1,15	1,34	1,53	1,72	1,91	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
24	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 УТИ-2В	0,24	0,47	0,71	0,95	1,18	1,42	1,65	1,89	2,13	2,36	Литвиненко А. Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
25	ООО "Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/6 Сварочная	0,07	0,13	0,20	0,27	0,33	0,40	0,47	0,53	0,60	0,67	Савельева Г.А.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
26	АО "Уренгойгазэлектросеть"	ПС 110/10/10 Ямал	0,27	0,53	0,80	1,06	1,33	1,59	1,86	2,12	2,39	2,66	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
27	ДНП "Фемиды"	ПС 110/10/10 Ямал	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	Байдукова В.М.	Директор		г. Новый Уренгой
28	ДПК "У-Лача"	ПС 110/10/10 Ямал	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	Пустовит Н.Г.	Председатель		г. Новый Уренгой
29	АО "Уренгойгазэлектросеть"	РТП-100/4 ПС Ямал	0,39	0,78	1,17	1,55	1,94	2,33	2,72	3,11	3,50	3,88	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
30	ОАО "Севернефтегазпром"	РТП-100/4 ПС Ямал	0,03	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,05	Цыганков С.Е.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
31	АО "Уренгойгазэлектросеть"	РТП-100/4 Крымская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
32	ООО "ПФ "НИС"	РТП-100/4 Крымская	0,02	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	Лепетин Е.В.	Начальник управления		г. Новый Уренгой
33	АО "НордЭнерджиСистемс"	РТП-100/4 Крымская	0,03	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	Яковлев В.Я.	Главный энергетик		г. Надым
34	Свердловская железная дорога Филиал ОАО «РЖД» СДДС	ПС 110/10 Тихая	0,41	0,82	1,23	1,64	2,05	2,46	2,87	3,28	3,68	4,09	Осет С.А.	Главный инженер		г. Новый Уренгой

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	Филиал "Тюменская геологоразведочная экспедиция сверхглубокого бурения" ФГУП ГНПП "Недра"	ПС 110/10 Глубокая	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	Овощенко С.П.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
36	ООО "Газ НефтеХолдинг"	ПС 110/10 Фарафонгъевская	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	Десятов К.А.	Директор		г. Новый Уренгой
37	ООО "Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/10 Фарафонгъевская	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	Савельева Г.А.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
38	ООО "Газпром подземремонт Уренгой"	ПС 110/10 Фарафонгъевская	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	Нуждин В.Н.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
39	ООО "Нева"	ПС 110/10 Фарафонгъевская	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	Хасанов Р.М.	Директор		г. Новый Уренгой
40	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС УТТЭС-72	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
41	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС Ужгородская	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,90	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
42	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС Холод	0,08	0,16	0,23	0,31	0,39	0,47	0,54	0,62	0,70	0,78	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
43	АО "Арктикгаз"	СП Бурян	0,08	0,15	0,23	0,31	0,39	0,46	0,54	0,62	0,70	0,77	Мачнев А.В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
12.2.	Район ПС Надым		0,55	1,11	1,66	2,21	2,77	3,32	3,86	4,43	4,98	6,00				
1	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Морюшка	0,22	0,45	0,67	0,89	1,12	1,34	1,56	1,79	2,01	2,24	Петренко В.С.	Начальник ЦДС		г. Надым
2	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Голубика	0,19	0,37	0,56	0,75	0,93	1,12	1,30	1,49	1,68	1,86	Петренко В.С.	Начальник ЦДС		г. Надым
3	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 6/6/10 Береговая	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	Петренко В.С.	Начальник ЦДС		г. Надым
4	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Старый Надым	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	Петренко В.С.	Начальник ЦДС		г. Надым
5	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 Ленокеттинская	0,03	0,06	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,22	0,25	0,28	Резниных А.А.	Начальник службы ЭВС		г. Надым
6	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/6 Лопи-Юган										0,46	Бугайский А.В.	Начальник сл.ЭЭС-главный инженер		г. Югорск
7	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10 Приозерная	0,03	0,06	0,09	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,32	Гуськов В.С.	Начальник службы ЭВС		г. Надым
8	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110 КС-0	0,06	0,12	0,18	0,23	0,29	0,35	0,41	0,47	0,53	0,59	Дамбаленко И.В.	Начальник службы ЭВС		г. Надым
12.3.	Район ПС Ямбург		0,74	1,47	2,20	2,93	3,67	4,40	5,14	5,87	6,60	8,00				
1	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10 Ямбург	0,60	1,20	1,79	2,39	2,99	3,59	4,19	4,78	5,38	5,98	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
2	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Ямбург	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	Давтов А.Л.	Начальник службы ЭВС		г. Ямбург
3	ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/35/6 Юрхарово	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68	0,81	0,95	1,09	1,22	1,36	Верещагин О.В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
12.4.	Район ПС Салехард		1,54	3,08	4,62	6,17	7,70	9,24	10,78	12,32	13,87	15,40				
1.	АО "РСК Ямала"	ПС 110/6 Позыринск	0,48	0,97	1,45	1,94	2,42	2,90	3,39	3,87	4,36	4,84	Брыгин А.Е.	Главный инженер		г. Салехард
2.	АО "РСК Ямала"	ПС 110/35/6 Северное Сияние	1,06	2,11	3,17	4,23	5,28	6,34	7,39	8,45	9,51	10,56	Брыгин А.Е.	Главный инженер		г. Салехард
Итого по энергосистеме:			240,96	513,01	772,38	1034,25	1309,73	1546,59	1796,15	2043,49	2283,86	2570,80				

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-41,1 °С).

И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг АО "Россети Тюмень"

В. А. Кирюхин

Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО "Россети Тюмень"

А. К. Битуев

Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ

П. П. Груздев