

Протокол
заседания комиссии по оценке Конкурсных заявок по отборочным критериям

№ 40830/0379-2

г. Ноябрьск

от « 22 » июля 2014г.

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на реконструкцию ПС Песчаная филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Конкурсной (Закупочной) комиссии

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

И.И.Ясковец

Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии

Директор НЭС

С.Ф.Бован

Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Н.Романюк

Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Зам. директора по развитию и реализации услуг

К.К.Иванов

Юрисконсульт

С.С.Бабкина

Инженер ведущий ПТО

В.А.Панин

Специалист ведущий группы безопасности

О.А.Макаров

Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО "Тюменьэнерго"

И.В.Марков

Секретарь Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Инженер ПТО

Д.Н.Артамонов

Сведения о претендентах на участие в открытом конкурсе:

№ п/п	Наименование претендента	Юридический адрес претендента
1	ОАО "Фирма ОРГРЭС"	Россия, Московская область, 107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15
2	ООО "Элвест"	620137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50 оф. 340
3	ООО "РД "Электрические сети"	620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 39Б
4	ЗАО "ГК "Электроцит"-ТМ Самара"	Россия, 443048, Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электроцит"

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Заявок

Члены конкурсной комиссии изучили поступившие заявки, результаты сведены в отчет об оценке предложений (отборочный этап) от 22.07.2014 г.

Конкурсной (Закупочной) комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. О запросе разъяснений и дополнительных документов от участников конкурса.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в Конкурсной документации и приняла решение запросить дополнительные документы и разъяснения от участников открытого конкурса по:

№ п/п	Наименование претендента	Обоснование принятого решения
1	ОАО "Фирма ОРГРЭС"	<p><i>сметным расчетам:</i> проект шифр 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значения на бумажном носителе не соответствуют точности расчета на калькуляторе до 2 знаков после запятой в рублях. 2. Несоответствие в наименовании таблицы единиц измерения граф 4-7 (сметная, руб.) и 8 (общая стоимость, тыс.руб). 3. Глава 9. ПС Песчаная. ЛСР 9-1 Изм.1, ЛСР 9-2 Изм.1 Пусконаладочные работы. Стоимость работ завышена, более 7% от стоимости оборудования в текущем уровне цен. 4. Глава 9. ПС Вынгапур. ЛСР 9-1 Изм.1 Пусконаладочные работы. Стоимость работ завышена, более 7% от стоимости оборудования в текущем уровне цен. 5. Строки: «НДС», «Всего по сводной таблице в текущих ценах с НДС» не указаны с точностью до копеек (2 знака после запятой) и затраты не разделены по подстанциям. 6. ПС Песчаная в «итого в текущих ценах» в пусконаладочных работах допущена арифметическая ошибка. 7. ПС Песчаная в «итого в текущих ценах» в прочих допущена арифметическая ошибка. <p>проект шифр 01-07/12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значения на бумажном носителе не соответствуют точности расчета на калькуляторе до 2 знаков после запятой в рублях. 2. Несоответствие в наименовании таблицы единиц измерения граф 4-7 (сметная, руб.) и 8 (общая стоимость, тыс.руб). 3. Глава 9. ЛСР 9-1 Пусконаладочные работы. Стоимость работ завышена, более 7% от стоимости оборудования в текущем уровне цен. 4. Строки: «НДС», «Всего по сводной таблице в текущих ценах с НДС» не показаны с точностью до копеек (2 знака после запятой).
2	ООО "Эл-вест"	<p><i>общим замечаниям:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В предоставленном письме о подаче оферты не указан аванс согласно п.4.1 КД (форма 1), однако в представленном графике освоения аванс указан; 2. Не предоставлены протоколы о проверке знаний в ЭУ до и выше 1000В согласно требованиям Конкурсной документации (Информационная карта) п.32.14, 33.5.2. <p><i>сметным расчетам:</i> проект шифр 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Глава 9. ПС Песчаная. Добровольное страхование. Затраты на страхование строительных рисков завышены, более 1% от суммы итогов глав 1-8 в текущем уровне цен. 2. Глава 9. ЛСР 9-1 Изм.1 Пусконаладочные работы. Стоимость работ завышена, более 7% от стоимости оборудования в текущем уровне цен. 3. Глава 9. ПС Вынгапуровская. Добровольное страхование. Затраты на страхование строительных рисков завышены, более 1% от суммы итогов глав 1-8 в текущем уровне цен. 4. Строки: «НДС», «Итого» не показаны с точностью до копеек (5 знаков после запятой), в разделе «Итого» - суммы не разбиты по подстанциям; <p>проект шифр 01-07/12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Строки: «НДС», «Итого» не показаны с точностью до копеек (5 знаков после запятой); 2. Глава 9. Добровольное страхование. Затраты на страхование строительных рисков завышены, более 1% от суммы итогов глав 1-8 в текущем уровне цен

3	ООО "РД "Электрические сети"	<p><i>сметным расчетам:</i> проект шифр 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значения на бумажном носителе не соответствуют точности расчета на калькуляторе до 2 знаков после запятой в рублях. 2. Глава 9. ЛСР 9-2 Изм.1 Пусконаладочные работы. Стоимость работ завышена, более 7% от стоимости оборудования в текущем уровне цен. 3. Глава 9. ПС Песчаная. Добровольное страхование. Затраты на страхование строительных рисков завышены, превышают 1% от суммы итогов глав 1-8 в текущем уровне цен. 4. Глава 9. ЛСР 9-1 Изм.1 Пусконаладочные работы. Стоимость работ завышена, более 7% от стоимости оборудования в текущем уровне цен. 5. Глава 9. ПС Вынгапуровская. Добровольное страхование. Затраты на страхование строительных рисков завышены, превышают 1% от суммы итогов глав 1-8 в текущем уровне цен. 6. В итогах не выделены затраты по подстанциям отдельно; <p>проект шифр 01-07/12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значения на бумажном носителе не соответствуют точности расчета на калькуляторе до 2 знаков после запятой в рублях.
4	ЗАО "ГК "Электро- щит"-ТМ Самара"	<p><i>общим замечаниям:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В представленном письме о подаче оферты не указан аванс согласно п.4.1 КД (форма 1), однако в представленном графике освоения аванс указан; 2. не представлен График поставки оборудования (форме 5) согласно п.4.4 КД; 3. Не представлен бухгалтерский баланс на бумажном носителе за 2013г. (заверенный руководителем) согласно п.33.7.4 КД (Информационная карта); 4. не представлен оригинал референции банка п.33.7.6 КД (Информационная карта); 5. представлена просроченная справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (от 15.05.2014), что не соответствует п. 33.7.7 КД (Информационная карта); <p><i>сметным расчетам:</i> проект шифр 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сводная таблица стоимости работ не соответствует приложению (1 сводная таблица стоимости №1 Песчаная шифр 37): завышена стоимость оборудования, отсутствуют затраты на выполнение работ по смежной подстанции Вынгапур, п.п.1,3,5-8 допущена арифметическая ошибка; 2. Глава 9. ЛСР 9-2 Изм.1, ЛСР 9-3 Изм.1 Пусконаладочные работы. Стоимость работ завышена, более 7% от стоимости оборудования в текущем уровне цен. 3. Не учтены непредвиденные затраты 1,5%. 4. Строки: «НДС», «Итого налоги», «Всего по сводному расчету» не показаны с точностью до копеек (5 знаков после запятой) 5. Подтвердить коэффициент 1,005 увеличивающий накладные расходы для Районов Крайнего Севера, учтен в индексе на СМР-6,88 и ПНР-19,65 (Журнал Вестник выпуск 1 (№154) январь 2014 г. вопрос на странице 89); 6. Значения итогов с коэффициентом тендерного снижения 0,9297 на бумажном носителе не соответствует расчетным на калькуляторе, в коэффициенте тендерного снижения не показаны 3 знака после запятой. <p>проект шифр 01-07/12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сводная таблица стоимости работ не соответствует приложению №1 КД (1 сводная таблица стоимости №2 Песчаная шифр 01-07): завышена стоимость оборудования в базовых ценах 2001г.; 2. Строки: « НДС», «Итого налоги», «Всего по сводному расчету» не показаны с точностью до копеек (5 знаков после запятой); 3. Подтвердить коэффициент 1,005 увеличивающий накладные расходы для Районов Крайнего Севера, учтен в индексе на СМР-6,88 и ПНР-19,65 (Журнал Вестник выпуск 1 (№154) январь 2014 г. вопрос на странице 89). 4. Значения итогов с коэффициентом тендерного снижения 0,9297 на бумажном носителе не соответствует расчетным на калькуляторе, в коэффициенте тендерного снижения не показаны 3 знака после запятой.

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап 1) от 22.07.2014 г.
2. Запросить разъяснения от участников ОАО "Фирма ОРГРЭС", ООО "Элвест", ООО "РДК "Электрические сети", ЗАО "ГК "Электроцит"-ТМ Самара" по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «За» ___ членов комиссии.
«Против» ___ членов комиссии.
«Воздержалось» ___ членов комиссии.
«Отсутствовало» ___ членов комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

Председатель комиссии	опросный лист	И.И.Ясковец
Зам. председателя комиссии		С.Ф. Бован
Зам. председателя комиссии	опросный лист	С.Н.Романюк
Член комиссии		К.К.Иванов
Член комиссии		В.А.Панин
Член комиссии		С.С.Бабкина
Член комиссии		О.А.Макаров
Член комиссии	опросный лист	И.В. Марков
Секретарь комиссии		Д.Н. Артамонов

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «22» июля 2014 г. № 40830/0379-2

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на реконструкцию ПС Песчаная филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Заявок

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап 1) от 22.07.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: О запросе устранения выявленных замечаний

Проект решения:

Запросить разъяснения от участников ОАО "Фирма ОРГРЭС", ООО «Элвест», ООО "РДК "Электрические сети", ЗАО "ГК "Электроцит"-ТМ Самара" по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Председатель
Конкурсной (Закупочной) Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



(подпись)

/Ясковец И.И./
(Ф.И.О.)

Без подписи председателя Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «22» июля 2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому председателю Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «22» июля 2014 г. № 40830/0379-2

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на реконструкцию ПС Песчаная филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: *Об одобрении отчета об оценке Заявок*

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап 1) от 22.07.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: *О запросе разъяснений и дополнительных документов от участников конкурса*

Проект решения:

Запросить разъяснения от участников ОАО "Фирма ОРГРЭС", ООО «Элвест», ООО "РДК "Электрические сети", ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Заместитель председателя
Конкурсной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»**



(подпись)

/Романок С.Н./
(Ф.И.О.)

Без подписи председателя Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «22» июля 2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому председателю Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «22» июля 2014 г. № 40830/0379-2

Предмет закупки: открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на реконструкцию ПС Песчаная филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Заявок

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап 1) от 22.07.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: О запросе разъяснений и дополнительных документов от участников конкурса

Проект решения:

Запросить разъяснения от участников ОАО "Фирма ОРГРЭС", ООО «Элвест», ООО "РДК "Электрические сети", ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член
Конкурсной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»**



(подпись)

/Марков И.В./
(Ф.И.О.)

Без подписи председателя Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «22» июля 2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому председателю Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.