

Разъяснения

закупочной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту спортзала Инженерно-бытового корпуса филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2018 году

Вопрос потенциального участника закупки от 30.03.2018 г.:

В соответствии с документацией о закупке Участнику необходимо указать в составе заявки в форме Технического предложения функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, его количественные и качественные характеристики, описать выполняемую работу, оказываемые услуги, которые являются предметом закупки, их количественные и качественные характеристики в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Закупочной документации).

Вместе с этим, приложением к Техническому заданию предусмотрена ведомость объемов работ с перечнем работ и материалов без каких-либо характеристик.

В связи с вышеизложенным и то, что в составе документации отсутствует проект, просим направить разъяснения на следующие вопросы:

1. Какого цвета Спортивное покрытие. Нанесение разметки на спортивное покрытие - какими материалами предусмотрено нанесение? Т.к. для разметки полов спортивных залов может применяться специальная краска или маркировочная клейкая лента различных цветов. Если краска, то какой вид краски.
2. Электротехнические работы. Предусмотрена установка светильников светодиодных 80 Вт оборудованных защитной решеткой. Однако, светильников в такой комплектации на сегодняшний день на рынке нет.
3. Устройство разделительной перегородки 44 м2. Вид, назначение и месторасположение данной конструкции?
4. Установка конструкций рам под спортивное оборудование в сумме 0,326тн. Вид, назначение и месторасположение данной конструкции?
5. Ударопрочные панели. Вид, назначение и месторасположение данной конструкции?

Ответ Организатора закупки от 03.04.2018 г.:

1. Спортивное покрытие предполагается зеленого цвета. Нанесение разметки –цвет белый и желтый. Нанесение разметки возможно, как маркировочной лентой, так и краской. Краска специальная для разметки спортивных покрытий (двухкомпонентная полиуретановая). Тип разметки и выбор краски определяется в зависимости от выбранной марки спортивного покрытия.
2. Электротехнические работы. Возможно применение светильников OLYMPIC LED 80 4000К или других светодиодных светильников 80 Вт с дополнительной установкой защитных решеток.
3. Разделительная перегородка предусмотрена для отделения помещения балкона от спортивного зала (см. фото 1). Перегородка из гипсокартона по каркасу из оцинкованного профиля. Перегородка со стороны спортзала обшивается дополнительно ударопрочными декоративными панелями для спортивных залов, с внутренней стороны-окраска акриловыми красками с подготовкой поверхности.
4. Установка конструкций рам под спортивное оборудование- это установка конструкций баскетбольных щитов.
5. Ударопрочные панели для спортивных залов с декоративным покрытием должны обладать пожаростойкими, гигиеническими свойствами (на основе стекломагниевого листа или др.). Панели необходимы для обшивки, ограждающей регистры отопления (см. фото 2), обшивки перегородки (закрывающую балкон) со стороны спортзала и подшивки балкона (см.фото1). Решение по выбору марки панелей принимается совместно Заказчиком с Подрядчиком.
6. Дополнительно предоставляем план помещения спортзала.

Начальник ПТС филиала
АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети



А.С. Волков

Источники публикации извещения о проведении закупки и закупочной документации:

На ЭТП ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru за № 982900 от 26.03.2018 г.

В ЕИС в сфере закупок www.zakupki.gov.ru за № 31806283766 от 26.03.2018 г.

На сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru за № 2018.0262 от 26.03.2018 г.

фото 1



PHOTO 2



