

ВЫПИСКА

из Протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»
№ 06/12 от 15.03.2012 г.

Вопрос № 2:

О согласовании принятого решения о проведении неплановой закупки «у единственного источника» № 2012.0006 на выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту трансформатора 1Т на ПС «Яун-Лор» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Слушали:

Буткевича Виталия Федотовича, заместителя директора по техническим вопросам- главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.


Решили:

Согласовать принятое решение о проведении неплановой закупки «у единственного источника» № 2012.0006 на выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту трансформатора 1Т на ПС «Яун-Лор» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Сведения по вопросу № 2 к протоколу ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» № 06/12 от 15.03.2012 г..

Предмет договора	Способ закупки	Цена	Обоснование необходимости закупки	Наименование Подрядчика
На выполнение работ неотложного характера по капитальному ремонту трансформатора 1Т на ПС «Яун-Лор» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	ЗЕИ	916 011,97 руб. с НДС	При обследовании состояния силового тр-ра 1Т на ПС «Яун-Лор» выявлено, что сопротивление обмотки ВН постоянному току значительно превышает нормируемые значения и не удовлетворяют требованиям СО 34.45-51.300-97 (протокол испытаний № 001/12 от 12.05.2011 г.), что является признаком наличия дефекта РПН трансформатора. Наличие обозначенного дефекта является чрезвычайным обстоятельством, которое может привести к возникновению аварийной ситуации.	ОАО «ТЭСС»

Ответственный секретарь
Центральной закупочной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



Е.А. Овсянников