

**Протокол № 651622 (0153)-2/2**  
**рассмотрения заявок на запросе предложений (объявлении о покупке) № 651622**

№ 651622 (0153)-2/2

29.06.2016 года

**Предмет запроса предложений (объявления о покупке):**

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку тепловизионной камеры для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

629300, РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, филиал АО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети, Северо-Восточная промзона, кабинет № 216.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 3 372 037,03 руб. (цена с НДС)

**Состав комиссии**

На заседании комиссии по рассмотрению поданных в ходе запроса предложений (объявления о покупке) присутствовали:

**председатель комиссии:**

**Домашний Д.А.**, Директор Северных ЭС;

**Заместитель председателя комиссии:**

**Чернявский Ю.А.** (заместитель председателя комиссии), Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго";

**Члены комиссии:**

**Ванина Е.А.**, Заместитель начальника УЛиМТО АО "Тюменьэнерго";

**Казинский П.Ю.**, Заместитель главного инженера по эксплуатации Северных ЭС;

**Браворенко Г.К.**, Начальник ПТС Северных ЭС;

**Гейгер С.В.**, Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности Северных ЭС;

**Марченко В.А.**, Ведущий юрисконсульт Северных ЭС;

**Осипов В.А.**, Ведущий специалист группы безопасности Северных ЭС;

**Тинин М.В.**, Начальник ОЛиМТО Северных ЭС;

**Секретарь комиссии:**

**Шумель С.С.**, Инженер ОЛиМТО Северных ЭС.

1. Сведения о претендентах на участие в запросе предложений (объявлении о покупке), подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о покупке)

Рег. №	Наименование участника запроса предложений (объявления о покупке)	Почтовый адрес участника запроса предложений (объявления о покупке)	Юридический адрес участника запроса предложений (объявления о покупке)
651622-35833	ООО "ПАНАТЕСТ"	111024 г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12, пом. XV офис 4	111024 г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12, пом. XV офис 4
651622-10453	ООО "Терра Импэкс"	630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16	630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16
651622-93193	ООО "Диагностическое оборудование НК"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я , д. 5, корп. 41	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я , д. 5, корп. 41
651622-8742	АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»	Для простой и заказной корреспонденции: 129164, Москва Проспект мира 124, а/я 38 Для экспресс-почты: 129085, г.Москва, проезд Ольминского 3-А, 8 этаж	129085, г. Москва, проезд Ольминского, дом 3А, строение 3, офис 801

2. Решение о допуске заявок участников запроса предложений (объявления о покупке) к итоговой оценке заявок

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса предложений (объявления о покупке), провела рассмотрение заявок, представленных на участие в запросе предложений (объявлении о покупке).

В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе предложений (объявлении о покупке) и документов к ним, комиссия приняла решение:

**2.1. Не допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений (объявления о покупке), подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о покупке):**

Рег. №	Наименование участника запроса предложений (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
651622-35833	ООО «ПАНАТЕСТ»	<p>Отклонить Заявку ООО "ПАНАТЕСТ" в соответствии с п. 3.9.2.6. б) Конкурсной (Закупочной) документации, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Представленное Техническое предложение (форма 2) не соответствует требованиям Технического задания закупочной документации:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Погрешность измерений соответствует указанной в техническом задании только при температуре окружающей среды от +20<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С. В остальных случаях погрешность выше в два раза. (Информация с официального сайта компании Панатест - <a href="http://www.panatest.ru">www.panatest.ru</a>)</li><li>2) Технология беспроводной передачи данных Bluetooth отсутствует.</li><li>3) Отсутствует возможность беспроводного подключения к влагомеру или токоизмерительным клещам.</li><li>4) Автоматическое обновление камеры с ПК отсутствует.</li><li>5) Частота обновления изображения составляет 7,5 Гц (Согласно тех. заданию-30 Гц.)</li><li>6) Размер дисплея составляет 3,5 дюйма (Согласно тех. заданию 4,3 дюйма.)</li><li>7) Пространственное разрешение тепловизора составляет 0,87мрад (Согласно тех. заданию 0,69мрад).</li></ol></li><li>2. Не представлена копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев), заверенная руководителем.</li><li>3. Не представлен оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов.</li></ol>

Рег. №	Наименование участника запроса предложений (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
		<p>4. Представлена справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданная ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок.</p> <p>5. Не представлены персональные данные субъектов ПДн:  - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником).  - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником), что не соответствует требованиям п. 31.1.6. Информационной карты Конкурсной (закупочной) документации.</p>
651622-10453	ООО «Терра Импэкс»	<p>Отклонить Заявку ООО "Терра Импэкс" в соответствии с п. 3.9.2.6. б) Конкурсной (Закупочной) документации, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представленное Техническое предложение (форма 2) не соответствует требованиям Технического задания закупочной документации: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Погрешность измерений составляет 1,5°С или 1,5%. (Согласно тех. заданию 1°С или 1%)</li> <li>2) Технология беспроводной передачи данных Bluetooth отсутствует.</li> <li>3) Пространственное разрешение тепловизора составляет 0,8мрад (Согласно тех. заданию 0,69мрад)</li> <li>4) Частота обновления изображения составляет 9 Гц. Информация с официального сайта компании Fluke - <a href="http://www.fluke.com">http://www.fluke.com</a>. (Согласно тех. заданию-30 Гц.)</li> <li>5) В комплект поставки не входит прочный транспортировочный кейс.</li> </ol> </li> </ol>

**2.2. Допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений (объявления о покупке), подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о покупке):**

Рег. №	Наименование участника запроса предложений (объявления о покупке)	Заявка
651622-93193	ООО «Диагностическое оборудование НК»	Цена: 3 372 037,03 руб.
651622-8742	АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»	Цена: 3 372 037,03 руб. Поставка тепловизора

### 3. Результаты голосования комиссии

**Председатель конкурсной комиссии:**

Домашний Д.А.

ЗА (Не выступал)

**Заместитель председателя комиссии:**

Чернявский Ю.А.

ЗА (Не выступал)

**Члены конкурсной комиссии:**

Ванина Е.А.

ЗА (Не выступал)

Казинский П.Ю.

ЗА (Не выступал)

Браворенко Г.К.

ЗА (Не выступал)

Гейгер С.В.

ЗА (Не выступал)

Марченко В.А.

ЗА (Не выступал)


Осипов В.А.

ЗА (Не выступал)

Тинин М.В.

ЗА (Не выступал)



**Председатель конкурсной комиссии:**

 Домашний Д.А.

**Заместитель председателя комиссии:**

**Опросный лист** Чернявский Ю.А.

**Члены конкурсной комиссии:**

**Опросный лист** Ванина Е.А.  
  
Казинский П.Ю.  
  
Браворенко Г.К.  
  
Гейгер С.В.  
  
Марченко В.А.  
  
Осипов В.А.  
  
Тинин М.В.

**Секретарь конкурсной комиссии:**

 Шумель С.С.

Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии  
Филиала АО "Тюменьэнерго"  
Северные ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»  
Северные ЭС от 29.06.2016г. № 651622 (0153)-2/2

**Предмет закупки:**

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку тепловизионной камеры для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

**Повестка заседания Конкурсной (закупочной) комиссии:**

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.
2. Решение о допуске заявок участников запроса предложений (объявления о покупке) к итоговой оценке заявок.

**Проект решения:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

2. Отказать в допуске к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений (объявления о покупке), подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о покупке):

Рег. №	Наименование участника запроса предложений (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
651622-35833	ООО «ПАНАТЕСТ»	<p>Отклонить Заявку ООО "ПАНАТЕСТ" в соответствии с п. 3.9.2.6. 6) Конкурсной (Закупочной) документации, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Представленное Техническое предложение (форма 2) не соответствует требованиям Технического задания закупочной документации:</li><li>1) Погрешность измерений соответствует указанной в техническом задании только при температуре окружающей среды от +20°C до +30°C. В остальных случаях погрешность выше в два раза. (Информация с официального сайта компании Панатест - <a href="http://www.panatest.ru">www.panatest.ru</a>)</li><li>2) Технология беспроводной передачи данных Bluetooth отсутствует.</li><li>3) Отсутствует возможность беспроводного подключения к влагомеру или токоизмерительным клещам.</li><li>4) Автоматическое обновление камеры с ПК отсутствует.</li><li>5) Частота обновления изображения составляет 7,5 Гц (Согласно тех. заданию-30 Гц.)</li><li>6) Размер дисплея составляет 3,5 дюйма (Согласно тех. заданию 4,3 дюйма.)</li><li>7) Пространственное разрешение тепловизора составляет 0,87мрад (Согласно тех. заданию 0,69мрад).</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Не представлена копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9</li></ol>

Рег. №	Наименование участника запроса предложений (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
		<p>месяцев), заверенная руководителем.</p> <p>3. Не представлен оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов.</p> <p>4. Представлена справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданная ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок.</p> <p>5. Не представлены персональные данные субъектов ПДн:  - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником).  - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником), что не соответствует требованиям п. 31.1.6. Информационной карты Конкурсной (закупочной) документации.</p>
651622-10453	ООО «Терра Импэкс»	<p>Отклонить Заявку ООО "Терра Импэкс" в соответствии с п. 3.9.2.6. б) Конкурсной (Закупочной) документации, а именно:</p> <p>1. Представленное Техническое предложение (форма 2) не соответствует требованиям Технического задания закупочной документации:</p> <p>1) Погрешность измерений составляет 1,5°C или 1,5%. (Согласно тех. заданию 1°C или 1%)</p> <p>2) Технология беспроводной передачи данных Bluetooth отсутствует.</p> <p>3) Пространственное разрешение тепловизора составляет 0,8мрад (Согласно тех. заданию 0,69мрад)</p> <p>4) Частота обновления изображения составляет 9 Гц. Информация с официального сайта компании Fluke - <a href="http://www.fluke.com">http://www.fluke.com</a>. (Согласно тех. заданию-30 Гц.)</p> <p>5) В комплект поставки не входит прочный транспортировочный кейс.</p>

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе: ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ЦЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Зам. председателя  
Конкурсной (Закупочной) Комиссии  
АО «Тюменьэнерго»

  
(подпись)

Ю.А. Чернявский  
(Ф.И.О.)

Без подписи Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» 29.06.2016г.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной (Закупочной) комиссии АО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу: (3494) 23-89-32 – для Шумель С.С.

Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии  
Филиала АО "Тюменьэнерго"  
Северные ЭС

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»  
Северные ЭС от 29.06.2016г. № 651622 (0153)-2/2

**Предмет закупки:**

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку тепловизионной камеры для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

**Повестка заседания Конкурсной (закупочной) комиссии:**

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.
2. Решение о допуске заявок участников запроса предложений (объявления о покупке) к итоговой оценке заявок.

**Проект решения:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

2. Отказать в допуске к итоговой оценке следующие заявки участников запроса предложений (объявления о покупке), подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о покупке):

Рег. №	Наименование участника запроса предложений (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
651622-35833	ООО «ПАНАТЕСТ»	<p>Отклонить Заявку ООО "ПАНАТЕСТ" в соответствии с п. 3.9.2.6. б) Конкурсной (Закупочной) документации, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Представленное Техническое предложение (форма 2) не соответствует требованиям Технического задания закупочной документации:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Погрешность измерений соответствует указанной в техническом задании только при температуре окружающей среды от +20<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С. В остальных случаях погрешность выше в два раза. (Информация с официального сайта компании Панатест - <a href="http://www.panatest.ru">www.panatest.ru</a>)</li><li>2) Технология беспроводной передачи данных Bluetooth отсутствует.</li><li>3) Отсутствует возможность беспроводного подключения к влагомеру или токоизмерительным клещам.</li><li>4) Автоматическое обновление камеры с ПК отсутствует.</li><li>5) Частота обновления изображения составляет 7,5 Гц (Согласно тех. заданию-30 Гц.)</li><li>6) Размер дисплея составляет 3,5 дюйма (Согласно тех. заданию 4,3 дюйма.)</li><li>7) Пространственное разрешение тепловизора составляет 0,87мрад (Согласно тех. заданию 0.69мрад).</li></ol></li><li>2. Не представлена копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за завершившийся отчетный период текущего года (3</li></ol>

Рег. №	Наименование участника запроса предложений (объявления о покупке)	Обоснование принятого решения
		<p>месяца, 6 месяцев, 9 месяцев), заверенная руководителем.</p> <p>3. Не представлен оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов.</p> <p>4. Представлена справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданная ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок.</p> <p>5. Не представлены персональные данные субъектов ПДн:  - сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником).  - сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником), что не соответствует требованиям п. 31.1.6. Информационной карты Конкурсной (закупочной) документации.</p>
651622-10453	ООО «Терра Импэкс»	<p>Отклонить Заявку ООО "Терра Импэкс" в соответствии с п. 3.9.2.6. б) Конкурсной (Закупочной) документации, а именно:</p> <p>1. Представленное Техническое предложение (форма 2) не соответствует требованиям Технического задания закупочной документации:</p> <p>1) Погрешность измерений составляет 1,5°C или 1,5%. (Согласно тех. заданию 1°C или 1%)</p> <p>2) Технология беспроводной передачи данных Bluetooth отсутствует.</p> <p>3) Пространственное разрешение тепловизора составляет 0,8мрад (Согласно тех. заданию 0,69мрад)</p> <p>4) Частота обновления изображения составляет 9 Гц. Информация с официального сайта компании Fluke - <a href="http://www.fluke.com">http://www.fluke.com</a>. (Согласно тех. заданию-30 Гц.)</p> <p>5) В комплект поставки не входит прочный транспортировочный кейс.</p>

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе: ООО «Диагностическое оборудование НК» и АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ».


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член  
Конкурсной (Закупочной) Комиссии  
АО «Тюменьэнерго»

  
(подпись)

/Е.А. Ванина/  
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» 29.06.2016г.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной (Закупочной) комиссии АО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу: (3494) 23-89-32 – для Шумель С.С.