

**Запрос предложений № 977938**

**Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции на ПС 110кВ Ермаковская и ПС 110кВ Новопокурская в части установки блокирующих комплектов высокочастотных защит на ВЛ 110 кВ Кирьяновская -...**

Приём заявок завершается 19.03.2018 в 09:00 по московскому времени (через 7 суток, 2 часа, 33 минуты и 29 секунд) .

**Вопрос:**

05.03.2018 10:58

Добрый день!

Просим разъяснить необходимо ли выполнить инструментальное обследование ЭМС на подстанциях с составлением отчета?

Для установки порталов необходимы инженерные изыскания, будут ли они предоставлены заказчиком?

**Прочитать ответ:**

12.03.2018 06:22

Ответ в прикрепленном файле

Скачать файл **Ответ.pdf** (31 КБ)



Акционерное общество энергетики и электрификации  
«Тюменьэнерго»  
Филиал Нижневартовские электрические сети  
Россия, 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22,  
Тел.: (3466) 48-43-59, 48-43-51 факс: (3466) 43-09-55,  
teletype@vartanet.ru

На \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

О предоставлении разъяснений  
по конкурсу

В соответствии с запросом разъяснений по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110 кВ Ермаковская и ПС 110 кВ Новопокурская в части установки блокирующих комплектов высокочастотных защит на ВЛ 110 кВ Кирьяновская – Ореховская, Ореховская – ПП Восточный, Кирьяновская – ПП Восточный для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети сообщают:

1. В рамках проведения предпроектного обследования необходимо выполнить инструментальное обследование ЭМС на подстанциях и представить отчет.

2. Материалы по результатам инженерных изысканий на проектируемых объектах будут заказчиком представлены после заключения договора подряда.

Зам. начальника ОКС

А.И. Марченко