

Вопрос:

01.10.2013 09:06

Добрый день

в ТЗ обозначается что оборудование является ЗИП и одновременно указано расположение модулей КП в шкафу связи. Таким образом возникает вопрос - требуется поставить модули в коробках и шкафы с монтажными элементами или готовое изделие с определенными каналами управления (тогда логичнее было прописать кол-во измерительных и управляемых параметров)

Прочитать ответ:

Кочержинский Алексей Николаевич 02.10.2013 08:23

Согласно Заданию, поставка ТМЦ (запасных частей) необходима для целей проведения ремонта устройств телемеханики филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети. Ремонт может включать в себя как полную замену шкафов телемеханики, так и частичную замену компонентов согласно дефектным ведомостям.

В соответствии с п. 2.1.1 Задания, ТМЦ должны быть поставлены в сборе, т.е. ТМЦ должны быть смонтированы в шкафы с соответствующими каналами управления.