



Открытое акционерное общество  
энергетики и электрификации  
«Тюменьэнерго»

**ФИЛИАЛ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

Россия, 628617, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра,  
г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22  
Тел.: (3466) 48-43-59, 48-43-51  
Факс: (3466) 43-09-55  
teletype@vartanet.ru

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

В ответ на вопрос по открытому запросу предложений (объявленной закупке)  
№ 491254 на право заключений договора на поставку установок для проверки простых и  
сложных защит для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС:

- РЕТ-ТН, ноутбуки и принтеры планируется приобретать только к РЕТОМ-51.
- Блок трёхфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН – 3шт., Портативный компьютер Notebook – 3шт., Принтер – 3шт.

И.о. заместителя директора – главного инженера

В.Б. Власов



Исп.: Денисов В.А.  
Тел. 48-44-36



Система управления ОАО «Тюменьэнерго» работает в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001

**Вопрос:**

Хохлова Ирина Ильинична (ООО "НПП "Динамика") 02.04.2015 08:55

1. РЕТ-ТН могут работать только совместно с РЕТОМ-51, действительно ли Вы планируете приобретение РЕТ-ТН и к РЕТОМ-21?
2. Согласно уточнению нужно 6 портативных компьютеров типа Notebook и 6 принтеров? Или оргтехнику необходимо поставить только к РЕТОМ-51?