

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Директора
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области



А. В. Майер

"11" 09 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югры



Е. В. Ковальчук

"08" 09 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента
тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа



Д. Н. Афанасьев

"11" 09 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
Филиала АО "СО ЭЭС"
Тюменское РДУ



А. В. Рогов

"11" 09 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Филиала
ПАО "ФСК ЭЭС" - МЭС
Западной Сибири



А. А. Мальцев

"04" 09 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Тюменьэнерго"



С. Ю. Савчук

"05" 09 2018 г.

1. График ограничения режима потребления электрической энергии на 2018/2019 гг. по Филиалу ПАО "ФСК ЭЭС" - МЭС Западной Сибири, АО "Тюменьэнерго" на территории Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Филиал ПАО "ФСК ЭЭС" - МЭС Западной Сибири - первичный получатель команд																
1.	Филиал ПАО "ФСК ЭЭС" - Центральное ПМЭС	734,12	1 468,24	2 202,37	2 936,49	3 670,62	4 404,73	5 138,85	5 872,98	6 607,10	7 341,24					
1.1.	Район ПС Шубинская	371,42	742,84	1 114,26	1 485,68	1 857,10	2 228,53	2 599,95	2 971,37	3 342,79	3 714,21					
1.1.1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	371,42	742,84	1 114,26	1 485,68	1 857,10	2 228,53	2 599,95	2 971,37	3 342,79	3 714,21	Перемитин Андрей Николаевич	Главный энергетик		г. Нефтеюганск	
1.2.	Район ПС Магистральная	116,20	232,40	348,60	464,80	581,00	697,20	813,40	929,60	1 045,80	1 162,00					
1.2.1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	61,00	122,00	183,00	244,00	305,00	366,00	427,00	488,00	549,00	610,00	Перемитин Андрей Николаевич	Главный энергетик		г. Нефтеюганск	
1.2.2.	ООО "Газпром энерго"	55,20	110,40	165,60	220,80	276,00	331,20	386,40	441,60	496,80	552,00	Гок Юрий Арнольдович	И.о. главного инженера		г. Сургут	
1.3.	Район ПС Пыть-Ях	182,22	364,44	546,66	728,88	911,11	1 093,32	1 275,54	1 457,76	1 639,98	1 822,22					
1.3.1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	182,22	364,44	546,66	728,88	911,11	1 093,32	1 275,54	1 457,76	1 639,98	1 822,22	Перемитин Андрей Николаевич	Главный энергетик		г. Нефтеюганск	
1.3.	Район ПС Карговы	35,77	71,54	107,31	143,08	178,85	214,62	250,39	286,16	321,93	357,70					
1.3.1.	ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ПП "Урайнефтегаз")	35,77	71,54	107,31	143,08	178,85	214,62	250,39	286,16	321,93	357,70	Детков Андрей Георгиевич	Главный энергетик- руководитель группы энергообеспечения		г. Урай	
1.4.	Район ПС Красносельская	28,51	57,02	85,54	114,05	142,56	171,07	199,58	228,10	256,61	285,12					
1.4.1.	ООО "Низьинвизпереработка"	28,51	57,02	85,54	114,05	142,56	171,07	199,58	228,10	256,61	285,12	Ивашенко Михаил Петрович	Главный энергетик		г. Нагай	
2.	Филиал ПАО "ФСК ЭЭС" - Южное ПМЭС	194,37	388,74	583,11	777,48	971,85	1 166,22	1 360,59	1 554,96	1 749,33	1 943,70					
2.1.	Район ПС Заводоуковская	144,82	289,64	434,46	579,28	724,10	868,92	1 013,74	1 158,56	1 303,38	1 448,20					
2.1.1.	Салым Петролеум Девелопмент Н.В.	144,82	289,64	434,46	579,28	724,10	868,92	1 013,74	1 158,56	1 303,38	1 448,20	Митин Алексей Евгеньевич	Главный энергетик		г. Нефтеюганск	
2.2.	Район ПС Заводоуковск	23,06	46,12	69,18	92,24	115,30	138,36	161,42	184,48	207,54	230,60					
2.2.2.	ПАО "СУЭНКО"	23,06	46,12	69,18	92,24	115,30	138,36	161,42	184,48	207,54	230,60	Гислев Владислав Михайлович	Начальник ОДС		г. Заводоуковск	
2.3.	Район ПС Ишим	26,49	52,98	79,47	105,96	132,45	158,94	185,43	211,92	238,41	264,90					
2.3.1.	ПАО "СУЭНКО"	26,49	52,98	79,47	105,96	132,45	158,94	185,43	211,92	238,41	264,90	Володин Владимир Владимирович	Заместитель директора по электроэнергетическому комплексу		г. Ишим	
3.	Филиал ПАО "ФСК ЭЭС" - Восточное ПМЭС	239,37	478,74	718,11	957,48	1 196,85	1 436,22	1 675,59	1 914,96	2 154,33	2 393,76					
3.1.	Район ПС Северный Варьеган	16,56	33,12	49,68	66,24	82,80	99,36	115,92	132,48	149,04	165,60					
3.1.1.	ОАО "Варьеганэнергофельд"	16,56	33,12	49,68	66,24	82,80	99,36	115,92	132,48	149,04	165,60	Козинчук Владимир Николаевич	Главный инженер		г. Радужный	
3.2.	Район ПС Варьеган	20,97	41,94	62,91	83,88	104,85	125,82	146,79	167,76	188,73	209,76					
3.2.1.	ОАО "Варьеганэнергофельд"	9,93	19,86	29,79	39,72	49,65	59,58	69,51	79,44	89,37	99,36	Козинчук Владимир Николаевич	Главный инженер		г. Радужный	

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.2.	Филиал АО "Термэлектросеть" "РЭС"	11,04	22,08	33,12	44,16	55,20	66,24	77,28	88,32	99,36	110,40	Крот Александр Петрович	Главный инженер		г.Радужный
3.3.	Район ПС ГПП-2	201,84	403,68	605,52	807,36	1 009,20	1 211,04	1 412,88	1 614,72	1 816,56	2 018,40				
3.3.1.	ООО "Нижневартовский ГПК"	201,84	403,68	605,52	807,36	1 009,20	1 211,04	1 412,88	1 614,72	1 816,56	2 018,40	Головатый Олег Александрович	Диспетчер НВГПК		г. Нижневартовск
3.3.2.	ПС 220/110/6 ГПП-2 (Сибирская, Васильев)	155,34	310,68	466,02	621,36	776,70	932,04	1 087,38	1 242,72	1 398,06	1 553,40				
3.3.3.	ПС 220/110/6 ГПП-2 (Метан)	42,80	85,60	128,40	171,20	214,00	256,80	299,60	342,40	385,20	428,00				
3.3.4.	ПС 110/6/6 ГПП-1 (Метан)	3,70	7,40	11,10	14,80	18,50	22,20	25,90	29,60	33,30	37,00				
4.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Ямало-Ненецкое ПМЭС	114,80	229,60	344,40	459,20	574,00	688,80	803,60	918,40	1 033,20	1 148,10				
4.1.	Район ПС Вынгауэр	114,80	229,60	344,40	459,20	574,00	688,80	803,60	918,40	1 033,20	1 148,10				
4.1.1.	АО "Газпромнефть-Ноябрьскэнерго"	114,80	229,60	344,40	459,20	574,00	688,80	803,60	918,40	1 033,20	1 148,10	Бойчук Игорь Федорович	Главный энергетик		г. Ноябрьск
4.1.2.	ПС 110/35/6 Ярайтюртов	24,28	48,56	72,84	97,12	121,40	145,68	169,96	194,24	218,52	242,80				
4.1.3.	ПС 110/35/6 Чушкинская	46,36	92,72	139,08	185,44	231,80	278,16	324,52	370,88	417,24	463,60				
4.1.4.	ПС 110/35/6 Хорошюновская	44,16	88,32	132,48	176,64	220,80	264,96	309,12	353,28	397,44	441,70				
	Всего по сети филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири	1 282,66	2 565,32	3 847,99	5 130,65	6 413,32	7 695,97	8 978,63	10 261,30	11 543,96	12 826,80				

АО "Тюменьэнерго" - первичный получатель команд

1.	Филиал АО "Тюменьэнерго" ТРС Тюменское ТПО	364,49	728,90	1 093,41	1 457,84	1 822,39	2 186,79	2 676,90	3 366,72	3 731,16	5 549,35				
1.1.	Район ПС Ембаево	0,36	0,73	1,09	1,45	1,82	2,18	2,54	2,90	3,27	4,86				
1	ОАО "Сибнефтегаз"	0,36	0,73	1,09	1,45	1,82	2,18	2,54	2,90	3,27	4,86	Хоружий Михаил Степанович	Главный энергетик		г. Тюмень
1.2.	Район ПС Западная	19,22	38,43	57,66	76,87	96,09	115,31	134,52	153,75	172,96	257,25				
1	АО "ГМС Нефтегаз"	0,85	1,69	2,54	3,38	4,23	5,08	5,92	6,77	7,61	73,53	Южаков Сергей Семенович	Главный энергетик		г. Тюмень
2	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	9,73	19,46	29,20	38,93	48,66	58,39	68,12	77,86	87,59	97,32	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
3	ОАО "Тюменский Аккумуляторный завод"	8,64	17,28	25,92	34,56	43,20	51,84	60,48	69,12	77,76	86,40	Борцов Владимир Адольфович	Главный энергетик		г. Тюмень
1.3.	Район ПС Сибгазстрой	6,08	12,16	18,26	24,34	30,43	36,51	42,59	48,69	54,77	81,45				
1	ОАО "Тюменский комбинат хлебопродуктов"	1,88	3,76	5,65	7,53	9,41	11,29	13,17	15,06	16,94	39,42	Курочкин Александр Николаевич	Главный энергетик		г. Тюмень
2	ООО "Рек-Энерго-СтройСервис"	0,95	1,90	2,85	3,80	4,76	5,71	6,66	7,61	8,56	9,51	Кирюженко Виталий Иосифович	Главный инженер		г. Тюмень
3	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	3,25	6,50	9,76	13,01	16,26	19,51	22,76	26,02	29,27	32,52	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.4.	Район ПС КСК	13,53	27,06	40,59	54,12	67,65	81,18	94,71	108,24	121,77	181,11				
1	ООО "Агентство Интеллект-Сервис" (ОАО ТЭК "Кросно")	13,53	27,06	40,59	54,12	67,65	81,18	94,71	108,24	121,77	181,11	Колетов Дмитрий Львович	Директор		г. Тюмень
1.5.	Район ПС Пробаза	17,10	34,20	51,30	68,40	85,51	102,61	119,71	136,81	153,91	228,91				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	17,10	34,20	51,30	68,40	85,51	102,61	119,71	136,81	153,91	228,91	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.6.	Район ПС Торгили	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,34	325,34	449,94				
1	Тюменское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,34	325,34	449,94	Ефимов Владимир Геннадьевич	Главный энергетик		г. Тюмень
1.7.	Район ПС Н-Техническая	12,79	25,57	38,36	51,14	63,93	76,72	89,50	102,29	115,07	171,15				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	12,79	25,57	38,36	51,14	63,93	76,72	89,50	102,29	115,07	171,15	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.8.	Район ПС Техническая	11,72	23,44	35,16	46,88	58,60	70,32	82,04	93,76	105,48	156,88				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	11,72	23,44	35,16	46,88	58,60	70,32	82,04	93,76	105,48	156,88	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.9.	Район ПС Щербаконская	7,81	15,62	23,43	31,24	39,05	46,85	54,66	62,47	70,28	104,53				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	7,81	15,62	23,43	31,24	39,05	46,85	54,66	62,47	70,28	104,53	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.10.	Район ПС Бурдуя	33,92	67,84	101,76	135,68	169,60	203,52	237,44	271,36	305,28	454,05				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	33,92	67,84	101,76	135,68	169,60	203,52	237,44	271,36	305,28	454,05	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.11.	Район ПС Алабашево	26,32	52,63	78,95	105,26	131,58	157,89	184,21	210,52	236,84	352,25				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	26,32	52,63	78,95	105,26	131,58	157,89	184,21	210,52	236,84	352,25	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.12.	Район ПС Визили	6,52	13,04	19,55	26,07	32,59	39,11	45,63	52,14	58,66	87,24				
1	ООО "Альтера" (ООО "Инвест-Сигнал-Стройсервис")	6,52	13,04	19,55	26,07	32,59	39,11	45,63	52,14	58,66	87,24	Ельцов Денис Анатольевич	Главный энергетик		г. Тюмень
1.13.	Район ПС ЛШК	8,73	17,46	26,19	34,92	43,65	52,37	61,10	69,83	78,56	116,84				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	8,73	17,46	26,19	34,92	43,65	52,37	61,10	69,83	78,56	116,84	Песетский Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.14.	Район ПС Домостроительная	2,17	4,33	6,50	8,66	10,83	12,99	15,16	17,32	19,49	28,98				
1	ООО "Тюменский фанерный завод"	2,17	4,33	6,50	8,66	10,83	12,99	15,16	17,32	19,49	28,98	Муратов Иван Сергеевич	Зам. технического директора		г. Тюмень

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.15.	Район ПС Гравичная	25,26	50,52	75,78	101,04	126,30	151,56	176,82	202,08	227,34	338,13				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	25,26	50,52	75,78	101,04	126,30	151,56	176,82	202,08	227,34	338,13	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.16.	Район ПС Суходольская	13,40	26,79	40,19	53,58	66,98	80,36	93,76	107,15	120,55	179,29				
1	ООО "ДСК-Энерго"	3,36	6,71	10,07	13,42	16,78	20,13	23,49	26,84	30,20	78,90	Лашков Юрий Викторович	Главный энергетик		г. Тюмень
2	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	10,04	20,08	30,12	40,16	50,20	60,23	70,27	80,31	90,35	100,39	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.17.	Район ПС Беловская	9,47	18,94	28,41	37,88	47,36	56,83	66,30	75,77	85,24	126,77				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	9,47	18,94	28,41	37,88	47,36	56,83	66,30	75,77	85,24	126,77	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.18.	Район ПС Моторный завод	5,81	11,61	17,42	23,22	29,03	34,84	40,64	46,45	52,25	77,72				
1	ПАО "Управляющая компания "Тюменские моторостроители"	5,81	11,61	17,42	23,22	29,03	34,84	40,64	46,45	52,25	77,72	Салтыков Андрей Анатольевич	Главный энергетик		г. Тюмень
1.19.	Район ПС Ожогинно	12,40	24,80	37,20	49,60	62,00	74,40	86,80	99,20	111,60	165,98				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	12,40	24,80	37,20	49,60	62,00	74,40	86,80	99,20	111,60	165,98	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.20.	Район ПС Соверная	40,41	80,82	121,23	161,64	202,06	242,47	282,88	323,29	363,70	540,94				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	40,41	80,82	121,23	161,64	202,06	242,47	282,88	323,29	363,70	540,94	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.21.	Район ПС Боровое	6,03	12,05	18,08	24,11	30,14	36,16	42,19	48,22	54,24	80,67				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	6,03	12,05	18,08	24,11	30,14	36,16	42,19	48,22	54,24	80,67	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.22.	Район ПС Загорелая	22,89	45,78	68,68	91,57	114,46	137,35	160,24	183,14	206,03	306,43				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	22,89	45,78	68,68	91,57	114,46	137,35	160,24	183,14	206,03	306,43	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.23.	Район ПС Тармазы	14,26	28,51	42,77	57,02	71,28	85,54	99,79	114,05	128,30	190,83				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	14,26	28,51	42,77	57,02	71,28	85,54	99,79	114,05	128,30	190,83	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.24.	Район ПС Казарово	6,53	13,06	19,60	26,13	32,66	39,19	45,72	52,26	58,79	87,43				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	6,53	13,06	19,60	26,13	32,66	39,19	45,72	52,26	58,79	87,43	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.25.	Район ПС Мурманская	11,27	22,54	33,80	45,07	56,34	67,61	78,88	90,14	101,41	150,83				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	11,27	22,54	33,80	45,07	56,34	67,61	78,88	90,14	101,41	150,83	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.26.	Район ПС Пышминская	3,17	6,33	9,50	12,67	15,84	19,00	22,17	25,34	28,50	42,39				
1.	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	3,17	6,33	9,50	12,67	15,84	19,00	22,17	25,34	28,50	42,39	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.27.	Район ПС Центральная	13,02	26,04	39,06	52,08	65,11	78,13	91,15	104,17	117,19	174,29				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	13,02	26,04	39,06	52,08	65,11	78,13	91,15	104,17	117,19	174,29	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.28.	Район ПС Широкая	5,44	10,89	16,33	21,78	27,22	32,66	38,11	43,55	49,00	72,80				
1	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	5,44	10,89	16,33	21,78	27,22	32,66	38,11	43,55	49,00	72,80	Песецкий Владимир Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.29.	Район ПС Медик	4,84	9,67	14,51	19,35	24,19	29,02	33,86	38,70	43,53	64,75				
1	АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"	4,84	9,67	14,51	19,35	24,19	29,02	33,86	38,70	43,53	64,75	Мартынов Алексей Иванович	Главный инженер		г. Тюмень
1.30.	Район ПС Рафайлово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65	125,65	125,65	220,86				
1.	Тюменское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65	125,65	125,65	220,86	Ефимов Владимир Геннадьевич	Главный энергетик		г. Тюмень
1.31.	Район ПС Ожогинно (улицы Ожогинно - Карман)	4,02	8,04	12,05	16,07	20,09	24,11	28,13	32,14	36,16	53,78				
1.31.1.	Район ПС Рендорман	1,28	2,56	3,84	5,12	6,40	7,68	8,96	10,24	11,52	26,40				
1.	ООО "Региональная ЭиК"	1,28	2,56	3,84	5,12	6,40	7,68	8,96	10,24	11,52	26,40	Великанов Евгений Дыгтневич	Директор		г. Тюмень
1.31.2.	Район ПС Утинено	2,74	5,48	8,21	10,95	13,69	16,43	19,17	21,90	24,64	27,38				
1.	ООО "ЭвэлПроф"	2,74	5,48	8,21	10,95	13,69	16,43	19,17	21,90	24,64	27,38	Басов С.Н.	Главный инженер		г. Тюмень
2.	Филиал АО "Тюменьэнерго" ТРС Тобольское ТПО	170,22	463,82	1 480,05	2 895,84	3 912,08	4 082,30	4 252,49	4 422,70	4 592,90	5 643,95				
2.1.	Район ПС Горная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,04				
1	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,04	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тюмень
2.2.	Район ПС КС-7	0,00	0,00	0,00	1 245,59	1 245,59	1 245,59	1 245,59	1 245,59	1 245,59	214,04				
1	ООО "Газпром энерго"	0,00	0,00	0,00	1 245,59	1 245,59	1 245,59	1 245,59	1 245,59	1 245,59	1 667,34	Гок Ю.А.	Главный инженер		г. Сургут
2.3.	Район ПС Кальца	9,77	19,53	29,30	39,07	48,84	58,61	68,37	78,14	87,91	130,75				
1	ООО "РН-Увалнефтегаз"	9,77	19,53	29,30	39,07	48,84	58,61	68,37	78,14	87,91	130,75	Иванов Г.Г.	Зам. главного инженера		г. Тюмень
2.4.	Район ПС КС-9	0,00	0,00	846,02	846,02	1 692,04	1 692,04	1 692,04	1 692,04	1 692,04	2 264,96				
1	ООО "Газпром энерго"	0,00	0,00	846,02	846,02	1 692,04	1 692,04	1 692,04	1 692,04	1 692,04	2 264,96	Гок Ю.А.	Главный инженер		г. Сургут

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.	Район ПС Сетово	0,00	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	165,19				
1	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	0,00	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	123,41	165,19	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
2.6.	Район Тобольской ТЭЦ	65,00	130,00	195,00	260,00	325,00	390,00	455,00	520,00	585,00	870,09				
1	ООО "Сибур-Тобольск"	65,00	130,00	195,00	260,00	325,00	390,00	455,00	520,00	585,00	870,09	Леонтьев А.В.	Главный энергетик		г. Тобольск
2.7.	Район ПС Уват	5,06	10,11	15,17	20,22	25,28	30,34	35,39	40,45	45,50	67,67				
1	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	5,06	10,11	15,17	20,22	25,28	30,34	35,39	40,45	45,50	67,67	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
2.8.	Район ПС Междисево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,53				
1	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,53	Зайцев С.С.	Главный энергетик		г. Тобольск
2.9.	Район ГПП-3 Тобольская ТЭЦ	77,57	155,14	232,70	310,27	387,84	465,41	542,98	620,54	698,11	1 038,33				
1	ООО "Сибур-Тобольск"	77,57	155,14	232,70	310,27	387,84	465,41	542,98	620,54	698,11	1 038,33	Леонтьев А.В.	Главный энергетик		г. Тобольск
2.10.	Район ПС ГПП-2 Сырская	12,82	25,63	38,45	51,26	64,08	76,90	89,71	102,53	115,34	171,55				
1	ООО "СИБУР-Тобольск"	12,82	25,63	38,45	51,26	64,08	76,90	89,71	102,53	115,34	171,55	Леонтьев А.В.	Главный энергетик		г. Тобольск
2.11.	Район ПС Татарка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80				
1	Ишимское РНУ филиал АО "Транснефть-Западная Сибирь"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80	Коткин П.В.	Главный энергетик		г. Ишим
3.	Филиал АО "Тюменьэнерго" ТРС Южное ТПО	27,90	55,78	83,69	111,57	139,47	167,35	195,25	223,14	251,04	278,92				
3.1.	Район ПС Юрга	4,20	8,40	12,60	16,80	21,00	25,20	29,40	33,60	37,80	42,00				
1	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Юргинский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка	4,20	8,40	12,60	16,80	21,00	25,20	29,40	33,60	37,80	42,00	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО		п.п. Юрга
3.2.	Район ПС Ялуторовская	11,39	22,78	34,18	45,57	56,96	68,35	79,74	91,14	102,53	113,92				
1	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Ялуторовский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка	11,39	22,78	34,18	45,57	56,96	68,35	79,74	91,14	102,53	113,92	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО		г. Ялуторовск
3.3.	Район ПС Угорово	7,37	14,73	22,10	29,46	36,83	44,19	51,56	58,92	66,29	73,65				
1	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Угоровский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка	7,37	14,73	22,10	29,46	36,83	44,19	51,56	58,92	66,29	73,65	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО		п.п. Угорово
3.4.	Район ПС Омутинка	4,94	9,87	14,81	19,74	24,68	29,61	34,55	39,48	44,42	49,35				
1	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Омутинский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка	4,94	9,87	14,81	19,74	24,68	29,61	34,55	39,48	44,42	49,35	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО		п.п. Омутинка
4.	Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО	18,84	37,68	56,60	75,44	94,28	113,12	131,96	150,88	169,72	242,06				
4.1.	Район ПС "Вихулово"	1,88	3,76	5,65	7,53	9,41	11,29	13,17	15,06	16,94	18,82				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО Вихуловский р-н, в т.ч. коммунально-бытовая нагрузка	1,88	3,76	5,65	7,53	9,41	11,29	13,17	15,06	16,94	18,82	Поворожков В.А.	Главный инженер ТПО		п.п. Сорokinно
4.2.	Район ПС "Сорокино"	1,98	3,96	5,95	7,93	9,91	11,89	13,87	15,86	17,84	19,82				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО, Сорokinский муниципальный район	1,98	3,96	5,95	7,93	9,91	11,89	13,87	15,86	17,84	19,82	Поворожков В.А.	Главный инженер ТПО		п.п. Сорokinно
4.3.	Район ПС "Абатск"	2,18	4,36	6,55	8,73	10,91	13,09	15,27	17,46	19,64	21,82				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО, Абатский муниципальный район	2,18	4,36	6,55	8,73	10,91	13,09	15,27	17,46	19,64	21,82	Поворожков В.А.	Главный инженер ТПО		п.п. Абатское
4.4.	Район ПС "Аромашево"	2,38	4,76	7,15	9,53	11,91	14,29	16,67	19,06	21,44	23,82				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО, Аромашевский муниципальный район	2,38	4,76	7,15	9,53	11,91	14,29	16,67	19,06	21,44	23,82	Поворожков В.А.	Главный инженер ТПО		п.п. Аромашево
4.5.	Район ПС "Малышевца"	2,58	5,16	7,75	10,33	12,91	15,49	18,07	20,66	23,24	25,82				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО, Голышмановский муниципальный район	2,58	5,16	7,75	10,33	12,91	15,49	18,07	20,66	23,24	25,82	Поворожков В.А.	Главный инженер ТПО		п.п. Голышманово
4.6.	Район ПС "Казанка"	2,58	5,16	7,75	10,33	12,91	15,49	18,07	20,66	23,24	25,82				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО, Казанский муниципальный район	2,58	5,16	7,75	10,33	12,91	15,49	18,07	20,66	23,24	25,82	Поворожков В.А.	Главный инженер ТПО		п.п. Казанка
4.7.	Район ПС "Памятка"	5,26	10,52	15,80	21,06	26,32	31,58	36,84	42,12	47,38	52,64				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО, Ишимский муниципальный район	2,58	5,16	7,75	10,33	12,91	15,49	18,07	20,66	23,24	25,82	Поворожков В.А.	Главный инженер ТПО		г. Ишим
2	ОАО "СУЭНКО" Ишимские городские электрические сети	2,68	5,36	8,05	10,73	13,41	16,09	18,77	21,46	24,14	26,82	Сивин В. В.	Ведущий инженер		г. Ишим
5.	Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети	212,39	424,68	637,07	849,36	1 061,75	1 274,04	1 486,43	1 698,72	1 911,11	2 842,38				
5.1.	Район ПС Новая	172,31	344,55	516,86	689,10	861,41	1033,65	1205,96	1378,20	1550,51	2306,07				
5.1.1.	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	168,33	336,60	504,93	673,20	841,53	1 009,80	1 178,13	1 346,40	1 514,73	2 252,86				

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ПС 110/35/6 Лева	37,58	75,15	112,73	150,30	187,88	225,45	263,03	300,60	338,18	502,98	Побережный А.Ф.	Главный инженер		г. Урай
2	ПС 110/35/6 Комаровская	17,63	35,25	52,88	70,50	88,13	105,75	123,38	141,00	158,63	235,93	Побережный А.Ф.	Главный инженер		г. Урай
3	ПС 110/35/6 Мергималя	32,33	64,65	96,98	129,30	161,63	193,95	226,28	258,60	290,93	432,70	Побережный А.Ф.	Главный инженер		г. Урай
4	ПС 110/35/6 Давитовка	16,13	32,25	48,38	64,50	80,63	96,75	112,88	129,00	145,13	215,85	Побережный А.Ф.	Главный инженер		г. Урай
5	ПС 110/35/6 Ловицкая	23,25	46,50	69,75	93,00	116,25	139,50	162,75	186,00	209,25	311,22	Побережный А.Ф.	Главный инженер		г. Урай
6	ПС 110/35/6 Парзевская	22,28	44,55	66,83	89,10	111,38	133,65	155,93	178,20	200,48	298,17	Побережный А.Ф.	Главный инженер		г. Урай
7	ПС 110/35/6 Фитиповская	5,10	10,20	15,30	20,40	25,50	30,60	35,70	40,80	45,90	68,27	Побережный А.Ф.	Главный инженер		г. Урай
8	ПС 110/35/10 Самза	14,03	28,05	42,08	56,10	70,13	84,15	98,18	112,20	126,23	187,74	Побережный А.Ф.	Главный инженер		г. Урай
5.2.1.	ООО "Турениг"	3,98	7,95	11,93	15,90	19,88	23,85	27,83	31,80	35,78	53,21				
1	ПС 110/6 Славянская	3,98	7,95	11,93	15,90	19,88	23,85	27,83	31,80	35,78	53,21	Бузнов Д.Н.	Главный энергетик		г. Урай
5.2.	Район ПС Каргоныя	16,14	32,25	48,39	64,50	80,64	96,75	112,89	129,00	145,14	215,85				
5.2.1.	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	6,08	12,15	18,23	24,30	30,38	36,45	42,53	48,60	54,68	81,32				
1	ПС 110/10 Геологическая	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	38,57	Котлов А.Л.	Начальник службы ЭВЭС Комсомольского ЛПУМГ		г. Югорск
2	ПС 110/10 Новокомсомольская	4,28	8,55	12,83	17,10	21,38	25,65	29,93	34,20	38,48	42,75	Котлов А.Л.	Начальник службы ЭВЭС Комсомольского ЛПУМГ		г. Югорск
5.2.2.	АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг" - "Лесовальные заводы Югры"	2,41	4,80	7,21	9,60	12,01	14,40	16,81	19,20	21,61	32,13				
1	ПС 110/10 Адабьево	1,73	3,45	5,18	6,90	8,63	10,35	12,08	13,80	15,53	17,25	Гайдин М.С.	Главный энергетик		г. Советский
2	ПС 110/10 Агариш	0,68	1,35	2,03	2,70	3,38	4,05	4,73	5,40	6,08	14,88	Гайдин М.С.	Главный энергетик		г. Советский
5.2.3.	АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг" - "Югра-Восток"	7,65	15,30	22,95	30,60	38,25	45,90	53,55	61,20	68,85	102,40				
1	ПС 110/10 Соборная	7,65	15,30	22,95	30,60	38,25	45,90	53,55	61,20	68,85	102,40	Минуткин В.И.	Ответственный за электрохозяйство		г. Советский
5.3.	Район ПС Ягодная	23,94	47,88	71,82	95,76	119,70	143,64	167,58	191,52	215,46	320,46				
5.3.1.	Урайское УМН АО "Транснефть - Сибирь"	23,94	47,88	71,82	95,76	119,70	143,64	167,58	191,52	215,46	320,46				
1	ПС 110/10 Леуши	11,97	23,94	35,91	47,88	59,85	71,82	83,79	95,76	107,73	160,23	Косачев А.А.	Главный энергетик		г. Урай
2	ПС 110/10 Клин	11,97	23,94	35,91	47,88	59,85	71,82	83,79	95,76	107,73	160,23	Косачев А.А.	Главный энергетик		г. Урай
6.	Фиднал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс	38,58	77,16	115,74	154,32	192,90	231,48	270,07	345,28	439,72	578,05				
6.1.	Район ПС Красноленинская	18,24	36,48	54,72	72,96	91,20	109,44	127,68	145,92	164,16	182,40				
1	АО "РН-Низовыефтегаз"	18,24	36,48	54,72	72,96	91,20	109,44	127,68	145,92	164,16	182,40	Балышев В.В.	Нач. управления энергетикой		г. Нягань
6.2.	Район ПС Хора	16,30	32,59	48,89	65,18	81,48	97,78	114,07	130,37	146,66	162,96				
1	АО "РН-Низовыефтегаз"	16,30	32,59	48,89	65,18	81,48	97,78	114,07	130,37	146,66	162,96	Балышев В.В.	Нач. управления энергетикой		г. Нягань
6.3.	Район ПС Белоярская	4,04	8,09	12,13	16,18	20,22	24,27	28,31	68,99	128,89	232,69				
1	ООО "Газпром энерго"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	36,63	36,63	Гок Юрий Арнольдович	И.о. Главного инженера		Белоярский р-он
2	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	155,61	Квишко М.А.	Главный энергетик		Белоярский р-он
3	АО "ЮРЭСК"	1,76	3,52	5,28	7,04	8,80	10,56	12,31	14,07	15,83	17,59	Махмонов Ю.И.	Главный инженер		г. Белоярский
4	АО "ЮРЭСК"	2,29	4,57	6,86	9,14	11,43	13,71	16,00	18,28	20,57	22,86	Бычков Е.С.	Начальник ОДС		Октябрьский р-он
7.	Фиднал АО "Тюменьэнерго" Нефтегоганские электрические сети	921,66	1 843,31	2 764,97	3 686,63	4 608,29	5 529,94	6 451,60	7 373,26	8 294,91	12 337,30				
7.1.	Район ПС Пять-Яч	203,84	407,68	611,52	815,36	1 019,20	1 223,04	1 426,88	1 630,72	1 834,56	2 728,60				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	203,84	407,68	611,52	815,36	1 019,20	1 223,04	1 426,88	1 630,72	1 834,56	2 728,60	Переметин А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтегоганск
7.2.	Район ПС Левинская	102,92	205,84	308,76	411,68	514,61	617,53	720,45	823,37	926,29	1 377,70				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	102,92	205,84	308,76	411,68	514,61	617,53	720,45	823,37	926,29	1 377,70	Переметин А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтегоганск
7.3.	Район ПС Магистральная	142,61	285,23	427,84	570,46	713,07	855,68	998,30	1 140,91	1 283,53	1 909,03				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	104,16	208,31	312,47	416,62	520,78	624,93	729,09	833,24	937,40	1 041,55	Переметин А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтегоганск
2	АО "Транснефть-Сибирь" Нефтегоганское УМН	9,08	18,16	27,24	36,32	45,40	54,47	63,55	72,63	81,71	573,68	Браченко А.И.	Главный энергетик		г. Нефтегоганск
3	ООО «Сибайгаз»	14,20	28,40	42,60	56,80	71,01	85,21	99,41	113,61	127,81	142,01	Домини Б.Н.	Главный энергетик		г. Нефтегоганск
4	ООО "Залобитрансгаз"	15,18	30,36	45,54	60,72	75,90	91,07	106,25	121,43	136,61	151,79	Романов О.В.	Главный инженер		г. Нефтегоганск
7.4.	Район ПС Средний Балык	122,69	245,37	368,06	490,74	613,43	736,12	858,80	981,49	1 104,17	1 642,27				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	122,69	245,37	368,06	490,74	613,43	736,12	858,80	981,49	1 104,17	1 642,27	Переметин А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтегоганск

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.5.	Район ПС Правдывесая	125,01	250,03	375,04	500,06	625,07	750,08	875,10	1 000,11	1 125,13	1 673,44				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	125,01	250,03	375,04	500,06	625,07	750,08	875,10	1000,11	1125,13	1673,44	Перемитин А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
7.6.	Район ПС Фоминская	69,84	139,68	209,52	279,36	349,20	419,04	488,88	558,72	628,56	934,88				
1	ООО "Газромнефть-Хантос"	69,84	139,68	209,52	279,36	349,20	419,04	488,88	558,72	628,56	934,88	Защепин Д.В.	Начальник управления		г. Ханты-Мансийск
7.7.	Район ПС Югра	12,71	25,42	38,13	50,84	63,56	76,27	88,98	101,69	114,40	170,15				
1	МП "Ханты-Мансийские городские электрические сети"	12,71	25,42	38,13	50,84	63,56	76,27	88,98	101,69	114,40	170,15	Чайковский С.А.	Начальник ОДС		г. Ханты-Мансийск
7.8.	р-я ПИ Угутский	142,03	284,06	426,09	568,12	710,16	852,19	994,22	1136,25	1278,28	1901,23				
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	142,03	284,06	426,09	568,12	710,16	852,19	994,22	1136,25	1278,28	1901,23	Перемитин А.Н.	Главный энергетик		г. Нефтеюганск
8.	Фидиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	445,13	890,26	1 335,32	1 780,45	2 225,58	2 670,69	3 115,84	3 560,88	4 006,03	5 958,29				
8.1.	Район ПС Контур	18,82	37,64	56,44	75,26	94,08	112,90	131,72	150,52	169,34	251,87				
8.1.1	ПАО "Сургутнефтегаз"	18,82	37,64	56,44	75,26	94,08	112,90	131,72	150,52	169,34	251,87	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
1	ПС 110/35/6 Алехановая	9,41	18,82	28,22	37,63	47,04	56,45	65,86	75,26	84,67	157,79				
2	ПС 110/35/10 КНС-10	9,41	18,82	28,22	37,63	47,04	56,45	65,86	75,26	84,67	94,08				
8.2.	Район ПС Пимская (границы Пимская-Контур)	82,32	164,65	246,95	329,28	411,60	493,92	576,25	658,55	740,88	1 101,93				
8.2.1	ПАО "Сургутнефтегаз"	82,32	164,65	246,95	329,28	411,60	493,92	576,25	658,55	740,88	1 101,93	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
1	ПС 110/35/6 КНС-6	9,41	18,82	28,22	37,63	47,04	56,45	65,86	75,26	84,67	372,81				
2	ПС 110/35/6 Транспортная	19,40	38,81	58,21	77,62	97,02	116,42	135,83	155,23	174,64	194,04				
3	ПС 110/35/6 Ключевая	19,40	38,81	58,21	77,62	97,02	116,42	135,83	155,23	174,64	194,04				
4	ПС 110/35/6 Литорская	12,94	25,87	38,81	51,74	64,68	77,62	90,55	103,49	116,42	129,36				
5	ПС 110/35/6 КНС-17	21,17	42,34	63,50	84,67	105,84	127,01	148,18	169,34	190,51	211,68				
8.3.	Район ПС Пимская	70,56	141,13	211,67	282,24	352,80	423,36	493,93	564,47	635,04	944,52				
8.3.1	ПАО "Сургутнефтегаз"	70,56	141,13	211,67	282,24	352,80	423,36	493,93	564,47	635,04	944,52	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
1	ПС 110/35/6 Вега	16,46	32,93	49,39	65,86	82,32	98,78	115,25	131,71	148,18	164,64				
2	ПС 110/35/10 КНС-3	21,17	42,34	63,50	84,67	105,84	127,01	148,18	169,34	190,51	211,68				
3	ПС 110/35/6 Малозвоковая	9,41	18,82	28,22	37,63	47,04	56,45	65,86	75,26	84,67	333,00				
4	ПС 110/35/6 Дальняя	23,52	47,04	70,56	94,08	117,60	141,12	164,64	188,16	211,68	235,20				
8.4.	Район ПС Пачелор	32,93	65,86	98,78	131,71	164,64	197,57	230,50	263,42	296,35	440,77				
8.4.1	ПАО "Сургутнефтегаз"	32,93	65,86	98,78	131,71	164,64	197,57	230,50	263,42	296,35	440,77	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
1	ПС 110/35/6 Яун-Лор	21,17	42,34	63,50	84,67	105,84	127,01	148,18	169,34	190,51	211,68				
2	ПС 110/35/10 Юрская	11,76	23,52	35,28	47,04	58,80	70,56	82,32	94,08	105,84	229,09				
8.5.	Район ПС Половокая	42,29	84,56	126,84	169,11	211,40	253,68	295,96	338,23	380,51	565,95				
8.5.1	ПАО "Сургутнефтегаз"	39,52	79,03	118,54	158,05	197,57	237,09	276,60	316,11	355,62	538,30	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
1	ПС 110/35/6 Алмаз	23,52	47,04	70,56	94,08	117,60	141,12	164,64	188,16	211,68	235,20				
2	ПС 110/35/6 Быстринская	3,06	6,12	9,17	12,23	15,29	18,35	21,41	24,46	27,52	30,58				
3	ПС 110/35/6 Тельног	12,94	25,87	38,81	51,74	64,68	77,62	90,55	103,49	116,42	272,52				
8.5.2	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	2,77	5,53	8,30	11,06	13,83	16,59	19,36	22,12	24,89	27,65	Гок Ю.А.	Главный инженер		г. Сургут
1	ПС 110/6 Бегинюва, ПС 110/6 Конденсат-2	2,77	5,53	8,30	11,06	13,83	16,59	19,36	22,12	24,89	27,65				
8.6.	Район ПС Барово (границы Сургут-Барово)	157,00	314,02	471,02	628,04	785,04	942,04	1 099,06	1 256,06	1 413,08	2 101,71				
8.6.1	ПАО "Сургутнефтегаз"	9,36	18,72	28,08	37,44	46,80	56,16	65,52	74,88	84,24	93,60	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут
1	ПС 110/6 №46	4,32	8,64	12,96	17,28	21,60	25,92	30,24	34,56	38,88	43,20				
2	ПС 110/10 Трингэл	5,04	10,08	15,12	20,16	25,20	30,24	35,28	40,32	45,36	50,40				
8.6.2	ООО "Сургутские городские электр"	136,32	272,64	408,96	545,28	681,60	817,92	954,24	1 090,56	1 226,88	1 894,83	Григорьев А.С.	Главный инженер		г. Сургут
1	ПС 110/10 Геолог	3,84	7,68	11,52	15,36	19,20	23,04	26,88	30,72	34,56	38,40				
2	ПС 110/10 Энергетик	9,60	19,20	28,80	38,40	48,00	57,60	67,20	76,80	86,40	96,00				
3	ПС 110/10 Олимпийский	19,20	38,40	57,60	76,80	96,00	115,20	134,40	153,60	172,80	192,00				
4	ПС 110/10 Зелёный	38,40	76,80	115,20	153,60	192,00	230,40	268,80	307,20	345,60	384,00				
5	ПС 110/10 Западная	11,52	23,04	34,56	46,08	57,60	69,12	80,64	92,16	103,68	646,83				
6	ПС 110/10 Аэриэт	1,92	3,84	5,76	7,68	9,60	11,52	13,44	15,36	17,28	19,20				
7	ПС 110/10 Сайва	19,20	38,40	57,60	76,80	96,00	115,20	134,40	153,60	172,80	192,00				
8	ПС 110/10 Северная	19,20	38,40	57,60	76,80	96,00	115,20	134,40	153,60	172,80	192,00				

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	ПС 110/10 Чарный мач	13,44	26,88	40,32	53,76	67,20	80,64	94,08	107,52	120,96	134,40					
8.6.3	АО "ЮРЭСК"	6,14	12,29	18,43	24,58	30,72	36,86	43,01	49,15	55,30	61,44	Галкин А.И.	Главный инженер		г. Ханта-Мансийск г. Сургут	
1	ПС 110/10/6 Плотерья-2	6,14	12,29	18,43	24,58	30,72	36,86	43,01	49,15	55,30	61,44					
8.6.4	ООО "Газпром трансгаз Сургут"	3,84	7,68	11,52	15,36	19,20	23,04	26,88	30,72	34,56	38,40	Жеребцов А.Л.	Главный энергетик		г. Сургут	
1	ПС 110/10 Трансгаз, ПС 110/6 Строительная	3,84	7,68	11,52	15,36	19,20	23,04	26,88	30,72	34,56	38,40					
8.6.5	ОАО "Завод железобетонных изделий"	1,34	2,69	4,03	5,38	6,72	8,06	9,41	10,75	12,10	13,44	Паю А.В.	Главный энергетик		г. Сургут	
1	ПС 110/6 Шуклинская	1,34	2,69	4,03	5,38	6,72	8,06	9,41	10,75	12,10	13,44					
8.7.	Район ПС Сургут	41,21	82,40	123,62	164,81	206,02	247,22	288,42	329,63	370,83	551,54					
8.7.1	ПАО "Сургутнефтегаз"	31,99	63,97	95,97	127,95	159,94	191,92	223,91	255,90	287,89	459,38	Зенков М.Г.	Главный энергетик		г. Сургут	
1	ПС 110/35/6 Дорожная	14,11	28,22	42,34	56,45	70,56	84,67	98,78	112,90	127,01	141,12					
2	ПС 110/35/6 Элегаз	17,88	35,75	53,63	71,50	89,38	107,25	125,13	143,00	160,88	318,26					
8.7.2	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	9,22	18,43	27,65	36,86	46,08	55,30	64,51	73,73	82,94	92,16	Гок Ю.А.	и.о.гл.инженера		г. Сургут	
1	ПС 110/6 Бегинюва, ПС 110/6 Конденат-2	9,22	18,43	27,65	36,86	46,08	55,30	64,51	73,73	82,94	92,16					
9.	Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети	586,43	1 172,70	1 759,12	2 345,43	2 931,95	3 518,15	4 104,52	4 690,88	5 277,21	7 849,00					
9.1	Район ПС Кырляновская	80,95	161,86	242,85	323,76	404,72	485,62	566,55	647,52	728,45	1 083,44					
9.1.1	ООО "Мегнонефтегаз"	2,84	5,67	8,51	11,34	14,18	17,00	19,84	22,67	25,51	28,34	Мирошниценко Е.В.	Генеральный директор		г. Меггон	
1	ПС 110/35/6 Миртовская	0,43	0,86	1,29	1,72	2,15	2,57	3,00	3,43	3,86	4,29					
2	ПС 110/35/6 Дельта	2,41	4,81	7,22	9,62	12,03	14,43	16,84	19,24	21,65	24,05					
9.1.2	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	10,52	21,03	31,56	42,07	52,59	63,11	73,62	84,15	94,66	105,18	Кулешов В.В.	Главный энергетик		г. Нижневартовск	
1	ПС 110/35/6 Ермаковская	9,61	19,22	28,84	38,45	48,06	57,67	67,28	76,90	86,51	96,12					
2	ПС 110/35/6 Ореховская	0,91	1,81	2,72	3,62	4,53	5,44	6,34	7,25	8,15	9,06					
9.1.3	АО "Самолорнефтегаз"	9,91	19,82	29,73	39,64	49,55	59,45	69,36	79,27	89,18	99,09	Клюшник М.Г.	начальник ЦИТС		г. Нижневартовск	
1	ПС 110/35/6 Мелга	9,91	19,82	29,73	39,64	49,55	59,45	69,36	79,27	89,18	99,09					
9.1.4	ОАО "Славнефть-Мегнонефтегаз"	57,68	115,34	173,05	230,71	288,40	346,06	403,73	461,43	519,10	850,83	Черевко М.А.	Генеральный директор		г. Меггон	
1	ПС 110/35/6 Тазанья	4,44	8,89	13,33	17,78	22,22	26,66	31,11	35,55	40,00	44,44					
2	ПС 110/35/6 Миртовская	6,47	12,93	19,40	25,86	32,33	38,80	45,26	51,73	58,19	64,66					
3	ПС 110/35/6 Ватинская	15,36	30,72	46,09	61,45	76,81	92,17	107,53	122,90	138,26	153,62					
4	ПС 110/35/6 Мартыновская	6,67	13,34	20,02	26,69	33,36	40,03	46,70	53,38	60,05	66,72					
5	ПС 110/35/6 Забые	0,89	1,77	2,66	3,54	4,43	5,31	6,20	7,08	7,97	8,85					
6	ПС 110/35/6 Кетовская	3,31	6,61	9,92	13,23	16,54	19,84	23,15	26,46	29,76	33,07					
7	ПС 110/35/6 Новоохурская	5,37	10,74	16,11	21,48	26,85	32,22	37,59	42,96	48,33	53,70					
8	ПС 110/35/6 Северо-Ватинская	9,87	19,74	29,62	39,49	49,36	59,23	69,10	78,98	88,85	98,72					
9	ПС 110/35/6 Южно-Аглицкая	4,97	9,95	14,92	19,89	24,87	29,84	34,81	39,78	44,76	49,73					
10	ПС 110/35/6 Похилмовская	0,33	0,65	0,98	1,30	1,63	1,96	2,28	2,61	2,93	3,26					
9.2	Район ПС Лысенковская	86,29	172,59	258,88	345,17	431,47	517,76	604,05	690,34	776,64	1 155,12					
9.2.1	ОАО "Славнефть-мегнонефтегаз"	86,29	172,59	258,88	345,17	431,47	517,76	604,05	690,34	776,64	1 155,12	Черевко М.А.	Генеральный директор		г. Меггон	
1	ПС 110/35/6 Лысенковская	19,35	38,71	58,06	77,41	96,77	116,12	135,47	154,82	174,18	485,72					
2	ПС 110/35/6 Янтарская	30,20	60,40	90,61	120,81	151,01	181,21	211,41	241,62	271,82	302,02					
3	ПС 110/35/6 Аглицкая	36,74	73,48	110,21	146,95	183,69	220,43	257,17	293,90	330,64	367,38					
9.3	Район ПС Самолор	19,17	38,35	57,52	76,70	95,88	115,05	134,23	153,40	172,58	256,68					
9.3.1	АО "Самолорнефтегаз"	19,17	38,35	57,52	76,70	95,88	115,05	134,23	153,40	172,58	256,68	Клюшник М.Г.	начальник ЦИТС		г. Нижневартовск	
1	ПС 110/35/6 КЭС-19	9,33	18,67	28,00	37,34	46,67	56,00	65,34	74,67	84,01	158,27					
2	ПС 110/35/6 Самолор	9,84	19,68	29,52	39,36	49,21	59,05	68,89	78,73	88,57	98,41					
9.4	Район ПС Узловая	107,58	215,14	322,71	430,25	537,85	645,40	752,96	860,51	968,09	1 439,87					
9.4.1	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	53,23	106,46	159,69	212,90	266,15	319,38	372,59	425,82	479,05	896,50	Кулешов В.В.	Главный энергетик		г. Нижневартовск	
1	ПС 110/35/6 Хохряково	11,70	23,41	35,11	46,81	58,52	70,22	81,92	93,62	105,33	117,03					
2	ПС 110/35/6 Перьяк	11,57	23,13	34,70	46,26	57,83	69,40	80,96	92,53	104,09	115,66					
3	ПС 110/35/6 Копильская	9,42	18,85	28,27	37,69	47,12	56,54	65,96	75,38	84,81	458,45					
4	КС 110/35/10 Хохряковская	20,54	41,07	61,61	82,14	102,68	123,22	143,75	164,29	184,82	205,36					
9.4.2	АО "Черногорэнерго"	1,39	2,78	4,16	5,55	6,94	8,33	9,72	11,10	12,49	13,88	Савицкая С.Е.	Генеральный директор		г. Нижневартовск	
1	ПС 110/35/6 Новоюлдакская	1,39	2,78	4,16	5,55	6,94	8,33	9,72	11,10	12,49	13,88					
9.4.3	ПАО "Варьганнефтегаз"	27,45	54,89	82,34	109,78	137,23	164,67	192,12	219,56	247,01	274,45	Киряков С.В.	Генеральный директор		г. Радужный	
1	ПС 110/35/6 Верхне-Коллек-Египская	27,45	54,89	82,34	109,78	137,23	164,67	192,12	219,56	247,01	274,45					
9.4.4	ОАО "Варьганнефтегаз"	25,51	51,01	76,52	102,02	127,53	153,02	178,53	204,03	229,54	255,04	Козыч В.Н.	Главный инженер		г. Радужный	
1	ПС 110/35/6 Бахитовская	5,59	11,18	16,77	22,36	27,95	33,53	39,12	44,71	50,30	55,89					

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ПС 110/35/6 Сенере-Хозриковская	5,40	10,79	16,19	21,58	26,98	32,37	37,77	43,16	48,56	53,95				
3	ПС 110/35/6 Тагиринская	14,52	29,04	43,56	58,08	72,60	87,12	101,64	116,16	130,68	145,20				
9.5	Район ПС Орбита, Факел	61,26	122,51	183,77	245,03	306,30	367,52	428,78	490,04	551,29	612,54				
9.5.1	АО "Самолорнефтегаз"	25,98	51,96	77,94	103,92	129,91	155,87	181,85	207,83	233,81	259,80	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС		г. Нижневартовск
1	ПС 110/35/6 КНС-7	7,90	15,79	23,69	31,59	39,49	47,38	55,28	63,18	71,07	78,97				
2	ПС 110/35/6 КНС-11	11,45	22,91	34,36	45,81	57,27	68,72	80,17	91,62	103,08	114,53				
3	ПС 110/35/6 КНС-12	6,63	13,26	19,89	26,52	33,15	39,77	46,40	53,03	59,66	66,29				
9.5.2	АО "Черногорэнерго"	35,28	70,55	105,83	141,11	176,39	211,65	246,93	282,21	317,48	352,76	Савицкая С.Е.	Генеральный директор		г. Нижневартовск
1	ПС 110/35/6 КНС-14	9,89	19,78	29,67	39,56	49,45	59,34	69,23	79,12	89,01	98,90				
2	ПС 110/35/6 КНС-32	10,52	21,04	31,56	42,08	52,60	63,12	73,64	84,16	94,68	105,20				
3	ПС 110/35/6 УПСВ-1	9,20	18,40	27,60	36,80	46,00	55,19	64,39	73,59	82,79	91,99				
4	ПС 110/35/6 Бельничерногорская	5,67	11,33	17,00	22,67	28,34	34,00	39,67	45,34	51,00	56,67				
9.6	Район ПС Факел, Меридиан	23,72	47,43	71,15	94,85	118,59	142,31	166,01	189,73	213,44	237,16				
9.6.1	АО "Самолорнефтегаз"	23,72	47,43	71,15	94,85	118,59	142,31	166,01	189,73	213,44	237,16	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС		г. Нижневартовск
1	ПС 110/35/6 КНС-5	4,08	8,17	12,25	16,33	20,42	24,50	28,58	32,66	36,75	40,83				
2	ПС 110/35/6 КНС-5А	12,69	25,37	38,06	50,74	63,43	76,12	88,80	101,49	114,17	126,86				
3	ПС 110/35/6 КНС-5Б	5,31	10,61	15,92	21,22	26,53	31,84	37,14	42,45	47,75	53,06				
4	ПС 110/35/6 КНС-26	1,64	3,28	4,92	6,56	8,21	9,85	11,49	13,13	14,77	16,41				
9.7	Район ПС Меридиан, Самолор	9,72	19,42	29,14	38,86	48,58	58,28	68,00	77,72	87,42	97,13				
9.7.1	АО "Самолорнефтегаз"	9,72	19,42	29,14	38,86	48,58	58,28	68,00	77,72	87,42	97,13	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС		г. Нижневартовск
1	ПС 110/6 КНС-4	0,34	0,67	1,01	1,35	1,69	2,02	2,36	2,70	3,03	3,37				
2	ПС 110/35/6 КНС-21	9,38	18,75	28,13	37,51	46,89	56,26	65,64	75,02	84,39	93,77				
9.8	Район ПС Белозерка	21,66	43,29	64,96	86,60	108,26	129,91	151,55	173,22	194,85	216,48				
9.8.1	АО "Самолорнефтегаз"	6,91	13,81	20,72	27,62	34,53	41,44	48,34	55,25	62,15	69,06	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС		г. Нижневартовск
1	ПС 110/35/6 КНС-15	6,91	13,81	20,72	27,62	34,53	41,44	48,34	55,25	62,15	69,06				
9.8.2	АО "Черногорэнерго"	14,75	29,48	44,24	58,98	73,73	88,47	103,21	117,97	132,70	147,45	Савицкая С.Е.	Генеральный директор		г. Нижневартовск
1	ПС 110/35/6 Каскад	5,92	11,84	17,77	23,69	29,61	35,53	41,45	47,38	53,30	59,22				
2	ПС 110/35/6 КНС-15	5,42	10,83	16,25	21,66	27,08	32,50	37,91	43,33	48,74	54,16				
3	ПС 110/35/6 Малочерногорская	3,41	6,81	10,22	13,63	17,04	20,44	23,85	27,26	30,66	34,07				
9.9	Район ПС Северный Варьеган	16,82	33,65	50,46	67,29	84,11	100,93	117,76	134,57	151,40	168,22				
9.9.1	ОАО "Варьеганэнергофлот"	16,82	33,65	50,46	67,29	84,11	100,93	117,76	134,57	151,40	168,22	Козинчук В.Н.	Главный инженер		г. Радужный
1	ПС 110/35/6 Светлая	2,88	5,76	8,64	11,52	14,40	17,28	20,16	23,04	25,92	28,80				
2	ПС 110/35/6 КНС-5	4,81	9,63	14,44	19,26	24,07	28,88	33,70	38,51	43,33	48,14				
3	ПС 110/35/6 Западная Варьеган	9,13	18,26	27,38	36,51	45,64	54,77	63,90	73,02	82,15	91,28				
9.10	Район ПС Комета	28,65	57,28	85,92	114,55	143,21	171,84	200,48	229,11	257,75	286,38				
9.10.1	АО "Самолорнефтегаз"	28,65	57,28	85,92	114,55	143,21	171,84	200,48	229,11	257,75	286,38	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС		г. Нижневартовск
1	ПС 110/35/6 КНС-13	5,97	11,94	17,90	23,87	29,84	35,81	41,78	47,74	53,71	59,68				
2	ПС 110/35/6 КНС-18	2,85	5,70	8,55	11,40	14,25	17,09	19,94	22,79	25,64	28,49				
3	ПС 110/35/6 КНС-22	5,18	10,35	15,53	20,70	25,88	31,05	36,23	41,40	46,58	51,75				
4	ПС 110/35/6 КНС-23	3,78	7,55	11,33	15,10	18,88	22,66	26,43	30,21	33,98	37,76				
5	ПС 110/35/6 КНС-33	8,02	16,04	24,06	32,08	40,11	48,13	56,15	64,17	72,19	80,21				
6	ПС 110/35/6 КНС-37	2,85	5,70	8,55	11,40	14,25	17,10	19,95	22,80	25,65	28,50				
9.11	Район ПС Меридиан	95,66	191,29	286,93	382,59	478,25	573,86	669,53	765,16	860,80	956,43				
9.11.1	АО "Самолорнефтегаз"	95,66	191,29	286,93	382,59	478,25	573,86	669,53	765,16	860,80	956,43	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС		г. Нижневартовск
1	ПС 110/35/6 Вихрь	5,49	10,97	16,46	21,95	27,44	32,92	38,41	43,90	49,38	54,87				
2	ПС 110/35/6 КНС-3А	22,34	44,67	67,01	89,35	111,69	134,02	156,36	178,70	201,03	223,37				
3	ПС 110/35/6 КНС-9	4,34	8,68	13,02	17,36	21,70	26,03	30,37	34,71	39,05	43,39				
4	ПС 110/35/6 КНС-9А	12,70	25,40	38,10	50,80	63,50	76,20	88,90	101,60	114,30	127,00				
5	ПС 110/35/6 КНС-17А	9,24	18,47	27,71	36,94	46,18	55,42	64,65	73,89	83,12	92,35				
6	ПС 110/35/6 КНС-25	8,39	16,78	25,16	33,55	41,94	50,33	58,72	67,10	75,49	83,88				
7	ПС 110/35/6 КНС-27	15,16	30,33	45,49	60,66	75,82	90,98	106,15	121,31	136,48	151,64				
8	ПС 110/35/6 Кольцевая	10,00	19,99	29,99	39,99	49,99	59,98	69,98	79,98	89,97	99,97				
9	ПС 110/10/10 Лесная	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,54	0,61	0,69				
10	ПС 110/35/6 Медвежья	3,25	6,49	9,74	12,98	16,23	19,47	22,72	25,96	29,21	32,45				
11	ПС 110/35/6 Угтя-Валовая	4,68	9,37	14,05	18,74	23,42	28,10	32,79	37,47	42,16	46,84				
9.12	район ПС Меридиан	34,95	69,89	104,83	139,78	174,73	209,67	244,62	279,56	314,50	349,44				
9.12.1	ФЛЛЛЛ АО "СибурТомскГаз" - "Нижневартовский ГПЗ"	20,67	41,33	62,00	82,67	103,34	124,00	144,67	165,34	186,00	206,67	Головатый О.А.	Диспетчер НВТЭК		г. Нижневартовск
1	ПС 110/10 Меридиан	20,67	41,33	62,00	82,67	103,34	124,00	144,67	165,34	186,00	206,67				

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангетаснефтегаз"	52,68	105,37	158,05	210,74	263,42	316,11	368,79	421,48	474,16	526,85	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангетас
10.5.6	ПС 110/35/6 Поточная														
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангетаснефтегаз"	15,99	31,99	47,98	63,97	79,97	95,96	111,96	127,95	143,94	159,94	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангетас
10.6	Район ПС Лас-Египетская	137,01	274,01	411,01	548,01	685,02	822,03	959,03	1 096,03	1 233,03	1 370,04				
10.6.1	ПС 120/110/6кВ Лас-Египетская														
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангетаснефтегаз"	47,63	95,26	142,88	190,51	238,14	285,77	333,40	381,02	428,65	476,28	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангетас
10.6.2	ПС 110/35/6 Нивальская														
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангетаснефтегаз"	42,34	84,67	127,01	169,34	211,68	254,02	296,35	338,69	381,02	423,36	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангетас
10.6.3	ПС 110/35/6 Южно-Покачевская														
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангетаснефтегаз"	9,41	18,82	28,22	37,63	47,04	56,45	65,86	75,26	84,67	94,08	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангетас
10.6.4	ПС 110/35/6 Южно-Покачевская														
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	14,11	28,22	42,34	56,45	70,56	84,67	98,78	112,90	127,01	141,12	Черепанов В.И.	Главный энергетик		г. Покачи
10.6.5	ПС 110/35/6 Поточная														
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангетаснефтегаз"	23,52	47,04	70,56	94,08	117,60	141,12	164,64	188,16	211,68	235,20	Якимов Л.Г.	Главный энергетик		г. Лангетас
11.	Фидиал АО "Томьэнерго" Ноябрьские электрические сети	372,02	744,01	1 116,07	1 488,06	1 883,05	2 259,66	2 636,25	3 012,89	3 389,47	4 166,09				
11.1	Район ПС Тарко-Сале	28,71	57,40	86,12	114,81	165,60	198,73	231,84	264,96	298,07	431,20				
11.1.1	ООО "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	26,50	30,92	35,32	39,74	44,16	Александров Г.Е.	Начальник смены ПДС Главный энергетик		г. Тарко -Сале
1	ПС 110/10 Пуровский ЗПК	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	13,25	15,46	17,66	19,87	22,08				
2	ПС 110/10 Лымбей	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	13,25	15,46	17,66	19,87	22,08				
11.1.2	ООО "РН-Пурнефтегаз"	28,71	57,40	86,12	114,81	143,52	172,23	200,92	229,64	258,33	387,04	Бандурко А. В.	Главный энергетик		г. Губкинский
1	ПС 110/35/10 Победы	4,42	8,83	13,25	17,66	22,08	26,50	30,91	35,33	39,74	44,16				
2	ПС 110/35/6 Харампурская	8,83	17,66	26,50	35,33	44,16	52,99	61,82	70,66	79,49	188,32				
3	ПС 110/35/6 Ямальская	15,46	30,91	46,37	61,82	77,28	92,74	108,19	123,65	139,10	154,56				
11.2	Район ПС Муравленковская	88,33	176,64	264,96	353,27	441,60	529,93	618,24	706,56	794,87	883,20				
11.2.1	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Фидиал "Газпромнефть-Муравленко"	15,46	30,91	46,37	61,82	77,28	92,74	108,19	123,65	139,10	154,56	Ушников В.Г.	Главный энергетик		г. Муравленко
1	ПС 110/35/6 Орловская	15,46	30,91	46,37	61,82	77,28	92,74	108,19	123,65	139,10	154,56				
11.2.2	ООО "РН-Пурнефтегаз"	72,87	145,73	218,59	291,45	364,32	437,19	510,05	582,91	655,77	728,64	Бандурко А. В.	Главный энергетик		г. Губкинский
1	ПС 110/35/6 Номонурейская	24,29	48,58	72,86	97,15	121,44	145,73	170,02	194,30	218,59	242,88				
2	ПС 110/35/6 Барсуковская	48,58	97,15	145,73	194,30	242,88	291,46	340,03	388,61	437,18	485,76				
11.3	Район ПС Янга-Янг	39,74	79,49	119,23	158,98	198,72	238,46	278,21	317,95	357,70	497,44				
11.3.1	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	39,74	79,49	119,23	158,98	198,72	238,46	278,21	317,95	357,70	497,44	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
1	ПС 110/35/6 Западно-Ноябрьская	5,52	11,04	16,56	22,08	27,60	33,12	38,64	44,16	49,68	55,20				
2	ПС 110/35/6 Итурская	28,70	57,41	86,11	114,82	143,52	172,22	200,93	229,63	258,34	387,04				
3	ПС 110/35/6 Хрустальная	5,52	11,04	16,56	22,08	27,60	33,12	38,64	44,16	49,68	55,20				
11.3	Район ПС Вынгаур	30,92	61,82	92,74	123,64	154,56	185,48	216,38	247,30	278,20	309,12				
11.3.1	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	30,92	61,82	92,74	123,64	154,56	185,48	216,38	247,30	278,20	309,12	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
1	ПС 110/35/6 Янгряк	4,42	8,83	13,25	17,66	22,08	26,50	30,91	35,33	39,74	44,16				
2	ПС 110/35/6 Погуруйная	26,50	52,99	79,49	105,98	132,48	158,98	185,47	211,97	238,46	264,96				
11.4	Район ПС Новогодная	71,72	143,45	215,19	286,92	359,53	431,42	503,33	575,25	647,15	919,05				
11.4.1	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	31,98	63,96	95,96	127,94	160,81	192,96	225,12	257,30	289,45	421,61				
1	ПС 110/35/6 Новогодная	14,35	28,70	43,06	57,41	71,76	86,11	100,46	114,82	129,17	243,52				
2	ПС 110/6 Енга-Пур	17,63	35,26	52,90	70,53	89,05	106,85	124,66	142,48	160,28	178,09				
11.4.2	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Фидиал "Газпромнефть-Муравленко"	39,74	79,49	119,23	158,98	198,72	238,46	278,21	317,95	357,70	497,44	Ушников В.Г.	Главный энергетик		г. Муравленко
1	ПС 110/35/6 Снежная	39,74	79,49	119,23	158,98	198,72	238,46	278,21	317,95	357,70	497,44				
11.4	Район ПС Пуль-Янг	46,37	92,73	139,11	185,47	231,84	278,21	324,57	370,95	417,31	463,68				
11.4.2	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Фидиал "Газпромнефть-Муравленко"	46,37	92,73	139,11	185,47	231,84	278,21	324,57	370,95	417,31	463,68	Ушников В.Г.	Главный энергетик		г. Муравленко
1	ПС 110/35/6 Стрели	11,04	22,08	33,12	44,16	55,20	66,24	77,28	88,32	99,36	110,40				
2	ПС 110/35/6 Ударная	11,04	22,08	33,12	44,16	55,20	66,24	77,28	88,32	99,36	110,40				
3	ПС 110/35/6 Геральцевка	15,46	30,91	46,37	61,82	77,28	92,74	108,19	123,65	139,10	154,56				
4	ПС 110/35/6 Трудовая	8,83	17,66	26,50	35,33	44,16	52,99	61,82	70,66	79,49	88,32				
11.5	Район ПС Хельмгорская	66,23	132,48	198,72	264,97	331,20	397,43	463,68	529,92	596,17	662,40				

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.5.1	АО "Газпромнефть-Новыйбургнефтегаз"	37,53	75,07	112,61	150,15	187,68	225,21	262,75	300,29	337,83	375,36	Бойчук И.Ф.	Главный энергетик		г. Ноябрьск
1	ПС 110/35/6 Разряд	17,66	35,33	52,99	70,66	88,32	105,98	123,65	141,31	158,98	176,64				
2	ПС 110/35/6 КНС-1	6,62	13,25	19,87	26,50	33,12	39,74	46,37	52,99	59,62	66,24				
3	ПС 110/35/6 Каравовская	4,42	8,83	13,25	17,66	22,08	26,50	30,91	35,33	39,74	44,16				
4	ПС 110/35/6 Сугоринская	8,83	17,66	26,50	35,33	44,16	52,99	61,82	70,66	79,49	88,32	Ушников В.Г.	Главный энергетик		г. Муравленко
11.5.2	АО "Газпромнефть-Новыйбургнефтегаз" Филиал "Газпромнефть-Муравленко"	28,70	57,41	86,11	114,82	143,52	172,22	200,93	229,63	258,34	287,04				
1	ПС 110/35/6 Крылья	28,70	57,41	86,11	114,82	143,52	172,22	200,93	229,63	258,34	287,04				
12.	Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети	307,14	614,32	921,42	1 228,61	1 535,73	1 842,87	2 150,00	2 457,12	2 764,28	3 971,42				
12.1.	Район ПС Уренгой	229,86	459,76	689,59	919,48	1 149,33	1 379,19	1 609,04	1 838,88	2 068,76	2 998,63				
12.1.1.	ПС Звезда	5,10	10,22	15,32	20,42	25,53	30,64	35,74	40,85	45,95	51,06				
1	Ново-Уренгойское ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Сургут"	4,11	8,23	12,34	16,45	20,56	24,68	28,79	32,90	37,01	41,13	Попов И.В.	Начальник службы ЭТВС		г. Новый Уренгой
2	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	0,99	1,99	2,98	3,97	4,97	5,96	6,95	7,95	8,94	9,94	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
12.1.2.	ПС УГП-1А	2,95	5,91	8,86	11,81	14,77	17,72	20,67	23,63	26,58	29,53				
1	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	2,95	5,91	8,86	11,81	14,77	17,72	20,67	23,63	26,58	29,53	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
12.1.3.	ПС Уренгой	73,66	147,33	220,99	294,66	368,32	441,99	515,65	589,32	662,98	936,65				
1	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	73,66	147,33	220,99	294,66	368,32	441,99	515,65	589,32	662,98	936,65	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
12.1.4.	ПС Варента-Яха	40,21	80,46	120,66	160,91	201,12	241,35	281,57	321,79	362,01	602,24				
1	АО "Механизавт"	0,69	1,38	2,07	2,76	3,45	4,14	4,83	5,52	6,21	6,90	Давлятшин И. С.	Энергетик		г. Новый Уренгой
2	ОАО "Помурейтовской ОАО"	0,63	1,27	1,90	2,54	3,17	3,81	4,44	5,08	5,71	6,35	Жуikov М. В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
3	ЗАО НПО "Уренгойгеоресурс"	0,19	0,39	0,58	0,77	0,97	1,16	1,35	1,55	1,74	1,93	Петренко А. Н.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
4	АО "Сиболстрой"	0,36	0,72	1,08	1,44	1,79	2,15	2,51	2,87	3,23	3,59	Жигалов Д.В.	Энергетик		г. Новый Уренгой
5	Филиал "ЯРГУ" ООО "Газпром Добыча Ямбург"	0,08	0,17	0,25	0,33	0,41	0,50	0,58	0,66	0,74	0,83	Троиц И. М.	Начальник ЦЭС НУ		г. Новый Уренгой
6	ООО "Дателенкофизика"	0,44	0,88	1,32	1,77	2,21	2,65	3,09	3,53	3,97	4,42	Пономаренко В.	Энергетик		г. Новый Уренгой
7	АО "Уренгойгорэлектрогаз"	37,68	75,37	113,05	150,75	188,43	226,11	263,80	301,48	339,17	576,85	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
8	ООО "СУВР"	0,14	0,28	0,41	0,55	0,69	0,83	0,97	1,10	1,24	1,38	Котов А.П.	Директор		г. Новый Уренгой
12.1.5.	ПС Ева-Яха	18,63	37,26	55,89	74,51	93,15	111,77	130,41	149,04	167,67	186,30				
1	ПГСК "Уралочка"	0,17	0,33	0,50	0,66	0,83	0,99	1,16	1,32	1,49	1,66	Телех М. М.	Председатель		г. Новый Уренгой
2	АО "Уренгойгорэлектрогаз"	9,88	19,76	29,64	39,52	49,40	59,28	69,17	79,05	88,93	98,81	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
3	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	8,58	17,17	25,75	34,33	42,92	51,50	60,08	68,67	77,25	85,84	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
12.1.6.	ПС Новоуренгойская	24,16	48,30	72,46	96,60	120,75	144,90	169,06	193,19	217,35	441,50				
1	Филиал ООО "УГТ-СТ-Буревик"	0,50	0,99	1,49	1,99	2,48	2,98	3,48	3,97	4,47	4,97	Демичев А.А.	Главный инженер		г. Новый Уренгой
2	Филиал "ЯРГУ" ООО "Газпром Добыча Ямбург"	0,75	1,49	2,24	2,98	3,73	4,47	5,22	5,96	6,71	7,45	Троиц И. М.	Начальник ЦЭС НУ		г. Новый Уренгой
3	АО "Уренгойгорэлектрогаз"	13,28	26,55	39,83	53,10	66,38	79,65	92,93	106,20	119,48	332,76	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
4	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	8,36	16,73	25,09	33,45	41,81	50,18	58,54	66,90	75,26	83,63	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
5	ООО "СУВР"	1,27	2,54	3,81	5,08	6,35	7,62	8,89	10,16	11,43	12,70	Котов А.П.	Директор		г. Новый Уренгой
12.1.7.	ПС Юность	9,44	18,88	28,32	37,76	47,20	56,64	66,07	75,51	84,95	94,39				
1	АО "РСК Ямала"	9,44	18,88	28,32	37,76	47,20	56,64	66,07	75,51	84,95	94,39	Кошарев В. Г.	Директор филиала		г. Тарко-сале
12.1.8.	ПС Опорная	5,11	10,21	15,32	20,42	25,53	30,64	35,74	40,85	45,95	51,06				
1	АО "Уренгойгорэлектрогаз"	5,11	10,21	15,32	20,42	25,53	30,64	35,74	40,85	45,95	51,06	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
12.1.9.	ПС УГП-2В	5,82	11,65	17,47	23,29	29,12	34,94	40,76	46,59	52,41	58,24				
1	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	5,82	11,65	17,47	23,29	29,12	34,94	40,76	46,59	52,41	58,24	Литвиненко А. Н.	Начальник ЦДС		г. Новый Уренгой
12.1.10.	ПС Строительная	6,68	13,36	20,04	26,72	33,40	40,08	46,75	53,43	60,11	66,79				
1	ООО "Новоуренгойский Газохимический комплекс"	6,68	13,36	20,04	26,72	33,40	40,08	46,75	53,43	60,11	66,79	Молер Л.В.	Зам. главного энергетика		г. Новый Уренгой
12.1.11.	ПС Сварочная	1,79	3,59	5,38	7,18	8,97	10,76	12,56	14,35	16,15	17,94				
1	ООО "Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ"	1,79	3,59	5,38	7,18	8,97	10,76	12,56	14,35	16,15	17,94	Савельева Г.А.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
12.1.12.	ПС Ямал	7,24	14,46	21,70	28,93	36,16	43,39	50,62	57,84	65,08	72,31				

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	АО "Уренгойгорэлектроот"'	6,68	13,36	20,04	26,72	33,40	40,08	46,75	53,43	60,11	66,79	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
2	ДНП "Фемиды"	0,17	0,33	0,50	0,66	0,83	0,99	1,16	1,32	1,49	1,66	Новикова З.И.	Председатель		г. Новый Уренгой
3	ДПС "У-Дача"	0,39	0,77	1,16	1,55	1,93	2,32	2,71	3,09	3,48	3,87	Пустовят Н.Г.	Председатель		г. Новый Уренгой
12.1.13.	РТП-10/0,4 ПС Ямал	10,88	21,75	32,63	43,50	54,37	65,24	76,12	86,99	97,87	108,74				
1	АО "Уренгойгорэлектроот"'	10,71	21,42	32,13	42,84	53,54	64,25	74,96	85,67	96,38	107,09	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
2	ОАО "Северфлегларном"	0,17	0,33	0,50	0,66	0,83	0,99	1,16	1,32	1,49	1,66	Цыганков С.Е.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
12.1.14	РТП-10/0,4 Крымская	1,44	2,87	4,31	5,75	7,17	8,61	10,05	11,48	12,92	14,35				
1	АО "Уренгойгорэлектроот"'	0,39	0,77	1,16	1,55	1,93	2,32	2,71	3,09	3,48	3,87	Шершнев Р.С.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
2	ООО "ГФ "ВИС"	0,36	0,72	1,08	1,44	1,79	2,15	2,51	2,87	3,23	3,59	Легушин Е.В.	Начальник управления		г. Новый Уренгой
3	ООО "Анкор-Девелопмент"	0,69	1,38	2,07	2,76	3,45	4,14	4,83	5,52	6,21	6,90	Восенев С.Ю.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
12.1.15.	ПС Тихая	11,07	22,14	33,20	44,27	55,34	66,41	77,47	88,54	99,61	210,68				
1	Свердловская железная дорога Филиал ОАО «РЖД» СДЭС	11,07	22,14	33,20	44,27	55,34	66,41	77,47	88,54	99,61	210,68	Орет С.А.	Главный инженер		г. Новый Уренгой
12.1.16.	ПС Глубокая	0,44	0,88	1,32	1,77	2,21	2,65	3,09	3,53	3,97	4,42				
1	Филиал "Томская геологоразведочная экспедиция сверхглубокого бурения" ФГУПНПП "Недра"	0,44	0,88	1,32	1,77	2,21	2,65	3,09	3,53	3,97	4,42	Омщенко П.Ф.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
12.1.17.	ПС Фарафонтьевская	1,07	2,15	3,22	4,31	5,38	6,45	7,54	8,61	9,69	10,76				
1	ООО "ГазНефтеХолдинг"	0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,55	1,77	1,99	2,21	Степин Н.И.	Директор		г. Новый Уренгой
2	ООО "Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ"	0,41	0,83	1,24	1,66	2,07	2,48	2,90	3,31	3,73	4,14	Восенев Г.А.	Генеральный директор		г. Новый Уренгой
3	ООО "Газпром поднаемремонт Уренгой"	0,44	0,88	1,32	1,77	2,21	2,65	3,09	3,53	3,97	4,42	Нуждин В.Н.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
12.1.18.	ПС Ужгородская	2,10	4,20	6,29	8,39	10,49	12,59	14,68	16,78	18,88	20,98				
1	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	2,10	4,20	6,29	8,39	10,49	12,59	14,68	16,78	18,88	20,98	Литвиненко А.Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
12.1.19.	СП Буран	2,07	4,14	6,21	8,28	10,35	12,42	14,49	16,56	18,63	20,70				
1	АО "Арктикгаз"	2,07	4,14	6,21	8,28	10,35	12,42	14,49	16,56	18,63	20,70	Мачнев А.В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
12.2.	Район ПС Надым	16,56	33,12	49,67	66,25	82,80	99,36	115,92	132,48	149,04	265,60				
12.2.1.	ПС Мироника	5,88	11,76	17,64	23,52	29,39	35,27	41,15	47,03	52,91	158,79				
1	МУП "Надымские городские электрические сети"	5,88	11,76	17,64	23,52	29,39	35,27	41,15	47,03	52,91	158,79	Петренко В.С.	Начальник ПДС		г. Надым
12.2.2.	ПС Голубика	5,44	10,87	16,31	21,75	27,19	32,63	38,06	43,50	48,93	54,37				
1	МУП "Надымские городские электрические сети"	5,16	10,32	15,48	20,65	25,81	30,97	36,13	41,29	46,45	51,61	Петренко В.С.	Начальник ПДС		г. Надым
2	ЗАО "НадымЭнергоСбыт"	0,28	0,55	0,83	1,10	1,38	1,66	1,93	2,21	2,48	2,76	Яковлев В.Я.	Главный энергетик		г. Надым
12.2.3.	ПС Бергюван	0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,55	1,77	1,99	2,21				
1	МУП "Надымские городские электрические сети"	0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,55	1,77	1,99	2,21	Петренко В.С.	Начальник ПДС		г. Надым
12.2.4.	ПС Старый Надым	0,41	0,83	1,24	1,66	2,07	2,48	2,90	3,31	3,73	4,14				
1	МУП "Надымские городские электрические сети"	0,41	0,83	1,24	1,66	2,07	2,48	2,90	3,31	3,73	4,14	Петренко В.С.	Начальник ПДС		г. Надым
12.2.5.	ПС Левозеттская	0,55	1,10	1,66	2,21	2,76	3,31	3,86	4,42	4,97	5,52				
1	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	0,55	1,10	1,66	2,21	2,76	3,31	3,86	4,42	4,97	5,52	Савосин Ю.А.	Начальник ПДС		г. Надым
12.2.6.	ПС Лонг-Юган	0,83	1,66	2,48	3,31	4,14	4,97	5,80	6,62	7,45	8,28				
1	ООО "Газпром транзит Югорск"	0,83	1,66	2,48	3,31	4,14	4,97	5,80	6,62	7,45	8,28	Бугайский А.В.	Начальник сл.ЭВС-главный инженер		г. Югорск
12.2.7.	ПС Прозернин	1,41	2,82	4,22	5,63	7,04	8,45	9,85	11,26	12,67	14,08				
1	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	1,41	2,82	4,22	5,63	7,04	8,45	9,85	11,26	12,67	14,08	Савосин Ю.А.	Начальник ПДС		г. Надым
12.2.8.	ПС КС-0	1,82	3,64	5,46	7,29	9,11	10,93	12,75	14,57	16,39	18,22				
1	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	1,82	3,64	5,46	7,29	9,11	10,93	12,75	14,57	16,39	18,22	Савосин Ю.А.	Начальник ПДС		г. Надым
12.3.	Район ПС Ямбург	22,08	44,16	66,24	88,32	110,40	132,48	154,56	176,64	198,72	320,80				
12.3.1.	ПС Ямбург	17,08	34,17	51,25	68,34	85,42	102,51	119,59	136,68	153,76	270,84				
1	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	17,08	34,17	51,25	68,34	85,42	102,51	119,59	136,68	153,76	270,84	Литвиненко А.Н.	Начальник ПДС		г. Новый Уренгой
12.3.2.	ПС Юрхарово	5,00	9,99	14,99	19,98	24,98	29,97	34,97	39,96	44,96	49,96				
1	ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"	5,00	9,99	14,99	19,98	24,98	29,97	34,97	39,96	44,96	49,96	Верещагин О.В.	Главный энергетик		г. Новый Уренгой
12.4.	Район ПС Салехард	38,64	77,28	115,92	154,56	193,20	231,84	270,48	309,12	347,76	386,40				
12.4.1.	ПС Подпирник	19,32	38,64	57,96	77,28	96,60	115,92	135,24	154,56	173,88	193,20				
1	АО "РСК Ямал"	19,32	38,64	57,96	77,28	96,60	115,92	135,24	154,56	173,88	193,20	Брыгин А.Е.	Главный инженер		г. Салехард
12.4.2.	ПС Северное Сияние	19,32	38,64	57,96	77,28	96,60	115,92	135,24	154,56	173,88	193,20				
1	АО "РСК Ямал"	19,32	38,64	57,96	77,28	96,60	115,92	135,24	154,56	173,88	193,20	Брыгин А.Е.	Главный инженер		г. Салехард

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч										Потребитель			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по сети АО "Тюменьэнерго"	4 785,61	9 694,27	15 325,90	21 356,81	27 011,54	31 801,28	36 717,04	41 868,93	46 714,88	62 624,95				
	Всего по энергосистеме:	6 068,27	12 259,60	19 173,89	26 487,46	33 424,86	39 497,26	45 695,67	52 130,23	58 258,85	75 451,75				

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-41,1 °С).

И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг АО "Тюменьэнерго"


К. В. Котиков


Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО "Тюменьэнерго"


А. А. Брагин

Первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири


В. В. Конишевский

Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ


П. П. Груздев