

Номер ячейки

2

3

ВЛ-110 Снежная-Фоминская-1

Перемычка

АС-120/19

ВЛ-110 Снежная-Фоминская-2

АС-120/19

АС-120/19

СМП-110/3-0,0064У1

ВЗ-630-0,5 У1

ФПМ-6400

РВО-10/400У1

РДЗ-2-110/1000

пр.ПРГ-90/90ЛП-УХЛ1

Ремонтная Перекрышка:

РДЗ-16-110/1000

ПРГ-90/90ЛП-УХЛ1

ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1

пр.ППРК-1400

ОПН-110/88-10/450(II)4УХЛ1

ТБТ-110-III 100-150-200-300/5

ТМН-6300/110-80У1 УН/Д-11

Ув-н 11,3% 10,0%

115±9х1,78% / 11 кВ

Нейтраль: ТБТ-35М-III 150-200-300/5

ЗОН-110М-III с пр. ПРН-110 IIIУ1

ОПН-А-110/56-10/450(II)4УХЛ1

ОПН-10/12-10(II)УХЛ1

1ТЧ: ТМ-63/10-66У1 10/0,4 кВ

2ТЧ: ТМ-100/10-66У1 10/0,4 кВ

ПК-10/30 ПВ=10А

КРУН-10 кВ К-47 У1

яч. 13,14: ВБЭК-40-10-1000-20У2

ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 У2 с выкатным элементом ВЭ/ТЕЛ-10-20/630 У2

ТЛМ-10-1УЗ

яч. 9,10: НАМИ-10-95УХЛ1

ПКН-001-10У2

ОПН-10/11

яч. 13,14: ОПН-10/12-10(II)УХЛ1

Номер ячейки

Наименование ячейки

К Т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-1

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-2

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-3

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-4

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-5

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-6

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-7

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-8

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-9

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-10

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-11

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-12

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-13

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-14

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-1

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-2

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-3

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-4

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-5

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-6

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-7

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-8

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-9

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-10

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-11

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-12

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-13

ВЛ-10 Снежная-Фоминская-14

ОПН-110 1Т

ОПН-110 2Т

ОПН-10 1Т

ОПН-10 2Т

ОПН-10 1Т

ОПН-10 2Т

ОПН-10 1Т

ОПН-10 2Т

ОПН-10 1Т

ОПН-10 2Т

ОПН-10 1Т

ОПН-10 2Т

ОПН-10 1Т

ОПН-10 2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

1Т

2Т

ОАО Тюменьэнерго

НЮЭС

ПС 110/10 кВ Горноправдинская

Схема первичных соединений

Гл. инженер

Начальник ОДС

Начальник СЭиРПС

Начальник СРЗА

Погорелов Е.Г.

Голов И.А.

Юхименко А.А.

Гайдаш А.А.

18.11.15

18.11.15

18.11.15

18.11.15

КЛ-10 ЭХ3-62

В-10 1Т

600/5

50/5

300/5

150/5

300/5

300/5

300/5

300/5

300/5

300/5

300/5

300/5

КЛ-10 ЭХ3-62

В-10 1Т

600/5

50/5

300/5

150/5

300/5

300/5

300/5

300/5

300/5

300/5

300/5

300/5