

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии
филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»

№ 2015/03-АВР

город Тюмень

24.09. 2015г.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместитель генерального директор - директор
филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС

В.Г. Сорокин

Члены Закупочной комиссии:

Ведущий специалист ГБ ТРС

К.В. Кантышев

Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

В.С. Павлов

Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

Н.И. Тургина

Заместитель директора - главный инженер ТРС

С.М. Худяков

Секретарь Закупочной комиссии:

Начальник ОЛИМТО

Р.А. Старченков

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора – директора филиала АО «ТЭ» ТРС – В.Г. Сорокина

Повестка заседания Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»: Тюменские распределительные сети

1. Выбор Подрядчика на выполнение работ по реконструкции ПС-110/10кВ «Казарово» (выполнение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденных ячеек 2С-10 кВ) для нужд Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

ОТМЕТИЛИ:

По вопросу № 1.

18 июня 2015 г. на ПС 110/10 кВ Казарово из-за повреждения кабельной муфты 10 кВ в ячейке 10 кВ произошло возгорание контрольных кабелей и ячеек 10 кВ 2С-10, что привело к аварийному отключению 1 и 2 секции 10 кВ.

При пожаре ЗРУ-10 повреждено было 11 ячеек 10 кВ 2С-10 кВ, релейные отсеки которых не подлежат восстановлению. Предварительный расчет аварийно-восстановительных работ показал, что стоимость ремонта ячеек соизмерима с их заменой, что является более целесообразным, потому что при замене ячеек на новые значительно повысится надежность, за счет отказа от выработавших свой ресурс масляных выключателей и старой изоляции, уменьшатся риски возникновения пожара и затраты на эксплуатацию оборудования, а также немаловажным фактором является уменьшение более чем на месяц сроков выполнения аварийно-восстановительных работ.

ПС 110/10 кВ Казарово является единственным источником питания пригородной заречной части г. Тюмени (около пяти тысяч человек), а именно: баз отдыха, детских летних лечебно-оздоровительных учреждений, коттеджных поселков, дачных обществ. Нагрузка в летние часы максимум составляет 8,8 МВА (суммарная мощность ДЭС ТРС 3,093 МВА), питает 111 ТП.

На основании вышеизложенного, п. 2.2, 5.1.2 Соглашения №14.2/13 от 11.12.2014г. «О порядке взаимодействия и выполнения работ по предотвращению и ликвидации последствий

аварий на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», мною было принято решение о проведении закупки на выполнение работ по реконструкции ПС-110/10кВ «Казарово» (выполнение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденных ячеек 2С-10 кВ) для нужд Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети способом закупки «у единственного источника» - у ЗАО МК №54 «СЭСС».

После обсуждения Закупочная Комиссия на основании:

– Положения «о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Тюменьэнерго», утвержденного Советом Директоров от 01.07.2013 года № 10/13, пункт 5.12.1.1 «вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла потребность в определенной продукции или соответствующих работах, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо».

Вынесла решения:

1. Провести закупку на выполнение работ по реконструкции ПС-110/10кВ «Казарово» (выполнение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденных ячеек 2С-10 кВ) для нужд Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.
2. Заключить с ЗАО МК №54 «СЭСС» договор на выполнение работ по реконструкции ПС-110/10кВ «Казарово» (выполнение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденных ячеек 2С-10 кВ) для нужд Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети на сумму 23 515 372,76 руб., включая НДС (18%).
3. Уведомить ЦЗК АО «Тюменьэнерго» о принятом решении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - единогласно.

ПОДПИСИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директор - директор филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС

Члены Закупочной комиссии:

Кантышев Кирилл Витальевич, Ведущий специалист ГБ ТРС

Павлов Владимир Сергеевич, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС

Худяков Сергей Михайлович, Заместитель директора - главный инженер ТРС

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

