

**Протокол
заседания Конкурсной (Закупочной) комиссии
по предварительной (отборочной)
оценке предложений**

№ 457851(0166) - 2/1

02.03.2015 года

г. Новый Уренгой

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Закрытый запрос цена на право заключения договора на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Заместитель председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии:
Директор

Д.А. Домашний

Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Заместитель директора – Главный инженер Северных ЭС
Заместитель директора по развитию
и реализации услуг Северных ЭС
Ведущий юрисконсульт Северных ЭС
Начальник ПТС Северных ЭС
Начальник ОЛиМТО Северных ЭС
Главный бухгалтер - начальник ОБНУиО Северных ЭС

А.А. Симаков
П.В. Пивоваров
В.А. Марченко
Г.К. Браворенко
М.В. Тинин
С.В. Гейгер

Опрошены заочно:

Заместитель председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии:
Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Г. Алексеев

Член Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Заместитель начальника УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»

Е.А. Ванина

Секретарь Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Инженер ОЛиМТО Северных ЭС

С.С. Шумель

СЛУШАЛИ:

Секретаря Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Инженера ОЛиМТО Северных ЭС

С.С. Шумель

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов

Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии, специалисты Организатора закрытого запроса цен и приглашенные эксперты изучили поступившие Предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений.

2. О рассмотрении Конкурсных заявок (Предложений)

После рассмотрения Предложений Конкурсной (Закупочной) комиссией предлагается запросить отсутствующие и откорректированные документы и информацию в соответствии с отчетом об оценке Предложений (отборочный этап) у ЗАО "Группа"СВЭЛ", ООО "Научно-технический центр "Энергоинжиниринг" и ООО "Национальная энергетическая корпорация".

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов.

2. Запросить отсутствующие документы и информацию от участников в соответствии с отчетом об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов:

ЗАО "Группа"СВЭЛ":

1. Откорректированное Техническое предложение (согласно замечаниям, указанным в приложении № 1 к Протоколу);
2. Откорректированное Предложение на поставку (согласно замечаниям, указанным в приложении № 1 к Протоколу);
3. Откорректированный График поставки (согласно замечаниям, указанным в приложении № 2 к Протоколу);
4. Комфортное письмо по форме 6 к Закупочной документации.
5. К Комфортному письму форма 6 к Закупочной документации, не представлена заверенная копия доверенности на лиц подтверждающих наличие кредитного лимита.

ООО "Научно-технический центр "Энергоинжиниринг":

1. Откорректированное Техническое предложение (согласно замечаниям, указанным в приложении № 1 к Протоколу);
2. Откорректированный График поставки (согласно замечаниям, указанным в приложении № 2 к Протоколу);
3. К Комфортному письму форма 6 к Закупочной документации, не представлена заверенная копия доверенности на лиц подтверждающих наличие кредитного лимита.

ООО "Национальная энергетическая корпорация":

1. Откорректированное Техническое предложение (согласно замечаниям, указанным в приложении № 1 к Протоколу);
2. Откорректированный График поставки (согласно замечаниям, указанным в приложении № 2 к Протоколу).

Приложение к Протоколу:

1. Замечания к Техническим предложениям и Предложениям на поставку;
2. Замечания к Графикам поставки.




РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 члена Конкурсной (Закупочной) комиссии.

«Против» — членов Конкурсной (Закупочной) комиссии.

«Воздержалось» — членов Конкурсной (Закупочной) комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии: Директор		Д.А. Домашний
Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии: Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»	<u>Опросный лист</u>	С.Г. Алексеев
Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии: Зам. начальника УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»	<u>Опросный лист</u>	Е.А. Ванина
Заместитель директора – Главный инженер		А.А. Симаков
Заместитель директора по развитию и реализации услуг	<u>не голосовал</u>	П.В. Пивоваров
Начальник ПТС		Г.К. Браворенко
Ведущий юрисконсульт		В.А. Марченко
Начальник ОЛиМТО		М.В. Тинин
Главный бухгалтер - начальник ОБНУиО		С.В. Гейгер
Секретарь Конкурсной (Закупочной) комиссии		С.С. Шумель

Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Северные ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Северные ЭС от 02.03.2015г. № 457851(0166) - 2/1

Предмет закупки:

Закрытый запрос цен на право заключения договора на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Повестка заседания Конкурсной (закупочной) комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов.
2. О рассмотрении Предложений.

Проект решения:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. Запросить отсутствующие и откорректированные документы и информацию от ЗАО "Группа СВЭЛ", ООО "Научно-технический центр "Энергоинжиниринг" и ООО "Национальная энергетическая корпорация" в соответствии с отчетом об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов.


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Зам. председателя
Конкурсной (Закупочной) Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



(подпись)

/С.Г. Алексеев/
(Ф.И.О.)

Без подписи Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» 02.03.2015 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно
опрашиваемому Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу: (3494) 23-89-32 – для Шумель
С.С.

Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Северные ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Северные ЭС от 02.03.2015г. № 457851(0166) - 2/1

Предмет закупки:

Закрытый запрос цен на право заключения договора на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Повестка заседания Конкурсной (закупочной) комиссии:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов.
2. О рассмотрении Предложений.

Проект решения:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. Запросить отсутствующие и откорректированные документы и информацию от ЗАО "Группа "СВЭЛ", ООО "Научно-технический центр "Энергоинжиниринг" и ООО "Национальная энергетическая корпорация" в соответствии с отчетом об оценке Предложений (отборочный этап) по запросу документов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член
Конкурсной (Закупочной) Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



/Е.А. Ванна/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» 02.03.2015 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно
опрашиваемому Члену Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу: (3494) 23-89-32 – для Шумель
С.С.

1. ЗАО Группа СВЭЛ:

1. В технических спецификациях участника отсутствует ряд дополнительных требований к изделию в соответствии с техническим заданием заказчика:

- Трансформатор укомплектовать пластинчатыми радиаторами охлаждения;
- Заземление выполнить отдельно колокола бака и днища бака, активной части и магнитопровода;
- Конструкция трансформатора должна позволять осуществлять его подъем без нагрузки на соединительные болты;
- Дополнительно в комплект ЗИП включить прибор температурного мониторинга верхних слоев масла ТМТ2-40*, с датчиком температуры, из расчета 1 шт. на 2 трансформатора.
- Во всем неоговоренном трансформатор должен соответствовать ГОСТ Р 52719-2007.

2. В технической спецификации участника на трансформатор ТРДН-40000/110ХЛ1 п.13 не конкретизированы применяемые трансформаторы тока:

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра
13.	Трансформаторы тока	
	Обмотка ВН	600/5 (600-400-300-200) 10P – 3 шт. на фазу 600/5 (600-400-300-200) 0,5 – 1 шт. на фазу
	Нейтраль обмотки ВН	600/5 (600-400-300-200) 0,2S – 1 шт. на фазу 600/5 (600-400-300-200) 10P – 3 шт. на фазу 600/5 (600-400-300-200) 0,5 – 1 шт. на фазу

3. В столбце № 3 предложения на поставку силовых трансформаторов исключить слова «или аналог*».

2. ООО Научно-технический центр Энергоинжиниринг:

1. В технических спецификациях участника отсутствует ряд дополнительных требований к изделию в соответствии с техническим заданием заказчика:

- Трансформатор укомплектовать пластинчатыми радиаторами охлаждения;
- Заземление выполнить отдельно колокола бака и днища бака, активной части и магнитопровода;
- Конструкция трансформатора должна позволять осуществлять его подъем без нагрузки на соединительные болты;
- Дополнительно в комплект ЗИП включить прибор температурного мониторинга верхних слоев масла ТМТ2-40*, с датчиком температуры, из расчета 1 шт. на 2 трансформатора.
- Во всем неоговоренном трансформатор должен соответствовать ГОСТ Р 52719-2007.

2. Общие и дополнительные требования в техническом предложении участника должны носить утвердительный характер: вместо «Трансформатор укомплектовать пластинчатыми радиаторами охлаждения» должно звучать «Трансформатор укомплектован пластинчатыми радиаторами охлаждения» и т.д. Исключить слова «или аналог».

3. ООО Национальная энергетическая корпорация:

Предложение Участника не соответствует техническому заданию Заказчика:

1. В части массы и габаритных размеров:

ТДТН-40000/110ХЛ1				
№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра (от заказчика в ТЗ)	Величина параметра (от участника в техническом предложении)	Величина параметра (от участника в чертеже ВЕИЮ.672648.039 ГЧ)
20.	Масса, кг, не более			
	Масла	23010	17800	23190
	Полная трансформатора	85760	68300	85550
	Транспортная трансформатора	74950	56900	71510
21.	Габаритные размеры, мм, не более			
	Длина	6800	6950	7300
	Ширина	3800	3850	3980
	Высота	6030	5950	6200

ТРДН-40000/110ХЛ1				
№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра (от заказчика в ТЗ)	Величина параметра (от участника в техническом предложении)	Величина параметра (от участника в чертеже ВЕИЮ.672648.039 ГЧ)
20.	Масса, кг, не более			
	Масла	16900	16900	17800
	Полная трансформатора	67300	67300	68300
	Транспортная трансформатора	59250	59250	56900
21.	Габаритные размеры, мм, не более			
	Длина	6100	6100	6950
	Ширина	3620	3620	3850
	Высота	5550	5550	5565

2. В части выполнения требования Заказчика: «Заземление выполнить отдельно колокола бака и днища бака, активной части и магнитопровода». В соответствие с чертежами ВЕИЮ.672648.039 ГЧ и ВЕИЮ.672638.067 ГЧ требование не выполнено.

3. В части выполнения требования Заказчика: «Конструкция трансформатора должна позволять осуществлять его подъем без нагрузки на соединительные болты». В соответствие с чертежами ВЕИЮ.672648.039 ГЧ и ВЕИЮ.672638.067 ГЧ требование не выполнено.

ЗАО Группа СВЭЛ:

1. В строке «Изготовление оборудования» не заполнены столбцы №3 «сроки начала» и №4 «сроки окончания» (не проставлена дата).
 - 1.1. Строка «Изготовление оборудования» не заполнена (руб. с НДС), не проставлены деньги в месяце.
2. В строке «Поставка оборудования» не заполнены столбцы №3 «сроки начала» и №4 «сроки окончания» (не проставлена дата).
 - 2.1 Строка «Поставка оборудования» не заполнена (руб. с НДС), не проставлены деньги в месяце.
3. В строках «Производство такелажных работ» и «Производство шеф-монтажных работ» не заполнен столбец №3 «сроки начала».
4. В строке «Производство такелажных работ» указана стоимость 157 415 000, 21 руб.

ООО Научно-технический центр Энергоинжиниринг:

1. В строке «Изготовление оборудования» не заполнены столбцы №3 «сроки начала» и №4 «сроки окончания» (не проставлена дата).
 - 1.1. Строка «Изготовление оборудования» не заполнена (руб. с НДС), не проставлены деньги в месяце.
2. В строке «Поставка оборудования» не заполнены столбцы №3 «сроки начала» и №4 «сроки окончания» (не проставлена дата).
 - 2.2 Строка «Поставка оборудования» не заполнена (руб. с НДС), не проставлены деньги в месяце.
3. В строках «Производство такелажных работ» и «Производство шеф-монтажных работ» не заполнен столбец №3 «сроки начала».
4. В строке «Производство такелажных работ» указана стоимость 157 225 000, 80 руб.

ООО Национальная энергетическая корпорация:

1. Участник не указал сроки в соответствии с которыми будет выполнено требование: «Испытания на стойкость при коротком замыкании подтвердить заключением лаборатории проводившей испытания или аттестацией ОАО «Россети», в соответствии с оборудованием, технологиями и материалами, допущенными к применению на объектах ОАО «Россети»». Необходимо указать график (из договора на проведение аттестации) или иные документы подтверждающие, что данные испытания проведены (или проводятся) и положительное заключение будет представлено Заказчику до 31 августа 2015 года.
2. Участник указал в столбцах №7, №12, №13 сроки выполнения работ, в данных столбцах необходимо указывать сумму выполнения работ (руб. с НДС).