

ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии по отборочной оценке заявок

№ 31604170100/0846-2

«08» ноября 2016г.

г. Нижневартовск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Закупка проводится на основании Приказа АО «Тюменьэнерго» № 531 от 27.09.2016 года.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Закупочной комиссии:

Директор

И.И. Ясковец

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Начальник СЭБ АО «Тюменьэнерго»

Ю.А. Чернявский

Члены Закупочной Комиссии:

Заместитель директора по безопасности-
начальник службы безопасности

К.В. Митирев

Заместитель директора по экономике и финансам-
начальник отдела экономики и тарифообразования

А.В. Ющенко

Заместитель директора по развитию и реализации услуг

И.Г. Стрижак

Заместитель директора

Д.В. Белогорцев

Заместитель главного инженера по эксплуатации

В.Б. Власов

Начальник ОЛиМТО

Начальник отдела правового обеспечения

С.А. Евсеева

Ведущий инженер СПРЗ УЛиМТО АО «Тюменьэнерго»

Н.М. Меженина

Секретарь Закупочной Комиссии

Заместитель начальника ОЛиМТО

Н.А. Макарова

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении Отчета об оценке заявок.

Начальная (максимальная) цена договора: 2 387 011,39 руб. (цена с НДС)

В конвертах обнаружены заявки следующих участников открытого запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в открытом конкурсе
2	ООО «МПС», (628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина, 2П, стр. 12)	Цена: 2 383 884,67 руб. (цена с НДС)
3	ООО «СИНТЕЗ», (628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, ул. Ленина 2/П, панель № 20, строение 17)	Цена: 2 379 656,00 руб. (цена с НДС)
4	ООО «Промет» (РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34)	Цена: 2 270 532,40 руб. (цена с НДС)

Члены Закупочной комиссии и эксперты изучили поступившие Заявки.

По итогам рассмотрения Заявок участников составлен Отчет о предварительной оценке Предложений (приложение 1).

2. О признании Заявок соответствующими/несоответствующими условиям закупки.

Заявки ООО «МПС», ООО «СИНТЕЗ» признаются соответствующими по существу условиям закупки.

Закупочной комиссии предлагается допустить Заявки участников к дальнейшему рассмотрению.

3. Об отклонении Заявки.

После рассмотрения заявки ООО «Промет» предлагается отклонить на основании п. 3.9.2.6.б) закупочной документации – если заявка участника не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, **а именно:**

В отношении участника не получено положительное заключение СБ АО «Тюменьэнерго», т.к. нарушены п.п. 29.8.23, 29.8.24, 29.8.27, 29.8.28 Информационной карты ЗД, не предоставлены учредительные документы, согласия на обработку персональных данных, информации о бенефициарах, а именно:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
2. Свидетельство о государственной регистрации;
3. Информацию о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканкопия с оригинала и в формате Office Excel) (приложение 4 к Конкурсной (Закупочной) документации);
4. Копии паспорта и ИНН на Бакирова С.Р. и Федорова Ю.В.;
5. Согласие на обработку персональных данных на Федорова Ю.В.

А также при рассмотрении заявки были выявлены следующие замечания:

Сводный сметный расчет предоставлен не по форме, указанной в п. 4.3. ЗД.

В ЛСР к расценкам ФЕР-2001 (строительные работы) норматив сметной прибыли надо учитывать с использованием $K=0,85$ при расчете стоимости ремонта (Письмо от 18.11.2004 г. № АП-5536/06).

ЛСР не приведены к единому значению понижающий тендерный коэффициент к ЛСР в соответствии с п. 1.17. прил. 3 к ЗД (в ЛСР № 5.9. $K=0,9728$).

В ЛСР № 5.7. расценку в п.2 привести к базе ФЕРм-2001 вместо ТЕРм-2001.

В ЛСР № 5.1., № 5.5., № 5.6., № 5.7., № 5.9., № 5.11., № 5.12. объемы работ и материалов не соответствуют дефектным ведомостям.

В ЛСР построчные и итоговые цифры округлить до двух знаков после запятой (п. 1.9.6. прил. 5 к ЗД), так как стоимость работ по расценке ФЕРм10-06-037-13 в разделе «Демонтажные работы», округленная до целого числа, не учитывается в общей стоимости ЛСР.

В ЛСР № 1, 5, 9, 11, 12 объемы не соответствуют ТЗ. В ЛСР № 6, 7 количество материалов не соответствует ТЗ.

Отсутствует сертификат подтверждающий прохождение обучения по обслуживанию оборудования систем безопасности НВП БОЛИД.

Отсутствуют документы подтверждающие право допуска к работам на высоте. Мелехов Д.А., Косцов А.А., Косцов С.А. не имеют допуска к работам в ЭУ выше 1000 В.

Считаем нецелесообразным запрашивать недостающие документы, а так же исправленные сметные расчеты, т.к. это приведет к изменению сути заявки (изменение окончательной стоимости заявки).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап).
2. Допустить заявки ООО «МПС», ООО «СИНТЕЗ» к дальнейшему рассмотрению.
3. Отклонить заявку ООО «Промет» от дальнейшего рассмотрения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:


 И.И. Ясковец

опросный лист Ю.А. Чернявский

 К.В. Митирев

 А.В. Ющенко

 И.Г. Стрижак

 Д.В. Белогорцев

 В.Б. Власов

 С.А. Евсеева

опросный лист Н.М. Меженина

Секретарь
Закупочной комиссии

 Н.А. Макарова

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО "Тюменьэнерго"
Нижневартовские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС
от «08» ноября 2016 г. № 31604170100/0846-2

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Вопрос №1: *Об одобрении отчета о предварительной оценке заявок.*

Решение: Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2: *О признании Заявок соответствующими/несоответствующими условиям закупки.*

Решение: Допустить заявки ООО «МПС», ООО «СИНТЕЗ» к дальнейшему рассмотрению.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 3: *Об отклонении заявки.*

Решение: Отклонить заявку ООО «Промет» от дальнейшего рассмотрения.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член

Закупочной Комиссии АО «Тюменьэнерго»


(подпись)

/Меженина Н.М./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «__» _____ 20__ года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому члену Закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном виде на электронный адрес ChernyhYN@vartanet.ru.

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО "Тюменьэнерго"
Нижневартовские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС
от «08» ноября 2016 г. № 31604170100/0846-2

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Вопрос №1: *Об одобрении отчета о предварительной оценке заявок.*

Решение: Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2: *О признании Заявок соответствующими/несоответствующими условиям закупки.*

Решение: Допустить заявки ООО «МПС», ООО «СИНТЕЗ» к дальнейшему рассмотрению.

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 3: *Об отклонении заявки.*

Решение: Отклонить заявку ООО «Промет» от дальнейшего рассмотрения.

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Заместитель председателя
Конкурсной Комиссии
филиала АО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские ЭС**

(подпись)

Чернявский Ю.А./
(Ф.И.О.)

Без подписи Заместителя председателя Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» « » 20 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Заместителю председателя Конкурсной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС. Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3466) 48-44-30 или в сканированном виде на электронный адрес ChernyhYN@vartanet.ru.