

Протокол заседания конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению заявок

№ 2015.0328(44974)/2

29.05. 2015 г.

г. Сургут

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку автомобилей ЛВИ на базе КАМАЗ-43118 для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (в электронной форме, согласно ПП РФ № 616 от 21.06.2012 г.)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель конкурсной комиссии:

Бурка Александр Эвалдсович - директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Романок Сергей Николаевич - заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

Заместитель председателя конкурсной й комиссии:

Буткевич Виталий Федотович - заместитель директора - Главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Члены конкурсной комиссии:

Коряков Владимир Геннадьевич- заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Бабаева Людмила Яковлевна – заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Волков Александр Сергеевич – начальник ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Кочержинский Алексей Николаевич - начальник ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Барков Николай Иванович – специалист ведущий группы по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Секретарь конкурсной комиссии:

Бондаренко Людмила Владимировна- инженер, ведущий ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. О предварительном рассмотрении заявок Участников.

Слушали Корякова Владимира Геннадьевича, который сообщил, что на одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку автомобилей ЛВИ на базе КАМАЗ-43118 для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети, проводимого на ЭТП: ОАО «Россети»: www.b2b-mrsk.ru № 44974 (Извещение от 27.04.2015г.; Цена по Извещению: 26 118 120,00 руб. с НДС), поступило 6(шесть) заявок (вскрытие конвертов произведено 20.05.2015г.) от следующих Участников:

	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Цена заявки на участие в конкурсе
1	ЗАО "ОбнинскЭнергоТех" (249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Любого, 5)	25 980 000,00 руб. (цена с НДС)
2	ОАО "Пергам-Инжиниринг" (127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, офис 312)	25 700 400,00 руб. (цена с НДС)
3	ОАО НТЦ "Эврика-Трейд" (628426, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 62)	25 500 000,00 руб. (цена с НДС)
4	ООО "ЯЭМЗ" (150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 14)	24 900 000,00 руб. (цена с НДС)
5	ООО ПО "Энергоспецтехника" (440028, г. Пенза, пр-д. Г. Титова, 3А)	22 450 000,00 руб. (цена с НДС)
6	ООО ТПК "ЯРОСЛАВИЯ"(624096,Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 44 Д, офис 1)	25 900 000,00 руб. (цена с НДС)

В ходе предварительного рассмотрения данных заявок установлено:

При рассмотрении заявки Участника ЗАО "ОбнинскЭнергоТех" выявлены следующие несоответствия:

1. В составе заявки отсутствует письмо о подаче оферты (формал) (под названием данного файла вложен файл с описью документов), что не соответствует требованиям п.32.1.1 Информационной карты Конкурсной документации.
2. В составе заявки отсутствует соглашение о неустойке (должно быть указано в письме о подаче оферты), что не соответствует требованиям п.20 Информационной карты Конкурсной документации.
3. Техническое предложение участника (Приложение 1 к письму о подаче оферты от 15.05.2015г. № 1505/2015-2) не соответствует требованиям конкурсной документации по следующим пунктам:
 - п.4 - предложен ЛАТР TDGC-2-20 с естественным охлаждением, что не соответствует требуемому, согласно п. 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.2 "конструкция регулятора должна быть маслонаполненной.") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание;
 - п. 15 -предложено автономное электропитание мощностью 8 кВА, что не соответствует требуемому, согласно п. 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.13 "Мощность - не менее 18 кВА") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание»;
 - п. 5 - предложен испытательный комплекс ИК 01 СНЧ/36 с косинусоидально-прямоугольной формой испытательного сигнала, что не соответствует требуемому,

согласно п. 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.3 "...амплитудой ... синусоидальной формы...") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание».

4. В составе заявки отсутствует:

- Справка Участника о том, что имущество, являющееся предметом договора принято/не принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия). Если имущество, являющееся предметом договора, принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов – Справка Участника о балансовой стоимости отчуждаемого/передаваемого имущества/нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия), что не соответствует требованиям п. 32.3.9 Информационной карты Конкурсной документации.

5. Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (в двух видах: сканированная копия в формате pdf и в формате Excel) (приложение 4 к Конкурсной документации) представлена частично (участник не использовал «инструкцию к заполнению», «пример заполнения», которые указаны в приложении 4 к конкурсной документации), что не соответствует требованиям п.32.6.1.7 Информационной карты Конкурсной документации.

6. Не представлено в соответствии с требованиями п. 32.6.1.7.5 Информационной карты Конкурсной документации:

Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн по форме 10, установленной в Конкурсной документации (сканированная копия).

Персональные данные субъектов ПДн:

1. сканированная копия паспорта или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (заверенная Участником)

2. сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (заверенная Участником),

на следующих лиц:

-не представлено согласие на обработку персональных данных Барзилова А.П., Колобкова В.А, Петрунина А. Д.;

-не представлена (сканированная копия) паспорта Петрунина А. Д.;

-не представлено (сканированная копия) свидетельства ИНН или иного документа, содержащего номер ИНН: Барзилова А.П., Колобкова В.А, Петрунина А.Д, Бакеева А.П., Свиридецкого В. Г., Горынина К. Б.

При рассмотрении заявки Участника ОАО "Пергам-Инжиниринг" выявлены следующие несоответствия:

1. Техническое предложение участника (Приложение 1к письму о подаче оферты от 18.05.2015г. № 140) не соответствует требованиям конкурсной документации, в части:

- в составе оборудования для проведения высоковольтных испытаний отсутствует сглаживающий конденсатор 0,4мкФ, требуемый согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.1 "наличие сглаживающего конденсатора ёмкостью 0,4 мкФ обязательно.") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание».

- в п.3.4.1 Технического предложения предложен рефлектометр IRG 2000 с диапазоном измерений до 65 км, что не соответствует требуемому, согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.4 "Дальность работы не менее 128 км") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание»;

- в п.3.4.1 Технического предложения предложен рефлектометр IRG 2000 с объемом памяти на 100 рефлектограмм, что не соответствует требуемому, согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.4 "Память не менее 300 рефлектограмм") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание».
 - в п.3.4.2 Технического предложения предложен генератор импульсного напряжения SSG 2100 с энергией разряда 2048 Дж, что не соответствует требуемому, согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.5 "...с энергией разряда не менее 2500 Дж.") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание».
 - в п.3.5 Технического предложения предложена прожигающая установка ATG 2 с мощностью прожига 2,3 кВА и током 32 А, что не соответствует требуемому, согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.7 "...мощность потребления не менее 12 кВА, выходной ток 65 А.").
2. Не представлен Оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов (сканированная копия), что не соответствует требованиям п.32.5.1.2.3 Информационной карты Конкурсной документации.
 3. Не представлен Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия), что не соответствует требованиям п.32.6.1.7.4 Информационной карты Конкурсной документации.
 4. Не представлены (сканированная копия) свидетельства ИНН, или иной документ, содержащий ИНН: Климова А. Г., Комарова С. И., что не соответствует требованиям п. 32.6.1.7.5 Информационной карты Конкурсной документации (персональные данные субъектов ПДН).
 5. В Справке о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки неверно указан предмет закупки, а также цена предложения участника, что не соответствует требованиям п. 32.3.4. Информационной карты Конкурсной документации.
 6. В составе заявки отсутствует:
 - Справка Участника о том, что имущество, являющееся предметом договора принято/не принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия). Если имущество, являющееся предметом договора, принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов – Справка Участника о балансовой стоимости отчуждаемого/передаваемого имущества/нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия), что не соответствует требованиям п. 32.3.9 Информационной карты Конкурсной документации.

При рассмотрении заявки Участника ОАО НТЦ "Эврика-Трейд" выявлены следующие несоответствия:

1. Техническое предложение участника (Приложение 1 к письму о подаче оферты от 18.05.2015г. № 235) не соответствует требованиям конкурсной документации, в части:
 - в п.10 Технического предложения предложен блок высоковольтных испытаний БВИ-100 с величиной выпрямленного напряжения – 60 кВ, что не соответствует требуемому, согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.1 "выходное напряжение 70 кВ выпрямленное.") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание» ;
 - в п.11 Технического предложения предложен рефлектометр РИФ-9 с диапазоном

измерений до 100 км, что не соответствует требуемому, согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.4 "Дальность работы не менее 128 км") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание»;

-в п.9 Технического предложения предложен высоковольтный переключатель ВП-отсутствием режима "Испытание СНЧ", что не соответствует требуемому, согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.10) Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание». (Установка VLF-34 - поставляется как дополнительная опция не стационарно);

-в п.14 Технического предложения генератор акустики ГАУВ-32 с энергией разряда 2000 Дж, что не соответствует требуемому согласно пункта 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.5 "...с энергией разряда не менее 2500 Дж...") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание»;

-в п.15 Технического предложения предложен блок прожига БПР-25/8 с мощностью прожига 8 кВт и током 40 А, что не соответствует требуемому, согласно пункту 8.4 (таблица 2 пункт 1.2.7 "...мощность потребления не менее 12 кВА, выходной ток 65 А.") Приложения №1 к Конкурсной документации «Техническое задание».

2. Не представлен Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканированная копия), что не соответствует требованиям п.32.6.1.7.4 Информационной карты Конкурсной документации.
3. В составе заявки отсутствует справка о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки (форма7), что не соответствует требованиям п. 32.3.4. Информационной карты Конкурсной документации.
4. В составе заявки отсутствует:
 - Справка Участника о том, что имущество, являющееся предметом договора принято/не принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия). Если имущество, являющееся предметом договора, принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов – Справка Участника о балансовой стоимости отчуждаемого/передаваемого имущества/нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия), что не соответствует требованиям п. 32.3.9 Информационной карты Конкурсной документации.

При рассмотрении заявки Участника ООО "ЯЭМЗ" выявлено следующее несоответствие:

1. В письме о подаче оферты от 12.05.2015г. №451) отсутствует соглашение о неустойке, что не соответствует требованиям п.20 Информационной карты Конкурсной документации.

При рассмотрении заявки Участника ООО ПО "Энергоспецтехника" выявлено следующее несоответствие:

1. В составе заявки отсутствует:
 - Справка Участника о том, что имущество, являющееся предметом договора принято/не принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия). Если имущество,

являющееся предметом договора, принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов – Справка Участника о балансовой стоимости отчуждаемого/передаваемого имущества/нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия), что не соответствует требованиям п. 32.3.9 Информационной карты Конкурсной документации.

При рассмотрении заявки Участника ООО ТПК "ЯРОСЛАВИЯ" выявлено следующее несоответствие:

1. В составе заявки отсутствует:

- Справка Участника о том, что имущество, являющееся предметом договора принято/не принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия). Если имущество, являющееся предметом договора, принято Участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и/или нематериальных активов – Справка Участника о балансовой стоимости отчуждаемого/передаваемого имущества/нематериальных активов, подписанная руководителем Участника и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета (сканированная копия), что не соответствует требованиям п. 32.3.9 Информационной карты Конкурсной документации.

На основании выше изложенного, предлагается направить всем Участникам конкурса: ЗАО "ОбнинскЭнергоТех", ОАО "Пергам-Инжиниринг", ОАО НТЦ "Эврика-Трейд", ООО "ЯЭМЗ", ООО ПО "Энергоспецтехника", ООО ТПК "ЯРОСЛАВИЯ" запросы по предоставлению разъяснений и уточнений о выявленных несоответствиях их заявок, указанным в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению итоги предварительного рассмотрения конкурсных заявок участников.
2. Направить всем Участникам конкурса: ЗАО "ОбнинскЭнергоТех", ОАО "Пергам-Инжиниринг", ОАО НТЦ "Эврика-Трейд", ООО "ЯЭМЗ", ООО ПО "Энергоспецтехника", ООО ТПК "ЯРОСЛАВИЯ" запросы по предоставлению разъяснений и уточнений о выявленных несоответствиях их заявок, указанным в настоящем протоколе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов конкурсной комиссии.

«Против» — членов конкурсной комиссии.

«Воздержалось» — членов конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель конкурсной комиссии:


_____ Бурка А.Э.

Зам. председателя конкурсной комиссии:



_____ Романюк С.Н.

Зам. председателя конкурсной комиссии:


_____ Буткевич В.Ф.

Члены конкурсной комиссии:


_____ Коряков В.Г.



_____ Бабаева Л.Я.


_____ Волков А.С.


_____ Кочержинский А.Н.


_____ Барков Н.И.

Секретарь конкурсной комиссии:


_____ Бондаренко Л.В.