

ВЫПИСКА

из Протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»
№ 13/12 от 11.05.2012 г.

Вопрос № 2:

Об одобрении принятого решения о проведении неплановой Закупки «у Единственного источника» № 2012.0422 на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Ключевая» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

По данному вопросу рассмотрели служебную записку за подписью директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Решили:

Одобрить принятое решение о проведении неплановой Закупки «у Единственного источника» № 2012.0422 на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Ключевая» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Сведения по вопросу № 2 к протоколу ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» № 13/12 от 11.05.2012 г.

Предмет договора	Способ закупки	Цена	Обоснование необходимости закупки	Наименование Подрядчика
На выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Ключевая» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	ЗЕИ	5 079 090,33 руб. с НДС	При аварийном отключении силового трансформатора 1Т типа ТДТН-25000/110 на ПС Ключевая комиссией было установлено, что произошла деформация регулировочных обмоток и обмоток высокого напряжения фаз А и В, с нарушением изоляционного слоя обмоток. Наличие обозначенных дефектов является чрезвычайным обстоятельством, которое может привести к возникновению аварийной ситуации. В связи с этим, комиссия пришла к выводу, что при наличии данных дефектов ремонт силового трансформатора 1Т необходимо производить в заводских условиях. Для сохранения надежного электроснабжения потребителей, на время проведения ремонта, необходимо заменить поврежденный трансформатор аналогичным резервным трансформатором, имеющимся в наличии и находящемся на балансе у филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	ОАО «ТЭСС»

Ответственный секретарь
Центральной закупочной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



Е.А. Овсянников