

Разъяснение к п.п. 32.9 конкурсной документации по Открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на модернизацию ВЛ-110 кВ "Инга - Таврическая", "Айка - Таврическая" филиала ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети

2. Потребное количество необходимых материальных ресурсов:

- провод марки АС120/19 – не менее 87 км;
- зажим поддерживающий спиральный ПС-15,2 П-11 – не менее 252 компл;
- зажим натяжной спиральный НС-15,2-02 (К-70) – не менее 12 компл;
- зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2-01 – не менее 12 компл;
- зажим соединительный спиральный СС-15,2-11 – не менее 42 компл;
- многочастотный гаситель вибрации ГВ-4533-02 – не менее 468 шт;
- протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13 – не менее 12 шт.

В связи с участвовавшими запросами по данной позиции к конкурсной документации, обращаем внимание, что данное требование только определяет количество материалов, которое необходимо приобрести победителю конкурса, для возможности реализации выполнения работ по договору. И не трактуется как требование о наличии данного материала у участника открытого конкурса.

Начальник ОКС



Р.Ю. Прокопенко