



Акционерное общество энергетики
и электрификации «Тюменьэнерго»
Филиал Нижневартовские электрические сети
Россия, 628617, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22
www.te.ru

тел.: +7 (3466) 48-43-59, 48-43-51
факс: +7 (3466) 43-09-55
email: teletype@te.ru

№ _____
На _____ от _____

В ответ на Ваш запрос сообщаем Вам следующее:

1. Параметр влагомера трансформаторного масла ВТМ-МК, согласовываю потребляемую мощность 30Вт.
2. Параметры установки для автоматического измерения тангенса угла потерь DTL, не согласовываю диапазон измерения тангенса угла от $1 \cdot 10^{-6}$ до 4 и диапазон значений емкости пустой измерительной ячейки 67,8-73пФ.

Необходимы следующие параметры: диапазон измерения тангенса угла от $1 \cdot 10^{-4}$ до 1 и диапазон значений емкости пустой измерительной ячейки 50 ± 2 пФ.

3. Параметры высоковольтной испытательной установки РГК 70 НВ, не согласовываю габариты блока высоковольтного (высота/диаметр) 810/385.

Необходимые габариты блока высоковольтного (высота/диаметр) 510/385

4. Длину дополнительного комплекта кабелей для микромилликилоомметр МИКО-2.3, согласовываю 3,8м. + 1,7м у кабеля К164 СКБ023.02.00.000-03.

Согласно приложения № 2 к Заданию на поставку для микромилликилоомметр МИКО-2.3 необходимы следующие кабели:

- а.) кабель измерительный микроомметра К162 СКБ023.02.00.000-01 Длина 2,3м. + 1,1м (по умолчанию входит в стандартную комплектацию)
- б.) кабель измерительный микроомметра К164 СКБ023.02.00.000-03 Длина 3,8м. + 1,7м
- в.) кабель измерительный микроомметра К161 СКБ023.02.00.000 Длина 0,9м. + 0,9м.

Первый заместитель директора
-главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети

В.В. Бут

Согласовано
Синиц В.И. 17.08.17

Исп. Манзуров Е.Е. тел.48-41-82

Согласовано
Александр Бурешов А.Б.