

**Требования к техническим характеристикам
межфазной изолирующей распорки РМИСС 30/110-5800-6400-ПЗ-4**

Количество 24 шт.

Грузополучатель Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс,
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, г. Нягань

№ п/п	Технические характеристики (наименование параметра)	Требуемые значения параметра) (заполняется Заказчиком)	Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры)
1	Производитель	*	
2	Заводской тип (марка)	*	
3	Номинальное напряжение, кВ	110	
4	Нормированная разрушающая сила на растяжение, кН, не менее	30	
5	Строительная длина Нстр, мм	6000 - 6400	
6	Шаг регулировки строительной длины, мм	100	
7	Изоляционная длина Лиз, мм, не менее	4440	
8	Длина пути утечки тока, мм, не менее	7250	
9	Диапазон диаметров проводов с протектором, мм	18 - 28	
10	Комплектность поставки		
10.1	Два экрана (защитная арматура)	да	
10.2	Два защитных протектора для провода АС 120/19 изготовленных из не магнитных материалов	да	
10.3	Технический паспорт, протоколы испытаний и документация по монтажу на русском языке	да	

Зам.начальника СЭРВЛ



А.А. Землянов