

Конкурс № 1097546

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по покраске опор ЛЭП филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в соответствии с фирменным стилем в 2019г.

Приём заявок завершается 16.10.2018 в 11:00 по московскому времени

Вопрос:

10.10.2018 10:50

Добрый день!

1. Согласно Приложению № 2 в проекте договора (План-график отключения электротехнического оборудования) окраска опор ВЛ производится со снятием напряжения?
2. Чем обусловлено требование наличия 5 группы по ЭБ для прораба и мастеров?

Прочитать ответ:

11.10.2018 14:51

Ответ в прикрепленном файле

Скачать файл [ответ.pdf](#) (422 КБ)



Акционерное общество энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»
Филиал Нижневартовские электрические сети
Россия, 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийски
автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22
Тел.: (3466) 48-43-59, 48-43-51 факс: (3466) 43-09-51
teletype@vartanet.ru

№ _____

от _____

Разъяснения по конкурсу № 1097546

По возникающим вопросам сообщаем следующее:

1. План-график отключения электротехнического оборудования, согласно Приложения № 2 к проекту договора, необходим на тот случай, если при выполнении работ по покраске опор ВЛ может возникнуть угроза жизни и здоровью работников в результате поражения электрическим током, а также если производство работ по технологии возможно только на обесточенном оборудовании. Отключение электротехнического оборудования производится по требованию подрядной организации, после согласования с курирующими службами Заказчика.
2. Наличие 5 группы по электробезопасности для прораба и мастеров обусловлено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013г. № 328н.).

Заместитель главного инженера
по эксплуатации

В.Б. Власов