


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по безопасности
филиала АО «Тюменьэнерго» -
Тюменские распределительные сети

 А.С. Диковченко

Техническое задание на оказание услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения на объектах Тобольского и Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети

Раздел 1

Общие требования к условиям и порядку оказания услуг

- 1.1. Предметом настоящего Технического задания является оказание услуг по контролю над техническими средствами охраны на объектах Тобольского и Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети (далее объекты) с помощью пульта централизованного наблюдения (далее – ПЦН) с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800.
- 1.2. Услуги оказываются для выполнения следующих задач:
- обеспечение сохранности имущества на охраняемых объектах Заказчика;
 - предотвращение диверсионных и террористических актов на охраняемых объектах.
- 1.3. Перечень оказываемых услуг:
- прием на ПЦН объектов Заказчика, оборудованных техническими средствами Исполнителя (далее – «Комплекс» ТСО);
 - прием и регистрация сообщений передаваемых «Комплексом» ТСО;
 - реагирование на поступающий с охраняемого объекта сигнал «Тревога»;
- 1.4. Сроки оказания услуг:
- срок начала оказания услуг - **01 января 2017**, срок окончания оказания работ – **31 декабря 2017**.
- 1.5. Требования к оказанию услуг:
- осуществлять прием и регистрацию сообщений передаваемых «Комплексом» ТСО на ПЦН;
 - при получении сигнала «Тревога» на ПЦН, направлять группу быстрого реагирования на объекты Заказчика, принимать меры к задержанию лиц совершающих противоправные действия, либо передать информацию о срабатывании «Комплекса» ТСО в органах внутренних дел;
 - оповещать Заказчика о всех случаях срабатывания «Комплекса» ТСО;
 - обеспечивать немедленное информирование руководства филиала о любых обстоятельствах, возникших в ходе исполнения договора, которые могут привести к негативным результатам Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных настоящим Техническим заданием.

1.6. Требования, применяемые к охране в соответствии с нормативными актами:

- охрана осуществляется согласно Закону РФ «О полиции», Закону РФ «Об оружии», Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Положением утвержденным приказом УМВД РФ по Тюменской области от 15.07.2011 № 307 «Об межмуниципальном отделе вневедомственной охраны межмуниципального отдела МВД РФ «Тобольский»», Уголовному кодексу РФ, Кодексу об административных правонарушениях и Гражданскому кодексу РФ, другими нормативными документами.

Раздел 2

Описание объектов

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение	Перечень оборудования
Тобольское ТПО			
1	Объект № 1	Тобольский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
2	Объект № 2	Тобольский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
3	Объект № 3	Тобольский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;

			<p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
4	Объект № 4	Тобольский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
5	Объект № 5	Тобольский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
6	Объект № 6	Тобольский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>

7	Объект № 7	Тобольский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
8	Объект № 8	Тобольский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
9	Объект № 9	Уватский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
10	Объект № 10	г. Тобольск	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-</p>

			1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
11	Объект № 11	Уватский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
12	Объект № 12	Уватский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
13	Объект № 13	Вагайский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
14	Объект № 14	Вагайский район	1. Прибор приемно-контрольный

		Черное	<p>охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
15	Объект № 15	Вагайский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
16	Объект № 16	г. Тобольск	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
17	Объект № 17	г. Тобольск	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p>

			<p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
Тюменское ТПО			
1	Объект № 1	Тюменская область	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
2	Объект № 2	Тюменская область	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>

Специалист 2 категории ГБ ТРС



И.В. Бурлицкая