

Вопрос: *№ 8*

30.06.2014 14:31

Добрый день. Повторю вопросы предыдущих участников с объяснением. 1. Просьба предоставить планы помещений с АБ, т.к. по ТЗ предполагается установка в этих помещениях сначала новой АБ рядом с существующей, а затем старой еще рядом, т.е. необходимо место условно для трех батарей. 2. Тоже с вопросом о расстояниях до ЩПТ и ВАЗП, по ТЗ необходимо будет делать временные перемычки от новой АБ до ВАЗПа и до ЩПТ. Просьба сообщить расстояния.

Прочитать ответ:

Кочержинский Алексей Николаевич 02.07.2014 14:44

См. подгруженный файл.

Скачать файл Вопрос- ответ № 8.zip (150 Кб)

Вопрос: 1/8

30.06.2014 14:31

Добрый день. Повторю вопросы предыдущих участников с объяснением. 1. Просьба предоставить планы помещений с АБ, т.к. по ТЗ предполагается установка в этих помещениях сначала новой АБ рядом с существующей, а затем старой еще рядом, т.е. необходимо место условно для трех батарей. 2. Тоже с вопросом о расстояниях до ЩПТ и ВАЗП, по ТЗ необходимо будет делать временные поромычки от новой АБ до ВАЗПа и до ЩПТ. Просьба сообщить расстояния.

Ответ: По подстанции Сова - расстояние от проходной доски до ЩПТ приблизительно 17 м, между ЩПТ и ЗВУ около 1,5 м. Проходная доска находится над входом в помещение АБ. План помещения АБ прилагается.

Инженер ведущий ОКС



А.Н. Гусельников