

# Протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 46467

№ 46467/0984-4

26.11.2015

628408, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4

## Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Лот № 1. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

## Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель Единой комиссии: Лопатин Сергей Юрьевич, начальник УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"

Зам. председателя Единой комиссии: Дьяков Анатолий Васильевич, начальник ДЭиР АО "Тюменьэнерго"

Зам. председателя Единой комиссии: Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Единой комиссии:

- Борзихина Антонина Анатольевна, Начальник УЭП АО "Тюменьэнерго"
- Иваницкая Марина Николаевна, Ведущий юрист-консульт ОПОХД УПО АО "Тюменьэнерго"
- Имакаев Рашид Рифович, Начальник ОТР ДТР АО "Тюменьэнерго"
- Морунова Анна Михайловна, Начальник сектора антикоррупционных комплаенс процедур АО "Тюменьэнерго"

Ответственный секретарь Единой комиссии: Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора конкурса и приглашенные эксперты изучили поступившие Конкурсные заявки.

## Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

### **1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок**

Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

### **2. О признании Конкурсных заявок соответствующими (несоответствующими) условиям конкурса**

### **3. О ранжировке Конкурсных заявок**

### **4. Об определении Победителя конкурса**

## Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.
2. Отклонить заявки на участие в конкурсе участников конкурса:

- Общество с ограниченной ответственностью "Корунд Вест" (614000, г. Пермь, ул. Пермская, 72, офис 301) по лоту № 1 на основании: "Не соответствует пунктам 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3 Информационной карты: 1. Предлагаемый для замены требуемому ГВ-4543-02 замена ГВУ-1,2-1,6 не соответствует по посадочному диаметру, требуемому ГВ-3223-02 замена ГВУ-0,8-1,2 не подходит по посадочному диаметру и многие другие ГВУ не подходят по посадочным диаметрам на замену (более узкий диапазон посадочных диаметров), 2. Предлагаемыми к замене ремонтными спиральными зажимами можно выполнить ремонт провода с повреждением алюминиевых проволок до 30 %, а запрашиваемыми зажимами необходимо до 34% (замена не равноценна по техническим характеристикам). 3. Схемы установки предложенные для ГВУ производства ОРГРЭС не отражают установку ГВУ без спиральной арматуры. 4. В схеме установки ГВУ на трос ТК-50 при установке ГВУ на НС производства ЭССП, координаты установки гасителей вибрации на протекторе спиральных натяжных зажимов (рис. 2,3) для стальных тросов не могут быть реализованы в соответствии с таблицей. Не хватает длины протектора. 5. Нет информации о совместимости устанавливаемых ГВУ на спиральную арматуру производства ООО "Сармат", ЗАО "ЭССП". 6. Предлагаемые для замены требуемым про-текторам защитным ПЗС-9,1-11, ПЗС-11,0-11 замена ПЗС-Т-9,1/11, ПЗС-Т-11,0/11 отсутствует в предоставленном каталоге, что не дает возможности проверить соответствие технических параметров, требуемым. 7. предлагаемый для замены требуемому протектору ПС-13,5-11, замена ЗПС-Мл-13,5/7-АС отсутствует в предостав-ленном каталоге, что не дает возможность проверить технические параметры, 8. предлагаемые для замены требуемым зажимам соединительным ШС-16,8/15,2-01, ШС-15,2/13,5-01 замена ПШС-Т-16,8/15,2/03(11), ПШС-Т-15,2/13,5/03(01) отсутствуют в предоставленном каталоге, что не дает возможность проверить технические параметры. 9. предлагаемый для замены требуемому зажиму соединительному ШС-15,1/11,4-01, замена ПШС-Т-15,2/03(01), не соответствует по техническим характе-ристикам. 10. в предоставленном каталоге не достаточно отражены технические параметры предоставляемых к замене, например для ПЗС устанавливаемых под ГВ с индексом 13 не указано какой диаметр будет у провода или троса после установки ПЗС и другие. 11. В предоставленном каталоге фирмы ОРГРЭС отсутствуют технические параметры предлагаемых ГВУ. "
- Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная компания "Локус" (620062, Россия, Свердловская обл.,г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 60-а / ул. Генеральская, д. 7, оф. 4) по лоту № 1 на основании: "Не соответствует пунктам 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3 Информационной карты: 1. Предлагаемые к замене ГВ типа SVD-5050106, SVD-5050105 не соответствуют по техническим параметрам (длина, посадочный диаметр). 2. Предлагаемы к замене требуемому ГВ-5545-02М, ГВУ-1,6-2,4 не подходит по посадочному диаметру, требуемому ГВ-5533-02 не подходит на замену ГВУ-1,6-2,4 по посадочному диаметру, требуемому ГВ-4544-02М не подходит на замену предлагаемый ГВУ-1,2-1,6 по посадочному диаметру (более узкий диапазон посадочных диаметров). 3 Схемы уста-новки ГВ предложенные для ГВ производства ОРГРЭС не отражают установку ГВ без спиральной арматуры. 4. В схеме установки ГВУ на трос ТК-50 при установке ГВУ на НС производства ЭССП координаты установки гасителей вибрации на протекторе спиральных натяжных зажимов (рис. 2,3) для стальных тросов не могут быть реализованы в соответствии с таблицей. Не хватает дли-ны протектора. 5. Нет информации о совместимости устанавливаемых ГВУ на спиральную арматуру произ-водства ООО "PLP", ЗАО "ЭССП". 6. для ГВ производства PLP предложена схема установки ГВ для пролетов до 300 м, а свыше 300 м. отсутствует (предлагается по каждому случаю при длине пролета свыше 300 м. связываться с производителем). 7. В предоставленном каталоге отсутствует предлагаемый к замене поддерживающий зажим типа AGS 595/606, AGS 500-512, протектор под ГВ типа ALG 598, натяжной зажим типа DG-2517+TCB-27-B, соединительный зажим типа ALSFT 606/7/120, FTS-MS-10136, протектор под ГВ типа ALG 850, зажим ре-монтный типа PLRS 53031, RS 5303171, PLRS 5303193, ALS 522-544, шлейфовый зажим типа JLS-0144 и другие, что не дает возможности проверки на соответствие технических параметров предлагаемых аналогов. "

### 3. Признать Конкурсные заявки участников:

- ООО "Аверс" - по лоту № 1
- ООО "ТЭМЗ" - по лоту № 1

соответствующими условиям конкурса.

### 4. Утвердить следующие результаты ранжировки Конкурсных заявок:

- **1 место:** Общество с ограниченной ответственностью "Аверс" (127566, г. Москва, Высоковольтный пр., д. 1, стр. 36)  
Предмет конкурсной заявки: Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд

филиалов АО «Тюменьэнерго».

Существенные условия: Финансовое обеспечение заявки в размере не менее 2% от начальной стоимости лота (с учетом налогов). Платежное поручение №01810 от 23.10.2015г. на сумму 537 318,54 руб

Цена: 26 600 242,00 руб. (цена с НДС);

- **2 место:** Общество с ограниченной ответственностью "Тульский Электромеханический завод" (300045, Тульская обл., г. Тула, Новомосковское ш., 38)

Предмет конкурсной заявки: Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Существенные условия: Финансовое обеспечение заявки в размере не менее 2% от начальной стоимости лота (с учетом налогов в форме безотзывной безусловной банковской гарантии №1GR15/TUBR/1041 от 22.10.2015г. на сумму 537 320,00 руб

Цена: 26 704 913,94 руб. (цена с НДС)

По лоту № 1 была проведена переторжка. По результатам переторжки конкурсные заявки отранжировались следующим образом:

- **1 место:** Общество с ограниченной ответственностью "Аверс" (127566, г. Москва, Высоковольный пр., д. 1, стр. 36)  
Цена: 26 595 748,61 руб. (цена с НДС);
- **2 место:** Общество с ограниченной ответственностью "Тульский Электромеханический завод" (300045, Тульская обл., г. Тула, Новомосковское ш., 38)  
Цена: 26 704 913,94 руб. (цена с НДС)

5. Признать Победителем конкурса:

На основании приведенных результатов ранжировки Конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса участника, занявшего первое место:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аверс" (127566, г. Москва, Высоковольный пр., д. 1, стр. 36)

Предмет конкурсной заявки: Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Существенные условия: Финансовое обеспечение заявки в размере не менее 2% от начальной стоимости лота (с учетом налогов). Платежное поручение №01810 от 23.10.2015г. на сумму 537 318,54 руб

Цена: 26 595 748,61 руб. (цена с НДС).

**Результаты голосования по лоту № 1 по итогам проведенной ранжировки:**

«ЗА»: Председатель Единой комиссии Лопатин Сергей Юрьевич  
Зам. председателя Единой комиссии Дьяков Анатолий Васильевич  
Зам. председателя Единой комиссии Чернявский Юрий Альфредович  
Борзихина Антонина Анатольевна  
Иваницкая Марина Николаевна  
Имакаев Рашид Рифович  
Морунова Анна Михайловна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Окончательное решение по лоту № 1 по итогам ранжировки, проведенной с учетом переторжки:**

«ЗА»: Председатель Единой комиссии Лопатин Сергей Юрьевич  
Зам. председателя Единой комиссии Дьяков Анатолий Васильевич  
Зам. председателя Единой комиссии Чернявский Юрий Альфредович  
Борзихина Антонина Анатольевна  
Иваницкая Марина Николаевна  
Имакаев Рашид Рифович  
Морунова Анна Михайловна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Подписи членов Конкурсной комиссии:**

Председатель Единой комиссии: Лопатин Сергей Юрьевич, начальник УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"

Зам. председателя Единой комиссии: Дьяков Анатолий Васильевич, начальник ДЭиР АО "Тюменьэнерго"

Зам. председателя Единой комиссии: Чернявский Юрий Альфредович, Начальник СЭБ АО "Тюменьэнерго"

Члены Единой комиссии:


Борзихина Антонина Анатольевна, Начальник УЭП АО "Тюменьэнерго"

Иваницкая Марина Николаевна, Ведущий юрисконсульт ОПОХД УПО АО "Тюменьэнерго"

Имакаев Рашид Рифович, Начальник ОТР ДТР АО "Тюменьэнерго"

Морунова Анна Михайловна, Начальник сектора антикоррупционных комплаенс процедур АО "Тюменьэнерго"

Ответственный секретарь Единой комиссии: Меженина Наталья Михайловна, Ведущий инженер СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО "Тюменьэнерго"



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written on horizontal lines. From top to bottom, the signatures correspond to: Lopatin Sergey, Dyakov Anatoly, Chernyavskiy Yuriy, Borzikhina Antonina, Ivanitskaya Marina, Imakaev Rashid, Morunova Anna, and Mezhenina Natalya.