

**Вопрос:**

Прошу Вас прокомментировать требования к минимальному составу работников: 4 человека, в том числе:

– мастер с группой 5 по электробезопасности до и выше 1000В и правом выдачи наряда, распоряжения, ответственного руководителя, производителя работ – 1 человек;

– электромонтер по ремонту линий – 3 человека, из них:

- 1 (один) работник с группой не ниже 4-ой по электробезопасности до и выше 1000В и правом производителя работ;

- 1 (один) работник с группой не ниже 3 –ей по электробезопасности до и выше 1000В;

- 1 (один) работник с группой не ниже 2-ой по электробезопасности до и выше 1000В.

1. На АМС не подходит напряжение выше 1000В.

2. Зачем необходима 4 и 5 группа для замера сопротивления заземляющих устройств?

3. Зачем нужна бригада из 4-х человек?

Прошу Вас убрать излишние требования к составу бригады.

**Ответ:**

1. Большая часть объектов находится на территории открытого распределительного устройства 35кВ и 110кВ подстанций 110кВ в непосредственной близости к оборудованию, находящемуся под напряжением 110кВ.

2. Согласно правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и соцзащиты от 24.07.2013 г. № 328н):

- Группа 5 по электробезопасности до и выше 1000В, необходима для предоставления права выдачи наряда, распоряжения, ответственного руководителя для выполнения работ на территории подстанции 110кВ на правах командированного персонала;
- Группа 4 по электробезопасности выше 1000В, необходима для предоставления права производителя работ для выполнения работ на территории подстанции 110кВ на правах командированного персонала.

3. Минимальный состав бригады для выполнения работ по обслуживанию антенных сооружений составляет 2 человека. Мастер не является членом бригады, из трех электромонтеров по ремонту линий, согласно трудовому кодексу РФ, в течении 132 дней из 365, для территории Сургутского района) один из электромонтеров будет находиться в отпуске. Исходя из вышеизложенного принято решение о составе бригады в количестве трех человек.

Начальник ПТС



А.С.Волков