



Акционерное общество энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»
Филиал Нижневартовские
электрические сети

Служба эксплуатации и ремонта
подстанций

№ _____
от _____
На _____

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

На вопрос к открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора типа ТДТН-40000/110 с заменой обмоток ВН (в заводских/цеховых условиях) филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети сообщается следующее:

1. Завод-изготовитель трансформатора: Тольяттинский трансформаторный завод;
2. Габаритный чертеж (фото), приложение к настоящему письму;
3. Объем монтажных работ (в соответствии с техническим заданием):
 - 3.1. После ремонта трансформатора в заводских/цеховых условиях:
 - 3.1.1. Доставка трансформатора на открытую площадку хранения трансформаторов;
 - 3.1.2. Разгрузка, с установкой на фундамент;
 - 3.1.3. Установка навесного оборудования с прогревом;
 - 3.1.4. Испытания;
 - 3.1.5. Сдача трансформатора Заказчику.
4. Маршрут движения для транспортировки оборудования на ремонт, расстояние и способ перевозки подрядчик выбирает самостоятельно. Данные о месте нахождения трансформатора указаны в техническом задании.
5. Контактные данные: Служба эксплуатации и ремонта подстанций. Начальник Бут В.В., тел. (3466)48-43-77, инженер 2 кат. Доброчеев Н.В. тел. (3466)48-41-54

Приложения:

1. Фото. (габаритный чертеж ТДТН-40000).

Заместитель директора
- главный инженер

Е.А. Громовой

Доброчеев Н.В.
41-54