

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»



С.С. Борисевич

Техническое задание на оказание услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения на объектах Тобольского и Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - Тюменские распределительные сети

Раздел 1

Общие требования к условиям и порядку оказания услуг

1.1. Предметом настоящего Технического задания является оказание услуг по контролю над техническими средствами охраны на объектах Тобольского и Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (далее объекты) с помощью пульта централизованного наблюдения (далее – ПЦН) с использованием радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800.

1.2. Услуги оказываются для выполнения следующих задач:

- обеспечение сохранности имущества на охраняемых объектах Заказчика;
- предотвращение диверсионных и террористических актов на охраняемых объектах.

1.3. Перечень оказываемых услуг:

- прием на ПЦН объектов Заказчика, оборудованных техническими средствами Исполнителя (далее – «Комплекс» ТСО);
- прием и регистрация сообщений передаваемых «Комплексом» ТСО;
- реагирование на поступающий с охраняемого объекта сигнал «Тревога»;

1.4. Сроки оказания услуг:

- срок начала оказания услуг - **01 января 2015 год**, срок окончания оказания работ – **31 декабря 2015 год**.

1.5. Требования к оказанию услуг:

- осуществлять прием и регистрацию сообщений передаваемых «Комплексом» ТСО на ПЦН;
- при получении сигнала «Тревога» на ПЦН, направлять группу быстрого реагирования на объекты Заказчика, принимать меры к задержанию лиц совершающих противоправные действия, либо передать информацию о срабатывании «Комплекса» ТСО в органах внутренних дел;
- оповещать Заказчика о всех случаях срабатывания «Комплекса» ТСО;
- обеспечивать немедленное информирование руководства филиала о любых обстоятельствах, возникших в ходе исполнения договора, которые могут привести к негативным результатам Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных настоящим Техническим заданием.

1.6. Требования, применяемые к охране в соответствии с нормативными актами:

- охрана осуществляется согласно Закону РФ «О полиции», Закону РФ «Об оружии», Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Положением утвержденным приказом УМВД РФ по Тюменской области № 307 от 15.07.2011 года «Об межмуниципальном отделе вневедомственной охраны межмуниципального отдела МВД РФ «Тобольский»», Уголовному кодексу РФ, Кодексу об административных правонарушениях и Гражданскому кодексу РФ, другими нормативными документами.

Раздел 2

Описание объектов

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение	Перечень оборудования
Тобольское ТПО			
1	ПС 110/10 кВ Сетово Тобольский РЭС Тобольского ТПО	Тобольский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
2	ПС 110/10 кВ Менделеево Тобольский РЭС Тобольского ТПО	Тобольский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
3	ПС 110/10 кВ КС-9 Тобольский РЭС Тобольского ТПО	Тобольский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;

				<p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
4	<p>ПС 110/10 кВ Байкалово Тобольский РЭС Тобольского ТПО</p>	Тобольский район		<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
5	<p>ПС 110/10 кВ Блинниково Тобольский РЭС Тобольского ТПО</p>	Тобольский район		<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
6	<p>ПС 110/10 кВ Ингаир Тобольский РЭС Тобольского ТПО</p>	Тобольский район		<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>

7	ПС 110/10 кВ Кутарбитка Тобольский РЭС Тобольского ТПО	Тобольский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
8	ПС 110/10 кВ Сумкино Тобольский РЭС Тобольского ТПО	Тобольский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
9	ПС 110/10 кВ КС-7 Высоковольтного РЭС Тобольского ТПО	Уватский район	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;</p> <p>4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1;</p> <p>5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.</p>
10	ПС 110/10 кВ Речпорт Высоковольтного РЭС Тобольского ТПО	г. Тобольск	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8);</p> <p>2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5;</p> <p>3. Извещатель охранный «ТРК-</p>

			1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
11	ПС 110/10 кВ Горная Высоковольтного РЭС Тобольского ТПО	Уватский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
12	ПС 110/10 кВ КС-8 Высоковольтного РЭС Тобольского ТПО	Уватский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
13	ПС 110/10/6 кВ Татарка Вагайский РЭС Тобольского ТПО	Вагайский район	1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
14	ПС 110/10 кВ	Вагайский район	1. Прибор приемно-контрольный

	Чернаковская Вагайский РЭС Тобольского ТПО	Черное		охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
15	ПС 35/10 кВ Ушаково Вагайский РЭС Тобольского ТПО	Вагайский район		1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
16	ПС 110/35/10 кВ Тобольская Тобольский РЭС Тобольского ТПО	г. Тобольск		1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
17	ПС 110/10 кВ Затон Тобольский РЭС Тобольского ТПО	г. Тобольск		1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»;

				4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
Тюменское ТПО				
1	ПС 110/10 кВ Бачкун Ярковского РЭС Тюменского ТПО	Тюменская область		1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.
2	ПС 110/10 кВ КС-10 Ярковского РЭС Тюменского ТПО	Тюменская область		1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011 Приток-А-4 (8); 2. Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200А» ФИАШ.436234.107 ЭТ-5; 3. Извещатель охранный «ТРК-1/С»; 4. Ретранслятор периферийный РПУ Астра-РИ-М РО 19-64-1; 5. Извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный мобильный РПДК Астра-РИ-М.

Техник Группы безопасности ТРС



Н.А. Рыжкова